

## **Specifikace výzvy**

### **Místo**

- sídlo Krajského úřadu Karlovarského kraje, Krajské knihovny Karlovy Vary a Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje

### **Obsah revizí**

- elektrická požární signalizace (EPS)

### **Rozsah revizí**

- roční zkouška činnosti elektrické požární signalizace a přidružených systému podle § 7 odst. 4) vyhlášky MVČZR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
- Společná zkouška EPS a přidružených systémů – výtahy, vstupní dveře, požární klapky, evakuační rozhlas
- Zhotovitel bude komunikovat a provede zkoušku ve spolupráci se správcí přidružených systémů (výtahy, vstupní dveře, požární klapky, evakuační rozhlas) – kontakt na správce jednotlivých systémů poskytne zadavatel

### **Kritéria pro zadání zakázky**

- Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

### **Obsah nabídky**

- Kopie dokladů opravňující vykonávat poptávanou činnost (živnostenský list, koncesní listina, platné osvědčení revizního technika)

## **Soupis systémů**

### **a) Krajský úřad (budovy A, B, C, D)**

#### **1) EPS roční revize a kontrola provozuschopnosti**

Roční revize zahrnuje kompletní odzkoušení každého prvku s návazností na další přidružené systémy a monitorovací systém PC. Zahrnuje výstupní protokol a revizní zprávu dle vyhlášky 246/2001 Sb.

### **b) Krajská knihovna**

#### **5) EPS roční revize a kontrola provozuschopnosti**

Roční revize zahrnuje kompletní odzkoušení každého prvku s návazností na další přidružené systémy a na monitorovací systém PC. Zahrnuje výstupní protokol a revizní zprávu dle vyhlášky 246/2001 Sb.

### **c) Záchranná služba**

#### **9) EPS roční revize a kontrola provozuschopnosti**

Roční revize zahrnuje kompletní odzkoušení každého prvku s návazností na další přidružené systémy a na monitorovací systém PC. Zahrnuje výstupní protokol a revizní zprávu dle vyhlášky 246/2001 Sb.

**Rozsah systému EPS a dalších přidružených systémů:****Budova A**

Ústředna IQ8M	1
Hlásič 9200	179
Tlačítkový hlásič	15
Hlásič IQ8	4
Koppler	3
Aku 12V/24Ah	2
Pomocný zdroj	0
Výtahy	2
Vstupní dveře	5
Ev. rozhlas	1
Požární klapky	5

**Budova Z**

Ústředna IQ8M	1
Hlásič 9200	0
Tlačítkový hlásič	10
Hlásič IQ8	171
Koppler	2
Aku 12V/24Ah	2
Pomocný zdroj	1
Výtahy	0
Vstupní dveře	0
Ev. rozhlas	0
Požární klapky	0

**Budova B**

Ústředna IQ8M	1
Hlásič 9200	134
Tlačítkový hlásič	13
Hlásič IQ8	61
Koppler	2
Aku 12V/24Ah	2
Pomocný zdroj	0
Výtahy	1
Vstupní dveře	4
Ev. rozhlas	1
Požární klapky	0

**Budova K+C**

Ústředna IQ8M	1
Hlásič 9200	269
Tlačítkový hlásič	21
Hlásič IQ8	4
Koppler	3
Aku 12V/24Ah	2
Pomocný zdroj	1
Výtahy	1
Vstupní dveře	4
Ev. rozhlas	1
Požární klapky	20