

**Soupis provedených prací a dodávek**

(dále jen "Soupis")

Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem**v objektech města Nymburk**

(dále jen "Projekt")

Provedení oprav systémů DOT smartDIRC v rámci Projektu a níže uvedených objektů

V souladu s podmínkami a specifiky uvedenými v tomto Soupisu dochází mezi smluvními stranami k odsouhlasení a převzetí uvedených prací a dodávek provedených v rámci Stavby. Odsouhlasením Soupisu Objednatelům vzniká Zhotoviteli nárok na vystavení faktury ve výši stanovené v tomto Soupisu.

Datum odsouhlasení prací:	17. 12. 2019
Objednatel (přijímající):	Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500
Zhotovitel (předávající):	D-energy s.r.o. Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 28808495, DIČ: CZ28808495
Smlouva / objednávka č.:	ev. č. Objednatele: ev. č. Zhotovitele: 2019ZZ
Název stavby:	Provedení oprav systému DOT smartDIRC instalovaného v rámci Projektu, dílčí část rok 2019 dle objednávky.

Soupis provedených Prací a dodávek (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH):

Objekt	Název objektu	Popis provedených prací	Cena
SO-04	ZŠ Komenského, Komenského 589/12, Nymburk	Vyhledání poruch 1 nefungujícího ovládání čerpadla ve Strojovně ÚT v Nové budově (Větev 1), odstranění příčin, 1x relé pro řízení čerpadla vyměněno za nové + jeho osazení	1 785,00
SO-02	ZŠ Letců R.A.F., Letců R.A.F. 1989, Nymburk	Vyhledání poruch 1 nefungujícího servopohonu pro pavilonový uzávěr pro ŠD, odstranění příčin, 1x servopohon Belimo SF230A vyměněn za nový + jeho zapojení	7 585,00
SO-01	Nemocnice Nymburk, Bolešlavská 425, Nymburk	Vyhledání poruch 1 nefungující jednotky pro řízení pohonů 3CV, odstranění příčin, 1x jednotka pro řízení pohonů 3CV vyměněna za novou + její zapojení	1 560,00
SO-01	Nemocnice Nymburk, Bolešlavská 425, Nymburk	Vyhledání poruch 1 nefungujícího zdroje pro IPC, 1 TRU, 1 snímače teploty a 7 hlavice, odstranění příčin, 1x zdroj pro IPC vyměněn za nový, 1x TRU vyměněna za novou, 1x snímač teploty vyměněn za nový, 3x hlavice vyměněna za novou a 4x hlavice opravená + jejich zapojení	29 526,00
SO-09	Městský úřad, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk	Vyhledání poruchy 1 nefungujícího venkovního (ekvi-termního) snímače teploty, odstranění příčiny + jeho výměna za nový a zapojení	3 395,00
SO-03	Poliklinika, Okružní 2160, Nymburk	Vyhledání poruch 1 nefungující hlavice, odstranění příčiny, 1x hlavice osazena nová + její zapojení	2 219,00

