

Objednávka č. 4582009175 ze dne 07.01.2020

Odběratel - fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc
Bankovní účet: [REDACTED]

Dodavatel

POWERBRIDGE spol.s.r.o.
Vintrovna 460/5c
664 41 Troubsko
Česká republika

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc

IČ: 25547194 DIČ: CZ25547194

Dodavatel č.: 124761

Vyřizuje [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Termín dodání je 28 dní od data účinnosti

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Cena bez DPH
Rekonstr.zdroje nouz.osvětł. VŠK GS		105.000,00

Objednávám u Vás náhradní zdroj elektrické energie:
UPEL 203-015-060 - "záložní zdroj pro nouzové osvětlení",
pro VŠK Generála Svobody,
dle cenové nabídky ze dne 11.12.2019, která je nedílnou součástí objednávky.
Záruční doba: 24 měsíců dle obchodních podmínek.
DPH bude účtováno dle platných předpisů.
Platba proběhne na základě faktury vystavené dodavatelem po předání díla se splatností 21 dnů.

Celková hodnota objednávky: 105.000,00

Ostatní smluvní ujednání:

- Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
- V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.
- Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou/hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnost a je možno podle ní plnit.
- Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

Objednávka č. 4582009175 ze dne 07.01.2020


5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.

6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.

7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).

8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:



Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení: 10.1.20



Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.



OBCHODNĚ - TECHNICKÁ NABÍDKA

pro

Univerzita Palackého v Olomouci

Náhradní zdroje elektrické energie:

UPEL 203-015-060

„záložní zdroj pro nouzové osvětlení“

11.12.2019

UPEL 203-015-060

Popis nabízeného zařízení UPEL pro zálohování nouzového osvětlení:

UPEL slouží k zabezpečení nepřetržitého provozu nouzového osvětlení bez závislosti síťového napájení. Svou funkcí zajišťuje napájení nouzového osvětlení o nominálním příkonu, po předem definovanou dobu, bez síťového napájení.

Zařízení UPEL obsahuje výkonovou komutační jednotku, jednotku automatiky a monitoringu, jeden nebo dva nabíječe akumulátorů a akumulátorovou banku sestavenou z jedné až tří větví akumulátorů. Více větví akumulátorů se používá z důvodů vyšší spolehlivosti provozu. I při výpadku jednoho nebo více článků v jedné větvi je schopna zbývající větve nebo větve spolehlivě zálohovat po požadovanou dobu. Kapacita větví je záměrně volena tak, aby i vlivem stárnutí akumulátorů byla zajištěna spolehlivá činnost a byla zaručena možnost provádění plnohodnotných testů. Životnost akumulátorů je podle požadavku zákazníka volena 5 nebo 10 let dle EUROBAT. Zařízení je jako celek bezobslužné a akumulátory bezúdržbové. Zákazník provádí pouze pravidelné zkoušky a jednoduchou kontrolu zařízení. Pravidelný servis se soustředí na kontrolu bezchybnosti funkcí a měření kapacity akumulátorů.

Technická data:

Typové označení	UPEL 203-015-060
Výkon	1,5 kW/230V
Vstupní síťové napětí	230 VAC, 50 Hz
Výstupní napětí	230 VAC / 216 VDC
Fázové provedení	1/1
Počet výstupních větví	1
Vstup připojovacích kabelů	3x 400V 3F + N, Horní zadní část; jako option zesponu 576 VDC
Jmenovité napětí akumulátorů	1
Počet větví akumulátorů	60 minut
Doba zálohy	1500x600x400
Rozměr a počet skříní UPFD (vxšxh) mm	RAL 5007
Barva	V zadní horní části
Připojení kabeláže	4,3" LCD TFT dotyková obrazovka +
Příslušenství	

Cena zařízení UPEL 203-015-060:

Dodávka zařízení UPEL

Výkonová jednotka UPEL 203-015-060, výstupní nominální výkon zařízení 1,5 kW, výstup 230VAC

Doba zálohy: 60 minut

Rozvaděčová skříň vxšxh 1500x600x400mm

Integrovaný rozvaděč nouzového osvětlení

Barevná dotyková zobrazovací jednotka

Řízený

výstup s rozhraním MODBUS RTU a MODBUS TCP/IP

Celkem za UPS bez DPH

90 000 Kč

Instalace UPS

Výroba zařízení, Doprava od výrobce, nastěhování UPS a bateriových modulů, instalace na připravenou kabeláž, protokoly, dokumentace, zaškolení obsluhy, předinstalační konzultace s technikem-specialistou Socomec

Instalace celkem

15 000 Kč

CELKEM ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU UPS bez DPH

105 000 Kč

Obchodní podmínky:

Záruční doba:

Záruční doba a UPFD je standardně 24 měsíců za podmínky zajištění odvětraných prostor se stálou teplotou do max. 25°C. Záruka může být dále definována na delší dobu a to při uzavření servisní smlouvy a zajištění pravidelných ročních profylaktických kontrol nabízeného UPFD.

Servis:

Servis je zajišťován z nejbližšího servisního střediska POWERBRIDGE a je prováděn výhradně u zákazníka v místě instalace. V záruční době jsou všechny náhradní díly potřebné na opravu poruchy včetně souvisejících prací zdarma.

Dodací podmínky:

Dodání zařízení UPFD do 4 týdnů od doručení závazné objednávky.

Platební podmínky:

Dle smluvních ujednání, standardní platební podmínky: konečná faktura se splatností od 14 do 30 dnů od protokolárního předání díla.

Doklady k zařízením:

K dodávanému zařízení budou předány následující doklady:

1. Návod k obsluze v českém jazyce
2. Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/97 Sb.
3. Záruční list
4. Předávací protokol v ČR

Platnost nabídky:

Tato nabídka je platná do 31. 01. 2020

POWERBRIDGE spol. s r. o,
Vintrovna 5c, 664 41 Popůvky



O společnosti POWERBRIDGE

Společnost **POWERBRIDGE spol. s r.o.** vznikla v roce 1998. Od 1. ledna roku 2000 se stala pro Českou republiku výhradním zástupcem francouzského výrobce motorgenerátorů, společnosti **KOHLER/SDMO**, současně jsme od roku 2003 nejvýznamnějším zastoupením pro dodávky, instalace a komplexní servis zařízení UPS od francouzské společnosti **SOCOMEC**.

Náplní společnosti **POWERBRIDGE spol. s r.o.** je návrh a realizace systémů energetického zabezpečení. Provádíme tuto činnost od konzultací a prvotního návrhu, přes výpočty energetické a ekonomické optimalizace, výkresovou dokumentaci v CAD, až po realizaci systému a jeho zapojení do energetické a komunikační sítě. Energetickou a ekonomickou optimalizací dosahujeme výhodný poměr mezi cenou a kvalitou. Tím se stává i nejvyšší kvalita práce a materiálu ekonomicky výhodnou.

Naše společnost Vám proto může nabídnout služby v oblasti systémů energetického zabezpečení, které zahrnují:

- technickou podporu v přípravném stádiu projektu
- technické konzultace včetně projekce instalované technologie
- dodávku technologie včetně instalace
- záruční a pozáruční servis instalované technologie