



**Prodávající:**

**Sokolovská bytová s.r.o.**

Se sídlem: Komenského 77, 35640 Sokolov

Zastoupen: prokuristou, Ing.Karlem Rambouskem

Zápis: Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9534

Bank.spojení:

IČ:

Plátce DPH:

Licence:

**Kupující:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje**

Se sídlem: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Zastoupen: plk.Mgr. Oldřich Tomášek

Zápis:

Bank.spojení:

IČ:

Plátce DPH:

Zasíl.adresa:

### I. Změny smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění tyto přílohy:
  - příloha č.2 „Soupis objektů a stanovení ceny tepla a záloh“
  - příloha č.4 „Pasport odběrného místa“
2. Dále se tímto dodatkem mění sídlo kupujícího.

### II. Ostatní ujednání

1. Ostatní sjednané podmínky dle uzavřené smlouvy ze dne 11.01.2010 včetně předcházejících dodatků zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - Příloha č.2 - Soupis objektů a stanovení ceny tepla a záloh
  - Příloha č.4 - Pasport odběrného místa
3. Tento dodatek je platný ode dne podpisu obou smluvních stran.

V Sokolově, dne 2.3.2012

v .Karlových Varech 13.04.2012



IČ: 25216741

DIČ: CZ25216741

Datum vystavení: 2.3.2012

Odběratel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje

Číslo odběratele: 2412557

Věc: Příloha č.2 ke smlouvě o dodávce tepla a TUV - soupis objektů a stanovení ceny tepla a záloh, číslo smlouvy: 2412 557 / 2010

Objekt	smluvní výkon KW	druh	VS	odkdy odkdy	vytápění ohřev TUV	sk.plocha sk.plocha	prep.plocha prep.plocha
	smluvní odběr GJ		cena vč.DPH Kč/GJ		předp.roční náklad Kč	záloha cyklus	záloha Kč
<b>K.H.BOROVSKÉHO 1040</b>		Ostatní	05	1.1.2012	VYT	383,13 m2	455,09 m2
	32 kW				TUV	281,00 m2	337,20 m2
- TE pro vytápění	150,00 GJ		537,05	80 520,00		čtvrt.	20 130,00
- TE pro ohřev TUV	36,00 GJ		537,05	19 320,00		čtvrt.	4 830,00
- vodné pro TUV				3 240,00		čtvrt.	810,00
						celkem	25 770,00
<b>K.H.MACHY 1266</b>		Ostatní	15	1.1.2012	VYT	922,51 m2	1 061,61 m2
	74 kW				TUV	922,51 m2	922,51 m2
- TE pro vytápění	647,00 GJ		537,05	347 520,00		čtvrt.	86 880,00
- TE pro ohřev TUV	48,00 GJ		537,05	25 800,00		čtvrt.	6 450,00
- vodné pro TUV				5 640,00		čtvrt.	1 410,00
						celkem	94 740,00
<b>JEDNOTY 1773</b>		Ostatní	25	1.1.2012	VYT	2 886,70 m2	2 842,90 m2
	45 kW				TUV	2 886,70 m2	2 842,90 m2
- TE pro vytápění	1 994,00 GJ		537,05	1 070 880,00		čtvrt.	267 720,00
- TE pro ohřev TUV	277,00 GJ		537,05	148 800,00		čtvrt.	37 200,00
- vodné pro TUV				21 360,00		čtvrt.	5 340,00
						celkem	310 260,00

- celkem čtvrtletní záloha:

430 770,00 Kč

Měsíční zálohy jsou splatné do 5.dne příslušného měsíce a čtvrtletní zálohy jsou splatné do 5. dne prvního měsíce v příslušném čtvrtletí na účet [redacted]. Ceny tepelné energie (TE) za 1GJ jsou platné od 1.1.2012.



IČ: 25216741

DIČ: CZ25216741

Datum vystavení: 2.3.2012

Odběratel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje

Číslo odběratele: 2412557

Věc: Příloha č.4 ke smlouvě o prodeji a nákupu tepla, číslo smlouvy 2412 557 / 2010

### Pasport odběrného místa

**Údaje o odběrném místě:**

**VS 05, K.H.BOROVSKÉHO 1040**

Místo předání dodávky:

TV - K.H.BOROVSKÉHO 1040

TUV - K.H.BOROVSKÉHO 1040

Druh odběru:

byty - NE ostatní - ANO

Místo měření dodávky:

TV - K.H.BOROVSKÉHO 1040

Způsob ohřevu:

TUV - Příprava TUV centrálně ve VS

Teplo pro vytápění:

skutečná plocha

383,13 m2

přepočtená plocha

455,09 m2

Teplo pro ohřev TUV:

skutečná plocha

281,00 m2

přepočtená plocha

337,20 m2

Počet bytů:

4

**Parametry odběrného místa:**

Soustava TV 90/70 / vlastní regulace pro přizpůsobení na 90/70

Max.tepelný výkon:

32 kW

Průtok otopné vody:

1,37 m3/h

Tlak TV v místě předání:

maximální tlak

600 kPa

Teplota TV:

přívodní potrubí

35-90 °C

zpětné potrubí

32-70 °C

minimální vychlazení

3 °C

Teplota TUV:

centrální ohřev

45-60 °C



IČ: 25216741

DIČ: CZ25216741

Datum vystavení: 2.3.2012

Odběratel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje

Číslo odběratele: 2412557

Věc: Příloha č.4 ke smlouvě o prodeji a nákupu tepla, číslo smlouvy 2412 557 / 2010

## Pasport odběrného místa

## Údaje o odběrném místě:

VS 15, K.H.MACHY 1266

Místo předání dodávky:

TV - K.H.MACHY 1266

TUV - K.H.MACHY 1266

Druh odběru:

byty - NE ostatní - ANO

Místo měření dodávky:

TV - K.H.MACHY 1266

Způsob ohřevu:

TUV - Příprava TUV centrálně ve VS

Teplota pro vytápění:

skutečná plocha 922,51 m<sup>2</sup>přepočtená plocha 1 061,61 m<sup>2</sup>

Teplota pro ohřev TUV:

skutečná plocha 922,51 m<sup>2</sup>přepočtená plocha 922,51 m<sup>2</sup>

Počet bytů:

0

## Parametry odběrného místa:

Soustava TV 90/70 / vlastní regulace pro přizpůsobení na 90/70

Max.tepelný výkon:

74 kW

Průtok otopné vody:

3,16 m<sup>3</sup>/h

Tlak TV v místě předání:

maximální tlak 600 kPa

Teplota TV:

přívodní potrubí 35-90 °C

zpětné potrubí 32-70 °C

minimální vychlazení 3 °C

Teplota TUV:

centrální ohřev 45-60 °C



IČ: 25216741

DIČ: CZ25216741

Datum vystavení: 2.3.2012

Odběratel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Karlovarského kraje

Číslo odběratele: 2412557

Věc: Příloha č.4 ke smlouvě o prodeji a nákupu tepla, číslo smlouvy 2412 557 / 2010

### Pasport odběrného místa

**Údaje o odběrném místě:**

**VS 25,JEDNOTY 1773**

Místo předání dodávky:

TV - JEDNOTY 1931

TUV - VS 25 - N.Budovatelů 1927

Druh odběru:

byty - NE ostatní - ANO

Místo měření dodávky:

TV - JEDNOTY 1931

Způsob ohřevu:

TUV - Příprava TUV centrálně ve VS

Teplo pro vytápění:

skutečná plocha

2 886,70 m2

přepočtená plocha

2 842,90 m2

Teplo pro ohřev TUV:

skutečná plocha

2 886,70 m2

přepočtená plocha

2 842,90 m2

Počet bytů:

0

**Parametry odběrného místa:**

Soustava TV 90/70 / vlastní regulace pro přizpůsobení na 90/70

Max.tepeelný výkon:

45 kW

Průtok otopné vody:

1,92 m3/h

Tlak TV v místě předání:

maximální tlak

600 kPa

Teplota TV:

přívodní potrubí

35-90 °C

zpětné potrubí

32-70 °C

minimální vychlazení

3 °C

Teplota TUV:

centrální ohřev

45-60 °C

