



Městská část Praha 5  
Úřad městské části Praha 5  
Vedoucí odboru + sekretariát  
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  
telefon 257000165 fax  
e-mail [redacted]  
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X0122X1X

# OBJEDNÁVKA č. 0002/OSP/20

<b>Odběratel:</b>	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>CORP.-EL. Vladimír Chrastil</b>
<b>Adresa:</b>	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	<b>Adresa:</b>	U Smaltovny 20 G 17000 Praha
<b>IČO:</b>	<b>00063631</b>	<b>IČO:</b>	<b>12275786</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ 00063631</b>	<b>DIČ:</b>	
	<b>Plátce DPH</b>		
<b>Bankovní spojení:</b>	[redacted]	<b>Bankovní spojení:</b>	[redacted]
<b>Číslo účtu:</b>	[redacted]	<b>Číslo účtu:</b>	[redacted]
<b>Tel.:</b>	234 378 111, 257 000 111	<b>Tel.:</b>	
		<b>Fax:</b>	
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:podatelna@praha5.cz">podatelna@praha5.cz</a>	<b>E-mail:</b>	

## Objednáváme u Vás:

**Nové sjednocení zásuvek, jističů a zajištění přechodu stávajícího rozvaděče na 5-ti vodičový systém, který bude plně v souladu s platnou normou ČSN, DIN a ISO, nám. 14.října, Praha 5**

Nové sjednocení zásuvek, jističů a zajištění přechodu stávajícího rozvaděče na 5-ti vodičový systém, který bude plně v souladu s platnou normou ČSN, DIN a ISO, nám. 14.října, Praha 5. Práce budou probíhat dle zasláního popisu a v souladu s cenovou nabídkou. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a přílohy požadované odběratelem. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je odběratel oprávněn fakturu vrátit do 30 dní ode dne doručení ÚMČ Prahy 5. Faktura se všemi správnými náležitostmi bude mít znovu splatnost 30 dní od doručení ÚMČ Prahy 5. Celková cena bez DPH činí 53 470 Kč.

Po přijetí této objednávky dodavatelem, zašle dodavatel email s potvrzením o přijmutí této objednávky na emailovou adresu: [redacted] Toto potvrzení se netýká osobního převzetí.

**Předpokládaná cena: 53 470,- Kč bez DPH – dodavatel není plátce DPH**

**Termín dodání:** 8.2.2020

**Datum vystavení:** 8.1.2020

**Platební podmínky:** Splatnost faktury bude 30 dní od doručení MČ Praha 5.

**Předkládá: Martin Slabý** podpis: [redacted]

**Přijímá: dodavatel** podpis: [redacted]

10.1.2020

15

**Vystavil: Kejmarová Kristýna DiS.**

podpis: [redacted]

08-01-2020

**Kontroloval: Hrabánek Jan**

podpis: [redacted]

08-01-2020

Objednáváme u Vás, dle předcházejících kontrol elektrických zařízení a v návaznosti na Vaší nabídku, nové sjednocení zásuvek, jističů, a především zajištění přechodu stávajícího rozvaděče na 5-ti vodičový systém, který bude plně v souladu s platnou normou ČSN, DIN a ISO, nám.14.října, Praha 5.

Cena je stanovena, ve výši: 53.470,-Kč, bez DPH.

Termín plnění od 15.1.2020 do 28.2.2020.

Práce nesmí ohrozit provoz kluziště.

Dopsat k objednávce:Chrastil

Po provedených kontrolách elektrických zařízení, v rámci elektromontážních prací, které byly v roce 2019 pro ÚMČ Praha 5 vykonávány byly vyhodnoceny nutné zásahy, které by bylo možné realizovat z důvodu bezpečnosti, dodržení, splnění norem ČSN, ISO, DIN norem.

Jedná se o nové sjednocení zásuvek, jističů a především zajištění předisponování vnitřního vybavení hlavního rozvaděče stávajícího rozvaděče ze 2 a 4 žilových na správný 5ti vodičový systém, který bude plně v souladu s platnou normou ČSN, DIN, ISO.

Jedná se o rozvaděč na náměstí 14 října, Praha 5.

Rozvaděč je využíván pro potřeby napájení ledové plochy, společenských akcí a trhů na náměstí 14. října.

Zjednodušená zpráva o stavu venkovního rozvaděče, nám. 14.října Praha 5.

Ze stávajícího rozvaděče jsou napájeny elektrickým napětím, různě připojované elektrické spotřebiče, jakož-to i agregát zajišťující provoz ledové plochy (cca 100A), což je v daném případě na hraně únosnosti zátěže jednotlivých vodičů a jističů. Bude nutné jednotlivé okruhy L1,L2,L3, PN a zemnění doplnit, přizpůsobit, dimenzi jednotlivých vodičů v samotném rozvaděči, tyto opatřit a jistit příslušnými jističi, včetně proudové ochrany. Podružné rozvody, které jsou umístěny na vnější části rozvaděče, též přefázovat a doplnit tak, aby koncové výstupy ze zásuvek, či jiných přípojných zařízení, vycházeli jako 3 a 5-ti vodičový systém, který odpovídá příslušným ČSN, DIN a ISO. Jednotlivé normy a závazné předpisy není možné v této zprávě citovat, neboť obsahují cca 20.listů.

Podobný problém je i s rozvaděčem v parku Santoška, Praha 5, kde půjde zřejmě o vyšší finanční plnění (cca 80.000,-Kč.), neboť zásah do elektroinstalace bude složitější.

Zůstávám s pozdravem

CORP.-EL. Chrastil Vladimír.