

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy č. 0224004267 – Seznam nových PBZ

CHÚC – T2 (schodiště ST14)

- Přívodní ventilátor
 - LOKACE: 1.PP, 2.NP
 - POČET: 2ks
 - VÝROBCE: SYSTEMAIR
 - TYP: AXCP 355 – 6 – 2; AXCPV 315 – 6 - 2
- Uzavírací klapka
 - LOKACE: 1.PP, 2.NP
 - POČET: 2ks
- Pohon uzavírací klapky
 - LOKACE: 1.PP, 2.NP
 - VÝROBCE: MANDÍK
 - TYP: RKM

- NÁVAZNOSTI
 - Vyzkoušení provozního přepínače na dveřích rozváděče RZOTK (T2, 2.NP, č.m.2224b)
 - Zkouška spuštění (aktivace) odvětrání CHÚC signálem z nadřazeného systému EPS
 - Zkouška spuštění (aktivace) odvětrání CHÚC tlačítkem CHÚC

CHÚC – T2 (schodiště ST16)

- Přívodní ventilátor
 - LOKACE: 1.PP
 - POČET: 1ks
 - VÝROBCE: SYSTEMAIR
 - TYP: AXC 500 – 10 - 2
- Uzavírací klapka
 - LOKACE: 1.PP
 - POČET: 1ks
- Pohon uzavírací klapky
 - LOKACE: 1.PP
 - VÝROBCE: MANDÍK
 - TYP: RKM

- NÁVAZNOSTI
 - Vyzkoušení provozního přepínače na dveřích rozváděče RZOTK (T2, 2.NP, č.m.2224b)
 - Zkouška spuštění (aktivace) odvětrání CHÚC signálem z nadřazeného systému EPS
 - Zkouška spuštění (aktivace) odvětrání CHÚC tlačítkem CHÚC

ZOKT – T2, 2.NP, č.m.2004 (Hala)

- ODVOD
 - Odtahové ventilátory
 - LOKACE: 3.NP - střecha
 - POČET: 4ks
 - VÝROBCE: ELEKTRODESIGN
 - TYP: THGT/2-400-6/22-k-1,5kW F200
 - Střešní světlíky
 - LOKACE: 3.NP - střecha
 - POČET: 4ks
 - VÝROBCE: ELEKTRODESIGN
 - TYP: R-THGT 1200 H1100
- PŘÍVOD
 - Fasádní okna
 - LOKACE: 2.NP
 - POČET: 4ks
 - POHONY OKEN
 - POČET: 4ks
 - VÝROBCE: GEZE GmbH
 - TYP: GEZE RWA 110NT Synchron
 - ÚSTŘEDNY
 - LOKACE: 2.NP
 - POČET: 1ks
 - VÝROBCE: GEZE GmbH
 - TYP: MBZ 300 N10
- NÁVAZNOSTI
 - Vyzkoušení provozního přepínače na dveřích rozváděče RZOTK (T2, 2.NP, č.m.2224b)
 - Zkouška spuštění (aktivace) odvětrání signálem z nadřazeného systému EPS
 - Zkouška spuštění (aktivace) odvětrání tlačítkem