

Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace zařízení

Seznam soustrojí:

umístění	počet	výkon kW	celkový výkon ve W	rok zprovoznění	výrobce	typ
TS 40	4	450	1800	1997	Petbow	V 2360 S
PVS	1	150	150	2003	Bristol	Bristol 5G
CS LPH	1	200	200	2004	Perkins	P 220E

Příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace profylaktické prohlídky NZE

Seznam činností prováděných při profylaktické prohlídce NZE - požadované 1 x ročně

- Výměna motorového oleje, výměna olejových a palivových filtrů
- Kontrola množství a kvality nemrznoucí směsi v chladiči (případné doplnění či výměna)
- Kontrola napnutí klínového řemene a vůle ventilů
- Kontrola kvality vzduchových filtrů, případné vyčištění či výměna
- Kontrola těsnosti palivového a olejového potrubí
- Kontrola těsnosti chladicího systému a ekologické vany
- Kontrola alternátoru dobíjení a externího dobíjení akumulátoru
- Kontrola systému předeřevu motoru
- Kontrola startovacích akumulátorů
- Kontrola těsnosti výfukového potrubí
- Kontrola silenbloků a vibrací
- Kontrola a případné nastavení parametrů generátoru
- Kontrola průchodnosti chladicího vzduchu, kontrola a případné vyčištění ventilačních mřížek
- Kontrola úplnosti a poškození řídicího panelu
- Kontrola měřících přístrojů, případné nastavení parametrů jednotlivých prvků
- Kontrola znečištění plošných spojů a desek, kabelových spojů a svorkovnic
- Kontrola parametrů procesorové řídicí jednotky
- Kontrola záskokového automatu včetně záložních akumulátorů
- Kontrola synchronizace soustrojí (pouze u TS 40 a TS 60)
- Provozní zkouška
- Zátěžová zkouška (na návrh servisního technika)
- Ostatní vizuální kontroly stanovené výrobcem dle návodu
- Vyhotovení servisního protokolu (dokladu o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení)
- Vyhotovení závěrečného protokolu s vyhodnocením profylaktické prohlídky
- Ekologická likvidace odpadu

Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram poskytování profylaktických prohlídek

zařízení	profylaktická prohlídka	rok 2015												rok 2016												rok 2017											
		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
všechna zařízení definovaná v příloze č.1	specifikováno v příloze č.2									X																											

Termín je pevně dán Objednatelem, ve stejných termínech každý rok.

Příloha č. 4 Ceník pravidelné roční servisní činnosti a náhradních dílů

Obsah činnosti	Paušální sazba v Kč bez DPH za provedení 1 profylaktické prohlídky	Celkový počet soustrojí	Cena celkem v Kč bez DPH
Profylaktická prohlídka NZE dle specifikace v příloze č. 2 * smlouvy	9990	6	■

Název náhradního dílu	Počty / Množství	Měrná jednotka ks / litr	Jednotková cena v Kč bez DPH
Olejový filtr	12	ks	■
Palivový filtr	8	ks	■
Olej motorový	220	l	■
Chladicí kapalina	1600	l	■
Destilovaná voda	20	l	■

Petbow

Název náhradního dílu	Počty / Množství	Měrná jednotka ks / litr	Jednotková cena v Kč bez DPH
Olejový filtr	1	ks	■
Palivový filtr	1	ks	■
Olej motorový	25	l	■
Chladicí kapalina	28	l	■
Destilovaná voda	5	l	■

Bristol

Název náhradního dílu	Počty / Množství	Měrná jednotka ks / litr	Jednotková cena v Kč bez DPH
Olejový filtr	1	ks	■
Palivový filtr	1	ks	■
Olej motorový	30	l	■
Chladicí kapalina	35	l	■
Destilovaná voda	5	l	■

Perkins

* Profylaktická prohlídka bude provedena na všech soustrojích (6 ks) jedenkrát ročně a bude obsahovat veškeré náklady tj. náklady na dopravu, ekologická likvidace odpadu a ostatní náklady.

Uvedené počty a množství ve sloupci B jsou stanovené pro účely výběrového řízení a nijak nezavazují zadavatele k jejich objednání.

příloha č.6 - Návrh servisního protokolu

datum:

číslo protokolu:

lokace:

typ zařízení:

výrobní číslo:

motohodiny:

popis zásahu:

použitý materiál:

zjištěné závady:

doporučení:

vyhodnocení:

jméno servisního technika:

datum a podpis: