



Projekt:	ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 7

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : [redacted]

Stavební objekt: SO 303-2 Konzervace NRN

Předmět změny: Sanace prosakujících míst dna SO 303-2 na základě výsledku zátopové zkoušky, která prokázala netěsnost pracovních spár po předchozím zhotoviteli

Žádost vznesl: Letiště Praha a.s.

Odkazy na výkresy : Příloha č. 1 - Rozdílový soupis prací
Příloha č. 2 - Značení potencionálně rizikových míst

Důvod změny: Zkouškou vodotěsnosti objektu SO 303-2 byl zjištěn průsak ve dně nádrže v pracovních spárách po předchozím zhotoviteli. Objednatel z důvodu zabránění škodám na rozestavěném díle, kdy přestal čerpat spodní vodu, požádal zhotovitele o technický a cenový návrh utěsnění.

Časové ohodnocení: 0 dní

Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Injektáže v rozsahu prokázaných a potencionálních netěsných míst.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.1

Cena
287 511,33 Kč

Celkem

287 511,33 Kč

Stanovisko TDI:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.