

OBJEDNÁVKA

Objednatel	Nemocnice Na Homolce	Číslo obj.	02-6105-2020-00070		
Sídlo	Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5 - Motol	IČO	00023884	DIČ	CZ00023884
Bankovní spojení	Česká národní banka	Číslo účtu			
Poskytovatel	LECI s.r.o.				
Sídlo	Wolkerova 811/14, 43 001 Chomutov	IČO	28674634	DIČ	CZ28674634
Bankovní spojení	Komerční banka	Číslo účtu			
Objednatel na základě Rámcové dohody na kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení – požárních dveří včetně jejich servisu a oprav, ze dne 22.10.2018, registrace ve V pod ID: 6605535, objednává u poskytovatele následující:					
Služba		Jednotková cena bez DPH		Cena celkem s DPH	
Oprava závad požárních dveří dle zjištění z periodické kontroly provozuschopnosti v 12/2019.					
Opravy budou provedeny v souladu s Harmonogramem v 02-03/2020					
Cena stanovená na základě položkového rozpočtu v souladu s RS		89.025,- Kč		107.720,25 Kč	
V případě, že celková cena bez DPH za poskytnutí služby přesáhne cenu dle objednávky, je před poskytnutím služby nutné zaslat cenový návrh k rukám osoby uvedené v části „Vyřizuje“ a vyčkat na jeho písemné odsouhlasení ze strany objednatele. Bez odsouhlaseného cenového návrhu nebude faktura přesahující cenu dle objednávky uhrazena!					
Termín dodání	Do 31.03.2020	Splatnost faktury	60 dnů		
Místo dodání	Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5 – Motol, místnost dle Harmonogramu				
Kontaktní osoba		tel.:	e-mail:		
Vyřizuje		tel.:	e-mail:		
Poznámky					
Přílohy	Položkový rozpočet, Harmonogram				
Vztah mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí rámcovou smlouvou.					
V Praze dne 3.2.2020					

Razítko a podpis


LECI s.r.o.
Na Bělidle 843/2
430 01 Chomutov
IČ: 28674634
DIČ: CZ28674634

Nemocnice Na Homolce

NEMOCNICE NA HOMOLCE
Roentgenova 37/2
150 30 PRAHA 5

Odbor provozu ②
150 30 Praha 5, Roentgenova 2
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu:

TEL.:

FAX:

Položkový rozpočet

Zakázka: CN dle harmonogramu oprav

Zhotovitel: LECI s.r.o.
Na Bělidle 848/2
43001 Chomutov

IČO: 28674634
DIČ: CZ28674634

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
15000 Praha-Motol

IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	89 025,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	89 025,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 695,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 107 720,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 29.01.2020 _____

Popis:

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	766	Konstrukce zámečnické				89 025,00
1	766 66-9921.R00	Výměna samozavírače dle RS	kus	27,00000	2 300,00	62 100,00
2	766 66-9921.R00	Seřízení samozavírače dle RS	kus	27,00000	125,00	3 375,00
3	766 66-6922.R00	Výměna koordinátoru dle RS	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00
4	766 66-6922.R00	Seřízení koordinátoru dle RS	kus	1,00000	350,00	350,00
5	766 66-6922.R00	Výměna automatické zástrčky dle RS	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
766	Konstrukce zámečnické	PSV	89 025,00	0,00000
Celkem:			89 025,00	0,00000

Budova	číslo	umístění	typ dveří	rozměry	závada	časová osa		
Budova ABCDE	1	1.PP	u výtahu A1	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C, vložka, zámek, kování	3
	16	1.PP	u výtahu B3 (bílý)	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C, vložka zámku	3
	1	1.NP	u výtahu A1	EI 30 DP3 C K	2/145	ANO	nefunkční C a K	3
	15	1.NP	únik schodiště do D1	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	1
	28	1.NP	rehabilitace v pravo	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	6
	36	1.NP	kuchyň - jídelna	EI 30 DP3 C	2/160	ANO	chybí C	4
	37	1.NP	z kuchyně k únikovému schodišti	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	2
	38	1.NP	z kuchyně k únikovému schodišti	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	2
	29	2.NP	hemodialýza	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	4
	1	3.NP	u schodiště A2	EI 30 DP3 C	2/125	ANO	chybí C, vložka zámku, rozbitá zástrčka	2
	2	3.NP	u schodiště A2	EI 30 DP3 C	2/125	ANO	chybí C, klika	2
	47	3.NP	D321	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	4
	1	4.NP	u schodiště A2	EI 30 DP3 C	L/90	ANO	chybí C	3
	3	4.NP	chodba lékarna	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	4
	8	4.NP	E403	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	4
	29	4.NP	D1 únikové schodiště	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	1
	30	4.NP	D1 únikové schodiště	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	1
	46	4.NP	A436a	EW 30 DP3 C	L/80	ANO	chybí C	4
	3	7.NP	oční	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	1
	5	7.NP	chodba	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	1
	15	7.NP	únikové schodiště	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	1
	21	7.NP	u A707	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C	5
Budova G	1	1.NP	únikové schodiště	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C, vložka zámku, zástrčka	1
	4	1.NP	k svářecí dílně	EI 30 DP3	P/90	ANO	chybí C	5
	24	3.NP	G302	EI 30 DP3 C	P/80	ANO	chybí C	5
Budova H	1	1.NP	únikové schodiště	EI 30 DP1 C	L/90	ANO	chybí C	2
	2	1.NP	kancelář	EI 30 DP3 C	L/80	ANO	chybí C	5
	12	1.PP	únikové schodiště	EI 30 DP3 C	2/145	ANO	chybí C, vložka zámku	1

Celkem: 27 samozavírač
15 vložka zámku
1 zámek s PO
3 klika chybí
2 kování
1 koordinátor Assa Abloy
4 zástrčky
3 podprahovat
1 odstranit práh

1		1.týden	10.-14.2.2020
2		2.týden	24.-28.2.2020
3		3.týden	02.-06.3.2020
4		4.týden	dle počtu zbývajících
5		5.týden	dle počtu zbývajících
6		6.týden	dle počtu zbývajících

Pozn. Vložky zámků v počtu celkem 15 ks si objednatel zajistí sám z důvodu tzv. generálního klíče