

Technická specifikace prací

VD Lobkovice, oprava horního hradícího prahu spodní stavby – potápěčské práce

Předmětem zakázky je provedení opravy horního hradícího prahu spodní stavby na VD Lobkovice.

Potápěčská oprava bude provedena na hradícím prahu stavební konstrukci spodní stavby:

Nadjezí - oprava hradící drážky Bod č. 4. z potápěčského průzkumu 2018. Hradící práh je částečně zalitý betonem

Potápěčská oprava bude zahrnovat tyto práce:

- Prohlídku celé horní hradící drážky na pravém jezovém poli.
- Opravu hradícího prahu a obnovení jeho funkce. Jedná se o vyčištění a odstranění betonových nálitků v horní hradící drážce.

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí 100 m³/s.

Výstupem prací bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat textovou část o opravě a dále videozáznam nebo fotodokumentace z opravy.

Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 1x a digitálně fotodokumentace nebo videozáznam.

Vypracoval: XXX

V Pardubicích dne 4. 11. 2019