

Číslo PP: 

## Zápis o kontrole DPS

Skupina zařízení:

Identifikace místa:

Datum provedení:

| Činnost                                                          | Provedeno                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Vizuální kontrola prostoru DPS                                | <input type="checkbox"/> |
| 2. Vizuální kontrola rozvodů topného média v DPS                 | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola funkce uzávěrů topného média (uzavřením a otevřením) | <input type="checkbox"/> |
| 4. Vyčištění filtru na straně topného média                      | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kontrola tlakoměrů – kontrola nulové hodnoty                  | <input type="checkbox"/> |
| 6. Kontrola pojistného ventilu – kontrola průchodnosti           | <input type="checkbox"/> |
| 7. Odkalení zásobníku teplé vody                                 | <input type="checkbox"/> |

Zjištěné závady a nedostatky:

---

---

---

---

---

Poznámky:

---

---

---

---

---

Práce provedl

Podpis

Provedené práce převzal

Podpis