

Číslo PP:

Zápis o servisní činnosti – Domovní plynová kotelna

Skupina zařízení:

Identifikace místa:

Datum provedení:

Činnost		Provedeno
1.	Vizuální kontrola celého zdroje	☐
2.	Prověření činnosti všech armatur (zavřením a otevřením)	☐
3.1.	Tlakoměry - kontrola čitelnosti údajů	☐
3.2.	- kontrola nulové hodnoty	☐
4.	Pojistné zařízení - kontrola průchodnosti pojistných ventil	☐
5.	Teploměry - kontrola čitelnosti údajů a funkce	☐
6.	Rozvod plynu a regulační stanice - vizuální kontrola a kontrola těsnosti	☐
7.	Přívod spalovacího vzduchu - kontrola stavu a vyčištění	☐
8.	Kontrola výskytu CO (oxidu uhelnatého)	☐
9.	Tepelná izolace potrubí - vizuální kontrola zejména uzávěrů a konců potrubí	☐
10.	Změkčovací filtr - doplnění tabletové soli	☐
11.	Expanzní zařízení - kontrola přetlaku dle zdroje	☐
12.1.	Ohřev teplé vody - kontrola funkce pojistného ventilu na přívodu SV	☐
12.2.	- u ohříváků nad 2500 litrů odkalovací ventil	☐
13.	Úklid zdroje - úklid celého zdroje	☐
14.	Zápis do provozního deníku (datum, jména pracovníků, podpis)	☐

Zjištěné závady a nedostatky:

Práce provedl

Podpis