TEPLÁRNY BRNO

Číslo PP:

Zápis o servisní činnosti – Domovní výměníková stanice

Skupina zařízení:

Identifikace místa: *Datum provedení:*

Činnost			*Provedeno*
1.	**Vizuální kontrola celého zdroje**		☐
2.	**Prověření činnosti všech armatur** (zavřením a otevřením)		☐
3.1.	**Tlakoměry**	- kontrola čitelnosti údajů	☐
3.2.		- kontrola nulové hodnoty	☐
4.	**Pojistné zařízení**	- kontrola průchodnosti pojistných ventil	☐
5.	**Teploměry**	- kontrola čitelnosti údajů a funkce	☐
6.	**Tepelná izolace potrubí**	- vizuální kontrola zejména uzávěrů a konců potrubí	☐
7.	**Změkčovací filtr**	- doplnění tabletové soli	☐
8.	**Expanzní zařízení**	- kontrola přetlaku dle zdroje	☐
9.1.	**Ohřev teplé vody**	- kontrola funkce pojistného ventilu na přívodu SV	☐
9.2.		- u ohříváků nad 2500 litrů odkalovací ventil	☐
10.	**Úklid zdroje**	- úklid celého zdroje	☐
11.	**Zápis do provozního deníku** (datum, jména pracovníků, podpis)		☐

Zjištěné závady a nedostatky:

.....

.....

.....

.....

....

Práce provedl Podpis