

Příloha č. 4

Trasa	Stanice	m.č.	název	typ	počet vnitřních jednotek	přístup pouze v noci	Interval	cena za 1a [v Kč bez DPH]	četnost 1a	cena za 1b [v Kč bez DPH]	četnost 1b	Cena celkem za rok / zařízení [v Kč bez DPH]
B					1	ne	čtvrtletně					8800
B					2	ne	čtvrtletně					11600
A					2	ne	měsíčně					26400
C					2	ne	měsíčně					26400
C					2	ne	měsíčně					26400
C					2	ne	měsíčně					26400
A					2	ano	měsíčně					26400
A					2	ano	měsíčně					26400
C					2	ne	měsíčně					26400
C					2	ne	měsíčně					26400
B					2	ano	čtvrtletně					11600

cena za servis za rok 243 200,00

cena servisu za 5 let 1 216 000,00

Popis servisních prací kategorie 1a:

Prohlídka vnitřních jednotek:

1. kontrola stavu vzduchových filtrů, včetně vyčištění;vyčištění výparníků
2. vyčištění sběrných van kondenzátu a filtrů čerpadel
3. omytí nasávacích mřížek
4. kontrola funkčnosti odtoku kondenzátu a čerpadel kondenzátu
5. kontrola a nastavení ovladačů

Prohlídka venkovních kondenzačních jednotek:

6. vyčištění kondenzátorů venkovních jednotek
7. kontrola ložisek motorů ventilátorů
8. kontrola záložních napájecích zdrojů centrálních ovladačů
9. kontrola zapojení konektorů řídicích desek
10. kontrola pružného uložení kompresorů
11. kontrola zapojení silových přívodů a svorkovnic
12. kontrola připojení hlavního potrubí
13. kontrola uložení a vibrační venkovní jednotky
14. revize zařízení vč. zápisu do Evidenčních knih chladiva
15. kontrola na výskyt koroze a odfenin, v případě potřeby vady odstranit nebo aplikovat antikorozní přípravek
16. kontrola stavu tepelné izolace potrubí

Popis servisních prací kategorie 1b:

Prohlídka vnitřních jednotek:

1. čištění a kontrola funkce zařízení
2. vyčištění vzduchových filtrů

Prohlídka venkovních kondenzačních jednotek:

3. vyčištění kondenzátorů venkovních jednotek