

## POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava terminálu-ochrany a parametrizace DŘT rozvodny 3kV DC na TNS Ústí nad Orlicí.

pro objednávku č.:

OR HKR\_SEE HK\_7\_64018152\_2020

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
1	7595600213-R	Terminál řady 630 - Ochranné funkce proudové a napěťové, tepelný model pro např. chránění USM	ks
2	7496700830	DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Periférie SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro podřízený PLC, ochrana, terminál	kus
3	7496752055	Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran - rozdílová, nadproudová, zkratová, podpěťová a přepěťová, nádobová nadproudová ochrana včetně vypracování protokolů o zkouškách	kus
4	7496754086	Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS	kus
5	7494653025-R	Montáž elektrického modulárního zdroje 10VA 230/24V	kus
6	7496700120-R	DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci - napájecí zdroj externí 230V AC/24V do 150W, DIN	kus
7	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
8	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km
	<b>CELKEM</b>		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 610309

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9e23a8cd-a22c-43ee-992b-2c045e42e741

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.02.2020 11:46:00



a3ca073f-6ab3-4f89-89c7-765e7edd9bdc