

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava řídicích jednotek vypínačů- technologie rozvoden 3kV na TNS Opočíněk, Hradec Králové, Česká Třebová.

pro objednávku č.:

OR HKR_ SEE HK_11_64018152_2020

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
1	7494004346-R	Instalační relé - Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 2x přepínací kontakt do 16 A, signálka	kus
2	7496700100	DŘT, SKŘ, Elektrodyspečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Oddělovací členy Elektromechanické relé do 16A, DC max 24V včetně patice a LED modulu	kus
3	7494559020	Montáž relé paticového včetně patice	kus
4	7494559010	Montáž relé modulárního	kus
5	7494653045	Montáž příslušenství LED dioda BA 9 s pro kompaktní signálky	kus
6	7494010136	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Signálky s LED, 24V, zelená	kus
7	7494010138	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Signálky s LED, 24V, rudá	kus
8	7494010104-R	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Otočný přepínač kompletní 1-0-1, 1Z, 1R, černý	kus
9	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
10	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km
	CELKEM		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 610097

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 067323c8-be55-455e-b6aa-6e0810255add

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 10:46:00



206e2ad1-3eee-45d8-b306-bfab4976dcbf