

S M L O U V A

o podmínkách poskytování služby pultu centralizované ochrany
u HZS Karlovarského kraje

(dále jen „Smlouva“)

kteřou uzavírají:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

se sídlem: Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70883611

zastupuje: **plk. Ing. Václav Klemák**, ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

E-mail: podatelna@hzs-kvk.cz

ID datové schránky: xknaa7s

(dále jen „**HZS**“)

a

PATROL group s.r.o.

se sídlem: Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava

IČ: 46981233

DIČ: CZ46981233

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8188

zastupuje: **Ing. Pavel Volenec**, jednatel společnosti

E-mail: patrol@patrol.cz

ID datové schránky: g8ish42

(dále jen „**PATROL**“)

a

Arcibiskupství pražské

se sídlem: Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1 – Hradčany

IČ: 00445100

DIČ: CZ00445100

zapsána v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR
č.j. 8/1 – 01/1994

zastupuje: Mgr. Antonín Juriga, výkonný ředitel AP

E-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Vladimír Tylš, vedoucí Investičního odboru

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: c72jaa3

(dále jen „**Provozovatel**“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem **Smlouvy** je stanovení podmínek pro připojení objektového zařízení dálkového přenosu (dále jen „**ZDP**“) k elektrické požární signalizaci (dále jen „**EPS**“) **Provozovatele** v objektu:

Areál zámku Mostov, adresou: Mostov č.p. 1, 350 02 Odrava – Mostov, okres Cheb, Karlovarský kraj

k zařízení pultu centralizované ochrany (dále jen „**PCO**“) umístěnému na krajském operačním a informačním středisku **HZS** (dále jen „**KOPIS**“).

II. Místa plnění


1. Místa plnění předmětu této smlouvy jsou:
 - a) **Areál zámku Mostov, adresou: Mostov č.p. 1, 350 02 Odrava – Mostov, okres Cheb, Karlovarský kraj** (dále jen „**Objekt**“), kde se nachází ústředna **EPS** a objektové **ZDP**;
 - b) **KOPIS**, kde se nachází zařízení **PCO**;
 - c) dohled společnosti **PATROL**, kde se nachází dozorové zařízení systému **PCO**.

III. Smluvní podmínky

1. Napojovaný **Objekt** musí v souladu s ČSN EN 54-21 a Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 40/2018, kterým se stanoví technické podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „**Pokyn GŘ HZS ČR**“), splnit následující podmínky:
 - a) **EPS** musí být provozována v souladu s Požárně bezpečnostním řešením objektu a splňovat požadavky ČSN EN 54-12 ve znění pozdějších předpisů;
 - b) objektové **ZDP** musí být instalováno oprávněnou firmou a toto zařízení musí být kompatibilní s provozovaným systémem **PCO** u **HZS**;
 - c) musí být dodrženy podmínky rádiového provozu stanovené Českým telekomunikačním úřadem;
 - d) musí mít instalován klíčový trezor požární ochrany s instalovaným zábleskovým majákem, v klíčovém trezoru umístěn generální klíč;
 - e) v objektu musí být zaveden systém generálního klíče pro přístup jednotky požární ochrany do všech střežených prostor objektu;
 - f) musí mít instalováno obslužné pole požární ochrany poblíž vstupu do objektu;
 - g) u vstupu do objektu musí mít instalováno informační tablo, nebo podružnou ústřednu **EPS** podávající jednotce požární ochrany informace o místě požárního poplachu v objektu.
2. Ústředna připojená v **EPS** v režimu „**TRVALÝ PROVOZ**“ nemusí být trvale obsluhována. To neplatí pro případ, kdy musí být v souladu s ČSN 73 0875 čl. 4.14 trvale obsluhována alespoň dvěma pro tento účel proškolenými osobami **Provozovatele** v souladu s platnými předpisy po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené **EPS**, zařízení dálkového přenosu nebo pultu centralizované ochrany (**PCO**).

3. **Provozovatel** musí splnit základní organizační a technické podmínky pro připojení **EPS** prostřednictvím **ZDP** na **PCO** podle Přílohy č.1 na službu **PCO HZS**.
4. Na připojovanou **EPS** byl zpracován projekt **ZDP**, který byl schválen příslušným pracovištěm prevence **HZS**.
5. V bezprostřední blízkosti ústředny připojené **EPS** musí být uložena dokumentace vypracovaná podle čl. 4.6.5 písm. e) ČSN 73 0875, která umožní zasahující jednotce požární ochrany, případně obsluze ústředny **EPS** neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny **EPS**, resp. na základě údajů přenášovaných zařízením dálkového přenosu.
6. Při přijetí stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ zajistí obsluha **KOPIS** neprodleně vyslání sil a prostředků k zásahu na střežený objekt dle požárního poplachového plánu kraje.
7. Po každém vstupu jednotek požární ochrany do střeženého objektu předá velitel zásahu **Objekt** před jeho uzavřením zástupci **Provozovatele**. Předání **Objektu** v případě bezeškodného průběhu provede do 30 minut od vyrozumění kontaktních osob **Objektu**. Pokud není z jakéhokoliv důvodu možné střežený **Objekt** takto předat, má právo velitel zásahu **Objekt** za sebou uzamknout a bez dalšího jej opustit.
8. V případě mimoprovozního stavu klíčového trezoru požární ochrany je jednotka požární ochrany oprávněna použít náhradní prostředky k překonání uzamčených vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách nebo uzamčených dveří do prostorů střežených připojenou **EPS**.
9. Připojení **EPS** prostřednictvím **ZDP** na **PCO** nezbavuje **Provozovatele** povinností stanovených mu právními předpisy a normativními požadavky na úseku požární ochrany.
10. **HZS** ani **PATROL** nepřebírají hmotnou ani jinou odpovědnost za chráněný majetek **Provozovatele** včetně **EPS** v **Objektu**. **PATROL** neodpovídá za škody vzniklé požárem, technickou poruchou, nebo selháním zařízení, nebo přenosového prostředí.
11. **Provozovatel** plně hradí škody způsobené jeho neodborným zásahem do objektového zařízení **ZDP**. Odpovědnost za ostatní škody se řídí příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto odpovědně osoby:

HZS	
Provozovatel	
PATROL	

1. Smluvní strany jsou oprávněny měnit odpovědně osoby a spojení na ně s tím, že taková změna je účinná dnem, následujícím po dni jejího písemného doručení, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum.
- A. Provozovatel se zavazuje že:**
- a) zajistí (pokud již nebylo realizováno stavbou) instalaci potřebného technického vybavení připojované **EPS** a **ZDP** v rozsahu schváleného projektu **ZDP**;
 - b) zajistí na vlastní náklady dodávku elektrické energie pro provoz **ZDP**;

- c) bude udržovat **EPS** a příslušející část k rozhraní **ZDP** v provozuschopném stavu dle platných předpisů a zajišťovat jejich maximální spolehlivost, aby se předcházelo v maximální míře nežádoucím planým poplachům;
- d) bude provozovat systém **EPS** včetně objektového zařízení **ZDP** v souladu s touto **Smlouvou**, platnými právními a technickými předpisy;
- e) zajistí předepsané periodické kontroly a revize **EPS** oprávněnou osobou;
- f) zajistí samostatnou písemně uzavřenou smlouvou provádění periodických kontrol provozuschopnosti a předepsaných revizí elektrického zařízení instalovaného objektového **ZDP**, a dále servis a opravy **ZDP**, to vše výrobcem **ZDP** oprávněnou a schválenou osobou; splnění těchto podmínek je na žádost **HZS** nebo společnosti **PATROL** povinen doložit, přičemž nesplnění či nedoložení těchto závazků **Provozovatele** může být důvodem pro odstoupení od této **Smlouvy**, jak ze strany **HZS**, tak ze strany **PATROL**, postupem dle čl. VI. této **Smlouvy**;
- g) zavede **HZS** odsouhlasený způsob odemykání vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách a dále do prostor vybavených hlásiči **EPS** (generální klíč);
- h) uloží na místo k tomu určené dokumentaci zdolávání požáru, a zajistí její aktualizaci při každé změně;
- i) poskytne informace související s provedením hasebního zásahu – schématické plánky střežených prostor s vyznačením hlásičů, uzávěry plynu, vody a elektrické energie, množství a složení uložených nebezpečných látek apod.;
- j) zpracuje seznam kontaktních osob určených k předávání informací v pracovní a mimopracovní době. Tyto osoby uvedené v příloze č. 2 se zavazuje seznámit se základními funkcemi ústředny **EPS**;
- k) zajistí, aby se alespoň jeden z pracovníků uvedených v *Příloze č.2* dostavil do 30-ti minut do objektu střeženého **EPS**, aby mohl být velitelem zásahu objekt předán;
- l) písemně vyrozumí **PATROL** o všech změnách týkajících se bezprostředně provozu připojeného objektu z hlediska požární bezpečnosti a ovlivňující službu **PCO**;
- m) oznámí **PATROLU** zahájení prací nebo zásahů do systému, které by mohly způsobit signál „**POŽÁR**“ a po ukončení prací a připojení objektu ke střežení provést funkční zkoušku zařízení **ZDP**;
- n) v případě nahlášené poruchy **ZDP** zajistí trvalou obsluhu ústředny **EPS**;
- o) včas informuje **PATROL** o předpokládaném i částečném vypnutí **EPS** za účelem její opravy, nebo revize a následně o jejím znovu uvedení do provozu;
- p) svým konáním nebude opakovaně vyvolávat plané poplachy, poruchové stavy a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu **EPS**. Před zahájením činností na **Objektu**, které mohou vyvolat stav poplach, nebo porucha **EPS**, učiní preventivní opatření k jejich zamezení;
- q) v případě značného generování planých poplachů z objektu **EPS** zabezpečí bezodkladné řešení odstranění nežádoucích poruch. V případě odpojení objektu od **PCO** zajistí trvalou obsluhu ústředny **EPS**;
- r) bude řádně hradit faktury oprávněně vystavené společností **PATROL** za služby poskytované v souladu s touto **Smlouvou**.

B. PATROL se zavazuje že:

- a) bude po dobu trvalého provozu zajišťovat pro **HZS** dostupnost služby **PCO** včetně exportu do systému **KOPIS** („spojář“);
- b) bude aktualizovat nastavení integrovaného systému **HZS ČR** spojář podle změn nastavení připojovaných **EPS**;
- c) bude aktualizovat údaje o střeženém objektu v databázi zařízení **PCO**. Aktualizaci provede na základě podkladů o změnách objektu předaných společností **PATROL Provozovatelem**.

Jedná se zejména o změnu kontaktních osob, změny konfigurace **EPS**, změny názvů a rozsahu chráněných prostor apod.;

- d) bude používat pouze homologovaná zařízení **ZDP** a **PCO**, odpovídající platným právním a technickým předpisům;
- e) odpojí provozovatele od **PCO** u **HZS** na základě písemné výzvy **HZS** a to nejdříve za 24 hodin od doručení výzvy k odpojení. **PATROL** o obdržení výzvy k odpojení (z důvodu nadměrného počtu planých poplachů nebo jiného nedodržování smluvních podmínek ze strany provozovatele) neprodleně informuje provozovatele.

C. HZS se zavazuje že:

- a) nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, ve dnech pracovních i dnech pracovního volna a klidu, jakož i ve svátcích, na přijatý signál „Všeobecný poplach“ vyslat k zásahu jednotky požární ochrany podle Požárního poplachového plánu Karlovarského kraje;
- b) povinnost **HZS** uvedená v bodě a) nastává po uzavření této třístranné **Smlouvy** a po vydání písemného souhlasu **HZS** s připojením objektu provozovatele (písemný souhlas vydává **HZS** společnosti **PATROL** bezodkladně po splnění všech podmínek předepsaných k připojení **Objektu**);
- c) v případě nadměrného počtu planých poplachů na střežených objektech **HZS Provozovatele** vyrozumí prostřednictvím společnosti **PATROL** o odpojení z **PCO HZS** a to 24 hodin před odpojením. Po pominutí důvodů k dočasnému odpojení **Objektu** se postupuje opět podle bodu b).

IV.

Cenové podmínky a úhrada služby

- 1. Cenové podmínky vychází z „Jednotného ceníku za poskytování služeb souvisejících s připojením **EPS** na pult centralizované ochrany“ vydaného Pokynem GŘ **HZS ČR**.
- 2. Provozovatel zaplatí společnosti **PATROL** za služby dle této smlouvy smluvní cenu, kterou tvoří:
 - a) **platba za služby HZS – 3 135,- Kč měsíčně za:**
trvalé střežení systému **EPS** napojeného objektu, střežení je prováděno v režimu 24/7/365 operačním důstojníkem **KOPIS**. Fakturace za služby **HZS** probíhá tak, že výše uvedený poplatek **PATROL** na **HZS** Karlovarského kraje přeúčtuje.
 - b) **platba za služby společnosti PATROL – 1.800,- Kč (bez DPH) měsíčně za:**
napojení střeženého systému **EPS** objektu do **PCO** provozovaných společností **PATROL** na **KOPIS**.

Cena služby bude fakturována měsíčně zpětně na základě vystavené faktury - daňového dokladu. Variabilním symbolem je číslo faktury. Fakturu - daňový doklad vystaví **PATROL** vždy k poslednímu dni v měsíci. Doba splatnosti faktury činí 30 dní.

Na daňovém dokladu bude rovněž uvedeno číslo této Smlouvy **A/2019/11181** a výše uvedená splatnost.

Cena služby bude fakturována od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena.

- 3. **Provozovatel** zaplatí jednorázovou platbu **21.591,- Kč pro HZS** za připojení **EPS** z **Objektu Provozovatele** prostřednictvím **ZDP** na **PCO KOPIS**. Platba bude součástí první faktury vystavené společností **PATROL**.
Fakturace této jednorázové platby probíhá tak, že uvedený poplatek **PATROL** přeúčtuje ve prospěch **HZS**.

4. **Provozovatel** zaplatí jednorázovou platbu **21.591,- Kč pro HZS** za změnu technických podmínek pro provedení **EPS**, jenž vyžaduje výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. o rozšíření **EPS Provozovatele**, které si vyžádá činnosti **HZS** spojené s konfigurací **EPS**, prohlídkou **Objektu**, posouzení projektové dokumentace **EPS** a ověření stanovených požadavků, přičemž výsledkem je závazné stanovisko podle stavebního zákona. Výše uvedená změna technických podmínek pro provedení **EPS** bude předmětem dodatku této **Smlouvy**. Platba bude součástí faktury vystavené společností **PATROL** po uzavření dodatku této **Smlouvy**. Fakturace této jednorázové platby probíhá tak, že uvedený poplatek **PATROL** přeúčtuje ve prospěch **HZS**.
5. V případě planého poplachu majícího příčinu na straně **Provozovatele**, zavazuje se **Provozovatel** zaplatit za každý uskutečněný výjezd jednotky požární ochrany k zásahu částku ve výši **2.955,- Kč**. Poplatek bude přičten k částce fakturované za služby společností **PATROL** měsíčně k poslednímu dni v měsíci. Za planý poplach se považuje uskutečněný výjezd jednotky **HZS** na nepravdivou signalizaci přeneseného stavu „Všeobecný poplach“, jehož příčinou je zejména chybná funkce zařízení **EPS**, nebo reakce na nedodržení provozních podmínek jako např.: neodborný zásah, nedbalost a nedodržení předpisů o požární ochraně, nevhodné nastavení, nebo volba hlásiče, náhodné elektrické nebo jiné vlivy na zařízení. Výjezd jednotky probíhá bezprostředně po obdržení signálu „Všeobecný poplach“ s tím, že jednotka **HZS** ověřuje stav **EPS** až na místě. Fakturace této platby probíhá tak, že uvedený poplatek **PATROL** přeúčtuje ve prospěch **HZS**.
6. Veškeré ceny služeb **HZS** jsou platné k datu podpisu této **Smlouvy**. **PATROL** je oprávněn navýšit, či snížit ceny služeb **HZS** podle této **Smlouvy** o takovou částku, která odpovídá navýšení či snížení cen služeb **HZS** a kterou má **PATROL** povinnost ve prospěch **HZS** platit v souvislosti s poskytováním služby **PCO**, a to v souladu s platným Pokynem GŘ **HZS ČR** část „Jednotný ceník“.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že **PATROL** je oprávněn cenu služby podle bodu 2 písm. b) **Smlouvy** upravovat podle meziročního nárůstu indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Toto ujednání se týká i zjištěné deflace. K úpravě ceny za služby podle shora uvedeného ujednání dojde vždy od následujícího měsíce poté, co bude vyhlášen inflační index **ČSÚ**.
8. Úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury činí 0,02 % z neuhrazené částky za každý den prodlení od ukončení data splatnosti faktury.
9. Fakturační adresa **Provozovatele**:
Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/16
118 00 Praha 1 – Hradčany,
IČO: 00445100
DIČ: CZ 00445100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 45301130/2700
10. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

V.**Přeúčtování plateb a poplatků HZS**

1. Platby a poplatky uvedené v čl. IV. přeúčtuje **PATROL** ve prospěch **HZS** na základě faktury vystavené **HZS** do 21 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž byly nebo měly být peněžní prostředky přijaty, přičemž faktury za měsíce listopad a prosinec budou **HZS** vystaveny do 21 kalendářních dnů po skončení prvního kalendářního měsíce následujícího kalendářního roku. Splatnost všech těchto faktur bude 14 kalendářních dnů od doručení.

VI.**Odstoupení od Smlouvy**

1. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od této **Smlouvy** v případě, že druhá strana poruší své povinnosti vyplývající z této **Smlouvy** a toto porušení neodstraní ani do čtrnácti dnů po obdržení písemného upozornění. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé straně.
2. Do deseti dnů od nabytí účinnosti odstoupení **PATROL** zajistí odpojení **Provozovatele** od zařízení **PCO**.

VII.**Výpovědní lhůta**

1. **Smlouva** se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 (tři) kalendářní měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi poslední ze smluvních stran. Výpověď se podává v písemné podobě ostatním smluvním stranám.
2. **Smlouvu** lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran.
3. Do deseti dnů od nabytí účinnosti výpovědi **PATROL** zajistí odpojení **Provozovatele** od zařízení **PCO**.

VIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení **Smlouvy** podepsané všemi stranami. Změny a dodatky k této **Smlouvě** jsou platné, pokud budou uzavřeny v písemné podobě a podepsány všemi smluvními stranami. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
2. Smluvní strany uzavírají tuto **Smlouvu** v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této **Smlouvy** a o skutečnostech, se kterými se seznámily při naplňování předmětu činnosti této **Smlouvy**, a to i po zániku této **Smlouvy**. V souvislosti s plněním předmětu **Smlouvy** a svých povinností dle smluvních podmínek, zpracovává **PATROL** též osobní údaje. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je uvedena na www.patrol.cz.

4. Účastníci této **Smlouvy** svým podpisem stvrzují, že ji před podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato **Smlouva** nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. **Smlouva** bude do registru smluv uveřejněna **HZS**, a to nejdéle do třiceti (30) dnů od uzavření této **Smlouvy**. Informace o zveřejnění **Smlouvy** bude doručena druhé smluvní straně na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví **Smlouvy**.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato **Smlouva** může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této **Smlouvě** nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním **Smlouvy** prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Nedílnou součástí **Smlouvy** jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Základní organizační a technické podmínky pro připojení **EPS** prostřednictvím **ZDP** na **PCO**.

Příloha č. 2: Seznam a způsob vyrozumění osob určených **Provozovatelem** k zajištění bezpečnosti **Objektu** pro případ poruchy zařízení **ZDP** nebo **PCO** a vstupu jednotky požární ochrany do **Objektu** na základě hlášení požáru zařízením **PCO**.

Příloha č. 3: Akceptační protokol.

V *U. Vard*

dne: **04-03-2020**

.....
plk. Ing. Václav Klemák,
Ředitel HZS Karlovarského kraje

V *Práze*

dne: **20.11.2019**

(Provozovatel)

V *Jihlavě*

dne: **17.11.2019**

Jednatel společnosti PATROL group s.r.o.

Všeobecné podmínky pro připojení ústředny elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany


Pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) systému NAM GLOBAL s označením TP-ZDP-NAM GLOBAL -01/2002 provozuje na krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“), společnost PATROL group s.r.o.

Ústředna elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) provozovaná právnickou nebo podnikající fyzickou osobou (dále jen „provozovatel“), může být připojena na PCO po splnění následujících podmínek:

1. Připojení EPS k PCO je realizováno na základě trojstranné smlouvy mezi provozovatelem EPS, společností PATROL group s.r.o., a HZS KVK. U nově kolaudovaných objektů, kde připojení EPS na PCO vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby a projektové dokumentace, musí být smlouva podepsána nejpozději v den místního šetření (kolaudační řízení, prozatímní užívání ke zkušebnímu provozu, předčasné užívání stavby apod.).
2. Provozovatel EPS musí mít schválený Dodatek k projektu EPS před připojením EPS na PCO. Dodatek k projektu EPS zpracovává provozovatel a schvaluje ho územně příslušné oddělení (pracoviště) prevence HZS KVK.

Dodatek k projektu EPS musí obsahovat tyto náležitosti:

- a) prověrku činnosti stávající EPS podle „Provozní knihy zařízení EPS“, zaměřenou na četnost nežádoucích hlášení stavu „POŽÁR“, četnost poruch, četnost vypínání hlásicích linek (požárních smyček) a hrubou specifikaci příčin těchto jevů,
 - b) návrh na odstranění jevů uvedených v písm. a) /zavedení opakovaného nulování, zavedení závislosti více hlásicích linek (vícesmyčkové závislosti), záměna druhu hlásiče (např. kouřový za tepelný) apod./,
 - c) specifikaci druhu, rozsahu a počtu přenášených informací, příp. zpětných povelů, v závislosti na možnostech připojované ústředny EPS a uvažovaného ZDP,
 - d) srozumitelný návod k zajištění přesné identifikace místa signalizace vzniku požáru, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti ústředny EPS nebo obslužného pole požární ochrany (dále jen „OPPO“),
 - e) umístění OPPO, klíčového trezoru požární ochrany (dále jen „KTPO“) a vlastního účastnického dílu ZDP,
 - f) specifikaci výstupů ústředny EPS pro předávané informace a vstupů ústředny EPS pro přebírané povelů stanovené podle písm. c) a způsob propojení ústředny EPS, účastnického dílu ZDP, OPPO a KTPO,
 - g) konkrétní technické řešení napojení vlastního účastnického dílu ZDP na přenosovou cestu - u bezdrátového ZDP propojení na vlastní vysokofrekvenční část či anténu, a to ve spolupráci s dodavatelem příslušného ZDP a správcem přenosové sítě.
3. Klíč ke KTPO musí odpovídat standardu HZS KVK, vnitřní dvířka KTPO (otevíraná jednotným klíčem HZS KVK) musí být konstrukce pro osazení půlvložkou FAB. Půlvložka odpovídající jednotnému klíči HZS KVK bude osazena v rámci instalace ZDP. V KTPO bude vložen generální klíč, kterým bude možno zajistit vstup jednotek do všech prostor v rámci střeženého objektu. KTPO se umísťuje ve fasádě objektu nebo ve stojanu u vstupu do objektu (např. v případě oplocení areálu), u kterého se předpokládá nástup jednotky požární ochrany



k provedení požárního zásahu. Pokud je před KTPO další bariérové zařízení (závora, brána apod.), musí klíč od KTPO umožnit otevření těchto zařízení.

4. Před podepsáním smlouvy musí být provozovatelem EPS na HZS KVK předána v digitální a tištěné podobě následující dokumentace:
 - a) Dokumentace zdolávání požáru (např. ve formě operativní karty) – je-li pro připojovaný objekt požadována v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 - b) Prvotní informace k zásahu – schématické plánky střežených prostor s vyznačením čidel (objekt, patro, místnost, umístění), uzávěrů plynu, vody a elektrické energie, rozsah běžné pracovní doby. Tento dokument je součástí smlouvy.
5. HZS KVK požaduje přenášení informací o stavech všech konkrétních čidel z ústředny provozovatele EPS na PCO tzv. adresaci čidel (při instalaci volit ústřednu, která tuto adresaci umožňuje).
6. Jedná-li se o **změnu dokončené stavby** dle § 2 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tzn. nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, kde dojde k rozšíření EPS v takto nově vzniklých prostorech, a má-li již provozovatel uzavřenou smlouvu (viz bod č. 1), musí splnit následující:
 - a) uzavřít Dodatek ke smlouvě, který se bude týkat změn údajů souvisejících se střeženým systémem a objektem vlivem provedení změny dokončené stavby,
 - b) provozovatel EPS musí mít na změnu dokončené stavby schválený Dodatek k projektu EPS územně příslušným oddělením (pracovištěm) prevence HZS KVK (viz bod č. 2). Rozhodne-li jeho zpracovatel tzn. správce systému, že není nutné jeho zpracování, vydá o tom písemnou zprávu.
7. **K fyzickému připojení objektu provozovatele EPS prostřednictvím ZDP na PCO HZS KVK a zahájení jeho střežení dojde na základě vydání písemného „souhlasu s připojením“, vydaným HZS KVK na základě splnění všech shora stanovených podmínek pro připojení a podmínek uvedených v třístranné smlouvě.**

Příloha č. 2

Seznam a způsob vyrozumění osob určených provozovatelem EPS ke dni:

(pro požárně monitorovaný objekt na PCO u HZS)

Název objektu:
Areál zámku Mostov

Adresa:
Mostov č.p. 1, 350 02 Odrava - Mostov, okres Cheb,
Karlovarský kraj

Elektronická adresa do objektu, popř. na odpovědnou osobu:
Provozní doba (přítomnost osob v objektu):

tomas.polak@apha.cz
Od 00:00 do: 24:00

*Nehodící se škrtněte

Odpovědní zástupci uživatele EPS za objekt – podle pořadí vyrozumění:

Jméno	funkce/prac.zařazení	pevná telef. linka	mobilní telefon

Při změnách údajů k odpovědným osobám a spojení neprodleně aktualizujte kontaktní údaje!

Osoba odpovědná za aktualizaci:

Jméno

telefon

Email

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Obsluha PCO HZS je oprávněna komunikovat pouze s požadavky jiných, nežli výše uvedených osob!

Uvedené osoby jsou oprávněny PATROL požádat o:

- **dočasné odpojení od PCO** - při potřebě zásahu do systému EPS objektu (servisní práce, opravy). Objekt bude dočasně (do odvolání oznamovatelem) vytažen ze sledování a jednotka HZS při signálu „požár“ nebude na objekt vyslána.
- **znovupřipojení** - po ukončení servisní činnosti a odstranění závad na EPS.
Zástupce objektu je povinen PATROL vyrozumět o pomínutí důvodu pozastavení monitorování na PCO a PATROL telefonicky požádat o znovupřipojení.

Teprve pak bude objekt znovu na PCO u HZS monitorován!

Nebude-li odpovědnou osobou oznámeno na PATROL pomínutí důvodu pozastavení monitorování a vzměsen telefonicky požadavek na znovupřipojení, neodpovídá HZS za škody event. následně vzniklé tímto opomenutím uživatele EPS.

PATROL bude výše uvedené odpovědné osoby informovat

- o vyřazení objektu ze sledování na PCO z důvodu přetrvávání závad na EPS, které narušují řádný chod operačního střediska HZS bude výše uvedené odpovědné osoby informovat.
- o vyjezdů - vyslání zásahové jednotky HZS na požárně monitorovaný objekt.

Změny v kontaktních osobách odpovědných za objekt a změny v telefonním spojení na ně, je uživatel EPS povinen neprodleně oznámit (nejlépe elektronickou poštou) na HZS a na PATROL.

Neplnění této povinnosti ze strany uživatele EPS vůči HZS, je důvodem k pozastavení monitorování objektu na PCO.

Aktuální údaje zašlete na:

Email:

HZS Karlovarského kraje

Závodní 205

306 06 Karlovy Vary

PATROL

patrol@patrol.cz

Akceptační protokol
pro uvedení objektu / EPS a ZDP - PCO / nebo ZDP do zkušebního provozu

Provozovatel EPS: (adresa a typ EPS)

- kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

Provozovatel ZDP: (adresa a typ EPS)

- kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

HZS kraje: (adresa)

- kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

Adresa připojovaného objektu / EPS: (adresa)

- kontaktní osoba provozovatele EPS pro zkušební dobu (jméno, příjmení, mobilní telefon)

Dne (datum) byla provedena funkční zkouška:

Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO-typ):

Popis závady:

bez závad

Generálního klíče (GK či jiného prostředku):

Popis závady:

bez závad

Obslužného pole požární ochrany (OPPO-typ):

Popis závady:

bez závad

Ověřen druh, rozsah a počet přenášených informací:

(hlavní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP - PCO)

Popis závady:

bez závad

Ověřen druh, rozsah a počet přenášených informací:

(záložní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP - PCO)

Popis závady:

bez závad

Dostupnost provozní knihy EPS a návodu k ústředně EPS:

Popis závady:

bez závad

Aktuálnost a dostupnost dokumentace:

Popis závady:

bez závad

Datum:

.....
provozovatel EPS

.....
provozovatel ZDP a PCO

.....
HZS kraje