

Požadované práce

- Obnažení paty sloupů včetně patního plechu a kotev
- Podepření střešní konstrukce, provede se systémovými podpěrnými konstrukcemi
- Odříznutí spodní poškozené části sloupu, včetně patní desky, kotvy budou zachovány
- Ponechané hrany prvků sloupů se zbrousí pod úhlem 45 stupňů pro budoucí napojení
- Odbourání degradované části betonové základové desky
- Na očištěnou patku se nanese adhezní můstek a patka se dobetonuje sanační směsí
- Osazení patního plechu a přikotvení na původní kotvu
- Osazení nové části sloupu, napojení na ponechávanou část sloupu
- Spojení původní a nové části přeplatuje pomocí plechů
- Všechny ocelové konstrukce se otryskají od starých nátěrů a koroze a opatří se ochranným nátěrem
- Sanovaná patní část sloupů se zabetonuje, úprava povrchu tak, aby nedocházelo k zatékání ke sloupům
- Po zatvrdnutí demontovat podpěry
- U jednoho sloupu zavařit 2 otvory na plnou tloušťku materiálu
- Celkem se jedná o 9 ks pat sloupů