

Č. j.: MMP/135678/19

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Technologický park DRONET – Plzeň Světovar**

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-004861**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 24.04.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

Prosíme o vysvětlení položky č. 68 v objektu SO01 ležácké sklepy – architektonická část. Dle popisu se jedná o osazení zárubní. Jak je tato položka myšlena? Jedná se o montáž fasádních výplní, která patří k dodávkám v kapitole 767?

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel k položce č. 68 sděluje, že se jednalo o překlep v názvu položky a nejedná se o osazení zárubní. Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „Aktualizovaný Soupis“), kdy správný popis položky č. 68 v objektu SO01 ležácké sklepy – architektonická část zní: Postřík izolací nebo neomítaných stěn MC s plastifikátorem pro zvýšení tvrdosti a přilnavosti.

Zadavatel jako součást Vysvětlení poskytuje Aktualizovaný Soupis, který tvoří přílohu č. 1.

Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit tento Aktualizovaný Soupis.

Žádost dodavatele č. 2:

Prosíme o vysvětlení položky č.15 v objektu SO01 ležácké sklepy – betonové konstrukce. Dle popisu se jedná o dodávku cementu. Jak máme tuto položku chápat a k čemu patří?

Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Zadavatel sděluje, že se jedná o cementovou injektážní hmotu pro tryskovou injektáž. Zadavatel jako součást Vysvětlení poskytuje Aktualizovaný Soupis, který tvoří přílohu č. 1.

Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit tento Aktualizovaný Soupis.

Žádost dodavatele č. 3:

Prosíme o vyjádření k objektu ležáckých sklepů, betonových konstrukcí. Ve výkaze výměr jsme nenalezli betonáž pilot. Prosíme tímto o doplnění.

Odpověď na žádost dodavatele č. 3:

Zadavatel sděluje, že došlo k překlepu v názvu položky. Nejedná se o vrtání velkopřůměrových pilot, ale o vrty pro tryskovou injektáž. Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a upravil položky č. 2, 3, 14 a 15 v SO01 – betonové konstrukce – oddíl Zakládání a zvláštní zakládání. Zadavatel jako součást Vysvětlení poskytuje Aktualizovaný Soupis, který tvoří přílohu č. 1.

Dodavatelé jsou povinni jako součást nabídky předložit tento Aktualizovaný Soupis.

Žádost dodavatele č. 4:

V tabulce oken je požadován izolovaný ocelový systém rámu okna. Lze namísto tohoto použít hliníkový profil?

Odpověď na žádost dodavatele č. 4:

Zadavatel trvá na použití izolovaného ocelového systému rámu okna, hliníkový profil použít nelze.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.06.2019 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 29.04.2019 odeslal k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2019-014350, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis

V Plzni dne 29.04.2019

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP