



Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Lázeňská 2

KARLOVY VARY 360 01

Tel: +420 353 362 111 ::: Fax: +420 353 362 101 ::: www.splzak.cz

IČ: 00872113 ::: DIČ: CZ 00872113

Příspěvková organizace zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložce č. 460.

číslo objednávky: V190007

MÍSTO DODÁNÍ

Adresa: Divadelní náměstí - Vřídelní kolonáda
2036 / 2
360 01 Karlovy Vary
Vyřizuje: Ing. Trnka Milan
Tel: 353362109 **Fax:** 353362101

DODAVATEL

Strojservis Homolka
Adresa: Tovární 2093
35601 Sokolov
Vyřizuje:
Tel: **Fax:**

Objednáváme u Vás:

v souladu s Vaší cenovou nabídkou N/19/032 z 18.6.2019 zabezpečovací konstrukce potrubí v suterénu Vřídelní kolonády v celkové ceně včetně ostatních vedlejších nákladů 179.000,-- Kč. bez DPH

Konstrukce je podrobně zobrazena na výkrese č. 020-19-007.

Základním prvkem konstrukce jsou čtyři příčné rámy z ocelových válcovaných nosníků HEB-100 (Pos. 1 a 2), které budou osazeny na stávající železobetonovou podlahu 1. PP v poloze, která je definována na výkrese č. 020-19-00 "DISPOZICE".

Sloupy rámu (Pos. 1) budou kotveny do železobetonové podlahy kotvami HILTI HIT-RE 500V3 + HIT-V-M12 (8.8) do hloubky 100 mm. S příčnými nosníky Pos. 2 a podélnými nosníky Pos. 3 budou sloupy spojeny šroubovými spoji M12 (8.8)

Příčná tuhost a stabilita bude zajištěna diagonálními ztužidly z kruhové oceli KR-12 (Pos. 4,5), které budou ke konstrukci kotveny pomocí napínačů M12.

Do podélných nosníků Pos. 3 budou na sraz zasunuty dřevěné trámký průřezu 80x100 mm, pevnostní třídy C-24 (Pos. 11)

Na dřevěné bednění budou uloženy ocelové nosníky závěsů potrubí, vlastní závěsy potrubí budou bedněním procházet přes vyvrtané otvory.

Termín dodání: červenec 2019