

	AKCE: RELAXAČNÍ- MASAŽNÍ BAZÉN				
	ROZMĚRY: 6,6x2,6m, hv. 0,9-1,3m				
	PLOCHA: 16,4m <sup>2</sup>				
	DLE VÝKRESU č. 201579WHPBEBc1c šířka přelivné hrany 85mm, šířka žlábků 250mm				
Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ (CZK)	celková cena (CZK)
	CENA CELKEM ČÁSTI 1.+2.+3.+4.+5.				1 029 858
1 .	<b>TĚLESO BAZÉNU</b>				455 911
1 . 1	<b>Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem</b>	ks	1	355 807	355 807
	Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábků, rohové díly, vlnolamy ve žlábkách, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstruktivní systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu.				
1 . 2	<b>Dno bazénu s protiskluzbou úpravou</b>	m <sup>2</sup>	16	4 181	68 568
	Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.				
1 . 3	<b>Ztracené bednění nerezové</b>	m	12	2 628	31 536
	Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem přelivného žlábků. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál EN DIN 1.1104,tvar dle PD.				
2	<b>VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU</b>				301 587
2 . 1	<b>Schodiště do bazénu - přímé, šíře 1m, 5ti stupínkové</b>	ks	1	30 375	30 375
	Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčnickových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků pd. výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště. velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle pd. stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat. nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. u veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou ral 5013. z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové části bazénu.				
2 . 2	<b>Schodiště do bazénu - přímé, šíře 1m, 3- stupínkové</b>	ks	1	44 862	44 862
	Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčnickových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků pd. výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště. velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle pd. stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat. nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. u veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou ral 5013. z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové části bazénu.				
2 . 3	<b>Zábradlí k vodě povrchová úprava - lesk - prodloužené na bet. schodiště</b>	ks		25 506	0

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ (CZK)	celková cena (CZK)
	Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. zábradlí je tvořeno trubkami trkr 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat slonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené leštěním do zrcadlového lesku v jakosti <b>SUPERMIRROR 8</b> . Min. množství potrubí použitého pro zábradlí vyplývá z výkresů PD.				
2 . 4	<b>Zábradlí ke stěně povrchová úprava lesk - prodloužené na bet. schodiště</b>	ks	1	35 325	35 325
	Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. zábradlí je tvořeno trubkami trkr 40x2mm a musí odpovídat pd a čsn EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat slonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené leštěním do zrcadlového lesku v jakosti <b>SUPERMIRROR 8</b> . Min. množství potrubí použitého pro zábradlí vyplývá z výkresů PD.				
2 . 5	<b>Podvodní trubková lavice přímá - se vzduchováním dl. 1m</b>	ks	2	18999	37 998
	Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uložených v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací místo. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílenou podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.				
2 . 6	<b>Podvodní trubková lavice přímá - se vzduchováním dl. 4m</b>	ks	1	74178	74 178
	Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uložených v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací místo. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílenou podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.				
2 . 7	<b>Podvodní trubková lavice přímá - se vzduchováním dl. 2m</b>	ks	1	37701	37 701
	Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uložených v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu 25m3/hod na jedno sedací místo. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílenou podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.				
2 . 8	<b>Dělicí stěna dl. 0,8m</b>	m	2	20574	41 148

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ (CZK)	celková cena (CZK)
	Výškové usazení a délka dělicí stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělicí stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.				
<b>3 .</b>	<b>BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA</b>				<b>99 203</b>
3 . 1	<b>Kanál dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistícího krytu</b>	m	4,5	8 303	37 364
	Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomocí montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako ostatní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace, a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody, musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody-tlak vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby nikde nevznikly mrtvé zóny v prostoru bazénového tělesa. Kryt čistícího otvoru kanálu s tryskami je kotvený k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubové rychlouzávěry, která zajistí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Uzávěra umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.				
3 . 2	<b>Odtok z přelivného žlábků</b>	ks	2	4 410	8 820
	Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivového žlábků, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemlem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.				
3 . 3	<b>Tlumič hluku pro odtok ze žlábků</b>	ks	2	1710	3 420
	Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábků především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen, jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábků. Rozměry a provedení dle PD .				
3 . 4	<b>Vinolam ve žlábků</b>	ks	7	378	2 646
	Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábků. Tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábků, tvarově žebra uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábků.				
3 . 5	<b>Servisní kufřík</b>	ks	1	3528	3 528
	Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů. D PASTA, 50g, Pelox tekutina včetně štětečku, brusný pás, CL tester, nerezový imbusový klíč, plastový kelímek, souprava základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, příbalové bezpečnostní listy chemikálií,				
3 . 6	<b>Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu</b>	ks	2	17739	35 478
	Zajišťuje bezpečný odvod vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařen na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemlem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451. Kryt kanálu je kotvený k otvoru kanálu pomocí bezšroubové rychlouzávěry, který zajistí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.				

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ (CZK)	celková cena (CZK)
3 . 7	<b>Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu</b>	ks	1	6840	6 840
	Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přísávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsnění z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451. Kryt odtoku ze dna je kotvený k otvoru odtoku ze dna pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Uzávěr umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnové trysky. Bezšroubový rychlouzávěr je doložený technickým listem.				
3 . 8	<b>Tryska pro měření chlóru ve stěně bazénu</b>	ks	1	1107	1 107
	Pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající se z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.				
4 .	<b>VYBAVENÍ BAZÉNU</b>				28 413
4 . 1	<b>Roštnice přímá PP</b>	m	18	1134,00	20 412
	Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žládku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma šrouby do pevného celku o délce cca 1m. Šrouby jsou stažené na obou stranách matkami a jak šroub tak matky jsou z EN jak. 1.4462 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteční propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.				
4 . 2	<b>Roštnice rohová PP</b>	ks	7	855,00	5 985
	Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° se za musí být umístěny příčně k přelivnému žládku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo odstíny dle výběru z RAL. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma šrouby do pevného celku o délce cca 1m. Šrouby jsou stažené na obou stranách matkami a jak šroub tak matky jsou z EN jak. 1.4462 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteční propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.				
4 . 3	<b>Bezpečnostní značka - informační piktogramy</b>	ks	4	504,00	2 016
	Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.				
5 .	<b>ATRAKCE</b>				144 744

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ (CZK)	celková cena (CZK)
5 . 1	<b>Masážní trysky R 1 1/2" s přísáváním vzduchu</b>	ks	13	4950	64 350
	<p>Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přísáváním ze žlábků, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení.</p> <p>Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.</p> <p>Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1</p> <p>Požadavek na přívod vody dle PD.</p>				
5 . 2	<b>Dnová masáž nohou</b>	ks	2	17829	35 658
	<p>Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 200 mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno.</p> <p>Horní kryt masáže nohou tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Tento kryt je k základnímu nerezovému hrnci přišroubován zapuštěnými šrouby. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu.</p> <p>Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.</p> <p>Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.</p> <p>Požadavek na přívod vody dle PD</p>				
5 . 3	<b>Podvodní reflektor STANDARD - 3 POW – LED, barva bílá studená, průměr 130/65 mm včetně niky pro světlo</b>	ks	3	14912	44 736
	<p>Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničkou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu.</p> <p>Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou POW-LED deskou, s 3x3W POW-LED, celkem 9W (svítivost 690 lm), provozní napětí 12V, způsob jištění IP68.</p> <p>Úhel vyzařování světla 10° horizontálně a 10° vertikálně.</p> <p>Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu.. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD.</p> <p>Síťový transformátor 12-V-DC pro 3 POW- LED, v plastovém pouzdru s krytím IP 65.</p> <p>DoDávka včetně silikonového kabelu 10m. Dodávka bez elektroinstalačních prací</p>				