

SERVISNÍ ÚKONY – Příloha č. 1 ke Smlouvě na zajištění prohlídek a údržby přesné klimatizace - MSIC

Typ zařízení:

JEDNOTKA PŘESNÁ KLIMATIZACE – PROVEDENÍ "CW" (VODOU CHLAZENÁ)

Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky
- kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)
- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
- měření odběru proudu
- kontrola chodu – hlučnost, doběh
- kontrola funkce regulace otáček ventilátorů
- kontrola nastavení parametrů regulátoru
- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů
- vizuální kontrola

Výměník (vodou chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

Potrubní rozvody hydraulického okruhu jednotky

- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace
- kontrola těsnosti rozvodů
- kontrola funkce třicestného ventilu

Zvlhčovač (je-li součástí jednotky)

- kontrola, vyčištění a případná výměna nádoby parního zvlhčovače (elektrody)
- kontrola filtru nádoby, napouštěcího a vypouštěcího solenoidového ventilu
- kontrola vaničky a jejího vyčištění
- kontrola el. topení

Vzduchový filtr

- kontrola, vyčištění a případná výměna vzduchového filtru
- kontrola nastavení manostatů

Pozn.: Součástí servisní prohlídky není kontrola ani případné čištění vodního filtru a to ani v případě, že je součástí jednotky.