

KOMPONENTY / ČINNOSTI	Interval údržby		
	Čtvrtletně	Pololetně	Ročně
Vzduchotechnická jednotka			
kontrola funkčnosti zařízení			X
kontrola ventilátorů			X
stav klapek			X
stav manžet a těsnost skříní			X
stav ohříváče			X
stav rekuperátoru			X
stav vyústek			X
stav krycích mřížek			X
kontrolní měření proudění vzduchu			X
kontrola topných článků			X
kontrola funkce a nastavení havarijního termostatu EO			X
kontrola funkce a nastavení provozního termostatu EO			X
Filtry VZT			
dodávka vzduchových filtrů do VZT zařízení			X
výměna vzduchových filtrů			X
ekologická likvidace použitých vzduchových filtrů			X
VAV ventily (variabilní regulátor průtoků)			
kontrola funkčnosti zařízení pomocí ZTH EU (Servisní modul)			X
Profouknutí křížové tlakovědiferenční sondy inertním plynem CO ₂ , Dusík			X
Kontrola nastavených parametrů. Max.Flow, MinFlow, NominalFlow ZTH EU (Servisní modul)			X
MaR			
dotážení spojů			X
optická kontrola kabelů a komponentů			X
kontrola funkce čidel			X
kontrola funkce ochran VZT			X
kontrola čerpadel			X
kontrola servopohonů klapek a ventilů			X