

Příloha ke kupní smlouvě č. 100477 - Okresní soud Vsetín, Horní náměstí 5

Dodavatel (odběratel vod): VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN a.s.

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652

Číslo odběratele: 6171000

Plocha závodu celkem:1006 m²

Z toho odvodněno do kanalizace:1006 m²

Druh plochy	Plocha v m²	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha = plocha x odtok. součinitel
Zastavěná plocha a těžce propustné plochy	837	0,9	753,3
Lehce propustné zpevněné plochy	0	0,4	0
Plochy kryté vegetací	169	0,05	8,45
Součet redukovaných ploch [S]:			761,75

Dlouhodobý srážkový normál pro oblast [V]:
Vsetín 0,8313 m
Valašské Meziříčí 0,7512 m
Rožnov pod Radhoštěm 0,9039 m

Výpočet množství srážkových vod [Q]:

Q v m³ = součet redukovaných ploch v m² x dlouhodobý srážkový normál v m/rok

$$Q = 762 \times 0,8313 = 633 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Místní šetření bylo provedeno:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Odběratel:

Dne: 6. 2. 2020

Dne: 21. 2. 2020

Podpis:

Podpis: