

Příloha ke kupní smlouvě č. 101628 - Okresní soud ve Vsetíně, pracoviště Valašské Meziříčí, ul. Legií 1374

Dodavatel (odběratel vod): VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN a.s.

IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652

Číslo odběratele: 6402493

Plocha závodu celkem:3142 m²

Z toho odvodněno do kanalizace:3142 m²

Druh plochy	Plocha v m²	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha = plocha x odtok. součinitel
Zastavěná plocha a těžce propustné plochy	3045	0,9	2740,5
Lehce propustné zpevněné plochy	0	0,4	0
Plochy kryté vegetací	97	0,05	4,85
Součet redukovaných ploch [S]:			2745,35

Dlouhodobý srážkový normál pro oblast [V]:
Vsetín 0,7879 m
Valašské Meziříčí 0,7621 m
Rožnov pod Radhoštěm 0,8716 m

Výpočet množství srážkových vod [Q]:

$Q \text{ v m}^3 = \text{součet redukovaných ploch v m}^2 \times \text{dlouhodobý srážkový normál v m/rok}$

$$Q = S \times V = 2092 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Místní šetření bylo provedeno:

dne ...4.2.2020, od 13.30 hod, do 14.00 hod

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Odběratel:

Dne: 5.2.2020

Dne: 21. 2. 2020

Podpis:

Podpis: