

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

1) Stodská nemocnice, a. s.

se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod

IČ: 263 61 086

DIČ: CZ26361086

bankovní spojení: Komerční banka

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1072

zastoupena: MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. – předseda představenstva,

Ing. Pavel Cibulka, MBA – místopředseda představenstva

Ve věcech technických – Václav Vítovec, r

jako objednatel na straně jedné (dále jen provozovatel)

a

2) BSJ group s.r.o.

se sídlem Praha 1, Václavské nám. 832/19, PSČ 110 00

IČ: 278 69 407

DIČ: CZ278 69 407

bankovní spojení: Česká spořitelna pobočka Plzeň,

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 122951

jednající prokurista **Petr Vladyka**

jako poskytovatel servisních služeb (dále jen servisní středisko)

SERVISNÍ SMLOUVU

SS 20191182 - CH

čl. 1

Předmět smlouvy

1.1. Cílem této smlouvy je zajistit provozovateli periodický servis a údržbu na zařízeních:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

1.1. 1 Pro sály – revize, servisní prohlídka a čištění: 2 x ročně – 2.NP + 3.NP

- Chladicí jednotka CABERO ACHSD109GF / 2S-ZGY(ZA)
- Chladicí jednotka CARRIER M2015001725

1.1.2 Pro laboratoř (1.PP) a lékárnu (1.NP) – revize, čištění a servisní prohlídka: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka LG UU36W UC2/R410a 2,8 kg (revize A) (střecha lékárna)
- Klimatizační jednotka LG UU12 ULD/R410a 1 kg (servisní prohlídka)
- Klimatizační jednotka LG UU18 UE4/R410a 1,3 kg (servisní prohlídka)
- Klimatizační jednotka LG UU12 W ULD/R410a 1 kg (servisní prohlídka)
- Klimatizační jednotka LG MU4M25 U43/R410a 3,2 kg (revize A)

1.1.3 Pro internu (1.NP) – ordinace chodba – revize, čištění a servisní prohlídka: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka MITSUBISHI ELECTRIC – MXZ – 4A80VA/R410A 3,5Kkg 2,8kg (revize A)

1.1.4 Pro kuchyni (1.PP) – revize, čištění a servisní prohlídka: 1 x ročně

- Chladicí jednotka JDK – CM – 818 – S/SD3/e11 10 kg R407F (revize B)
- Chladicí jednotka JDK – CL – 10 – S ATT/ZO 15 kg R407F (revize B)
- Klimatizační jednotka LG ARUN100LSSO 4,5 kg (revize A)
- Klimatizační jednotka LG ARUN100LSSO 4,5 kg + 3,8 kg (revize A)

1.1.5 Pro serverovnu 1 (4.NP) – kontrola 1 x ročně + čištění: 2 x ročně

- Klimatizační jednotka LG S09AK UL2 R410a 1 kg (servisní prohlídka)
- Klimatizační jednotka LG S09AK UL2 R410a 1 kg (servisní prohlídka)

1.1.5 Pro serverovnu 2 (1.PP) – kontrola 1 x ročně + čištění: 2 x ročně

- Klimatizační jednotka SINCLAIR ASH – 13BIF2. chladivo R32 0,7 kg
- Klimatizační jednotka SINCLAIR ASH – 13BIF2. chladivo R32 0,7 kg

1.1.6 Pro místnost UPS (2.PP) – kontrola, čištění: 2 x ročně

- Klimatizační jednotka ACOND ASL 12HRN1 R410a 0,9 kg – bude nahrazena v důsledku požáru (servisní prohlídka)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

1.1.7 Pro internu (1.NP) – kontrola: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka SINCLAIR ASH 13 R410a – NEFUNKČNÍ 1 kg (servisní prohlídka)
- Klimatizační jednotka SINCLAIR ASH 09 R410a 1 kg (servisní prohlídka)
- Klimatizační jednotka SINCLAIR ASH 09 R410a 1 kg (servisní prohlídka)

1.1.8 Pro CT (1.NP) – kontrola: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka SINCLAIR ASH 13 R410a 1 kg (servisní prohlídka)

1.1.9 Pro RNG (1.NP) – kontrola: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka SINCLAIR ASH 13 R410a 1 kg (servisní prohlídka) - NEFUNGUJE

1.1.10 Pro INTERNU vyšetřovnu (1.NP) – kontrola 1 x ročně, 1 x čištění

- Klimatizační jednotka TOSHIBA RAS 107SKV-EG R410a 0,6 kg (servisní prohlídka)

1.1.11 Pro LDN (1.PP) – kontrola 1 x ročně, 1 x čištění

- Klimatizační jednotka TOSHIBA RAS 107SKV-EG R410a 0,6 kg (servisní prohlídka)

1.1.12 Pro SESTERNU – kontrola 1 x ročně, 1 x čištění

- Klimatizační jednotka TOSHIBA RAS 107SAV-EG R410a 0,6 kg (servisní prohlídka)

1.1.13 Pro DĚTSKÉ ODDĚLENÍ (2.NP) – kontrola: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka ACOND ASL 12HRN1 R410a 0,9 kg (servisní prohlídka)

1.1.14 Pro CHIRURGII JIP (3.NP) – kontrola: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka LG S18AQU R410a 1,35 kg (servisní prohlídka)

1.1.15 Pro SESTERNU GYNEKOLOGIE (2.NP) – kontrola: 1 x ročně

- Klimatizační jednotka MITSUBISHI ELECTRIC – MUZ – GB50VA/R410A 3,5 kg 2,8 kg (revize A)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

1.1.16 Pro LDN (1.PP) – kontrola 1 x ročně, 1 x čištění

- Klimatizační jednotka RAS-107SAV EG 2,8 kg (revize A)

1.1.17 Pro SESTERNU CHIRURGIE (3.NP) – kontrola 1 x ročně, 1 x čištění

- Klimatizační jednotka TOSHIBA RAS 107SaV-EG R410a 0,6 kg (servisní prohlídka)

1.1.18 Filtry pro VZT č. 1,2,4,5,6,7 – výměna minimálně 2 x ročně

- Sada kapsových filtrů pro VZT
Cena KITU: 14.526,-Kč bez DPH

1.1.19 Filtry pro odťah kuchyně + kuchyně sání SN – výměna minimálně 2 x ročně

- Sada kapsových filtrů pro odťah kuchyně
Cena KITU: 9.292,-Kč bez DPH

včetně dodaného příslušenství chladicího systému. Dále zajistit opravu zařízení v případě poruchy dle článku 3.

1.2. V případě, že nelze chladič opravit přímo na místě nebo při delší odstávce chlazení (havárie) zajistí servisní středisko v nejkratším možném termínu náhradní zdroj chladu. Cena dopravného, zprovoznění a pronájmu chladiče po dobu opravy zařízení provozovatele bude řešena dle platného ceníku půjčovny firmy BSJ group s.r.o., případně samostatnou cenovou nabídkou odpovídající modelu a chladicímu výkonu zapůjčeného chladiče.

1.3. Součástí servisní smlouvy není provádění ostatních povinných provozních revizí a kontrol (mimo revize úniku chladiva, řeší servisní smlouva), které si musí zajišťovat provozovatel.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

čl. 2

Lhůty periodického servisu

2.1. Servisní činnost zajišťovaná servisním střediskem je závislá od typu chladicího zařízení a zahrnuje především:

- Kontrola tlaků (sací, kondenzační) a proměření chladicího okruhu
- Kontrola netěsností chladicího okruhu
- Výměna filtrdehydrátorů pokud je to nutné
- Kontrola stavu oleje a jeho případné doplnění do chladicího okruhu
- Kontrola správné funkce pískové filtrace a vyčištění vodního filtru
- Ověření správné funkce řídicí jednotky, kontrola servisních a havarijních stavů
- Ověření správné funkce kondenzátorů, popř. chladičů s nemrznoucí směsí a jejich vyčištění, atp.
- Kontrola čistoty vody v nádrži, vyčištění průhledítka, pokud je potřeba
- Doplnění soli do nádoby změkčovače + kontrola správné funkce
- Výměna vložky filtru před změkčovačem
- Kontrola čerpadel, pravidelný servis, výměny ucpávek, popř. ložisek, atp.
- Kontrola automatického dopouštění – upuštěním hladiny v nádrži
- Kontrola izolace potrubí a provedení případné opravy
- Odebrání vzorku chlazené kapaliny pro zkoušku bodu tuhnutí (před zimou)
- Další servisní úkony závislé na typu dodaného zařízení

2.2. Servisní středisko zajistí periodický servis v níže uvedených lhůtách.

- v pracovní době: Po – Pá 7⁰⁰ – 15³⁰
- po prvních 2 až 4 týdnech provozu zařízení

- dále **každé 3 měsíce** (doporučení firmy BSJ group s.r.o.), servisní interval je vhodné upravit vždy na začátek ročního období (doba změny venkovní teploty vlivem ročních období). Servisní periody lze případně upravit dle aktuálního provozu chladicího zařízení po domluvě s objednavatelem.

2.3. Provozovatel je povinen provádět pravidelné denní prohlídky zaškolenou a provozovatelem stanovenou obsluhou podle požadavků Návodu k obsluze zařízení. Jedná se především o níže uvedené úkony:

- výška hladiny oleje v olejovému
- pění a barva průhledítka chladiče
- čistota kondenzátoru
- čistota zařízení, olejové skvrny, mastnota spojů
- kontrola úniku chlazeného média (voda, NGL 20, fridex)
- zjištění neobvyklých zvuků a nepřiměřené teploty některé části zařízení
- zapsání zjištěných poznatků do Provozního deníku chladicího zařízení“ včetně případné odchylky od požadované teploty chlazené kapaliny

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

čl. 3

Ohlášení poruchy

3.1. Servisní středisko zajistí možnost telefonického nahlášení poruchy.

3.2. Ohlášení je možno provést:

- v pracovní době: Po – Pá 7⁰⁰ - 15³⁰

Servisní středisko Plzeň:

Tel.: 377 544 610

Fax: 373 395 445

Email: bsj@bsj.cz

Mob: 731 446 402 p. Petr Halaška
735 174 980 p. Jiří Kraus
730 896 409 p. Petr Poleno

3.3. Při ohlášení poruchy provozovatel oznámí zejména:

- typ zařízení
- způsob, jak se závada projevuje

Tyto údaje jsou důležité pro rychlý zásah servisního střediska.

čl. 4

Účtování servisních prací

4.1. Odstranění poruch, resp. opravy zařízení dodaných firmou BSJ group s.r.o. v záruční době (tj. odstranění závad v záruční době) jde plně na vrub firmy BSJ group s.r.o.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením pravidel obsluhy a provozu a dále se záruka nevztahuje na rychle opotřebitelné spotřební díly.

4.2. Záruční a pozáruční periodický servis bude účtován následujícím způsobem:

4.2.1. Spotřebovaný materiál: dle platného ceníku firmy BSJ group s.r.o.

4.2.2. Servisní práce: 590,- Kč/hod

4.2.3. Doba servisního technika strávená na cestě: 180,- Kč/hod, maximálně však 1 hodinu na cestu v jednom směru.

4.2.4. Cena za ujetý kilometr: 12,- Kč/km

4.3. Fakturace bude provedena na základě provedených servisních úkonů. Rozsah provedených prací bude uveden v montážním listu, který provozovatel, resp. jeho zástupce potvrdí a obdrží kopii.

4.4. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

čl. 5

Účtování pravidelných revizních kontrol chladiců

Revize úniků chladiva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 se musí provádět pravidelné kontroly těsnosti úniku chladiva na zařízení s obsahem 5 tun ekvivalentu CO₂ a více. Kontroly zařízení jsou prováděny podle množství látky v náplni dle níže uvedené tabulky.

Množství látky v náplni	Povinný interval	Cena pravidel. revize
Chladiče, klimatizace, sušiče vzduchu		
5 – 50 tun ekvivalentu CO ₂	1× za 12 měsíců	1.200,-Kč
Průmyslové chlazení		
5 – 50 tun ekvivalentu CO ₂	1× za 12 měsíců	2.200,- Kč
50 – 500 tun ekvivalentu CO ₂	1× za 6 měsíců	3.400,-Kč
500 tun ekvivalentu CO ₂ a více	1× za 3 měsíce	4.800,-Kč

5.2. Ceny jsou uvedeny bez DPH

5.3. V ceně je zahrnuto pouze provedení revize, kontrola těsnosti chladicího okruhu a zápis do evidenční knihy.

5.4. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu (čas technika na cestě 180,- Kč/hod., dopravné 12,- Kč/km) a odstranění případně zjištěných závad – bude účtováno dle skutečnosti na základě podepsaného servisního listu provozovatelem/servisním střediskem.

Pozn.: Náklady na dopravu, čas technika na cestě nebude fakturováno v případě provedení revizí v době pravidelného periodického servisu.

5.5. Uvedené ceny jsou orientační pro kompaktní zařízení. U speciálních aplikací (externí výparník apod.) může být po domluvě cena upravena.

čl. 6

Ostatní ujednání

6.1. Servisní středisko zajistí příjezd technika nejdéle následující pracovní den, a následně opravu zařízení v co nejkratším termínu.

6.2. Periodický servis prováděný servisním střediskem nesnímá z provozovatele povinnost provádět běžné kontroly dodržování provozních poměrů dle návodu výrobce zařízení.

6.3. Provozovatel určí pracovníka, který bude zaškolen a bude zodpovídat za kontrolu provozu chladicího zařízení.

6.4. Servisní středisko nezodpovídá za škody vzniklé ve výrobě případným výpadkem provozu zařízení.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH PRACÍ CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

čl. 7

Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta trvá 3 měsíce. Smlouvu je možno vypovědět z obou stran i okamžitě, zejména za následujících podmínek:

- prodlení s platbou delší než 20 dnů

7.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

7.3. Veškerá vyhotovení smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

7.4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7.5. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou.

V Brně dne 6.3.2020




MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Pavel Cibulka, MBA
místopředseda představenstva

PC Křehos

V Plzni dne 4.3.2020



BSJ group
s.r.o.
Výšňovská 100, 266 01 Plzeň
IČ: 273 094 01, BIC: GIBACZ33



Petr Vladyka
prokurista

BSJ group s.r.o.