

Zkušební laborato . 1243 akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005

**PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M 329/19**

List . 1/6

**Objednatel:** Removal s.r.o.  
**Odp. osoba:** XXX  
**Název akce:** Celoro ní objednávka 2019  
**íslo akce:** 806196023000  
**Lokalita:** Kaplanova 1931/1, Praha 4 - Chodov  
**Stanovil:** XXX (pracovník laborato e)

Removal s.r.o.  
Klecany 684  
Klecany  
250 67  
CZ

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laborato e reprodukován jinak než celý.

Laborato odpovídá pouze za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, v jakém byl zm en.

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Typ vzorku	Datum m ení
51193/19	1 3.NP, Místnost .310 - A	stavební materiál	4.8.2019
51194/19	2 3.NP, Místnost .310 - B	stavební materiál	4.8.2019
51195/19	3 3.NP, Místnost .309 - A	stavební materiál	4.8.2019
51196/19	4 3.NP, Místnost .309 - B	stavební materiál	4.8.2019
51197/19	5 3.NP, Místnost .311 - A	stavební materiál	4.8.2019
51198/19	6 3.NP, Místnost .311 - B	stavební materiál	4.8.2019
51199/19	7 3.NP, Místnost .312 - A	stavební materiál	4.8.2019
51200/19	8 3.NP, Místnost .312 - B	stavební materiál	4.8.2019
51201/19	9 3.NP, Místnost .313 - A	stavební materiál	4.8.2019
51202/19	10 3.NP, Místnost .313 - B	stavební materiál	4.8.2019
51203/19	11 3.NP, Místnost .314 - A	stavební materiál	4.8.2019
51204/19	12 3.NP, Místnost .314 - B	stavební materiál	4.8.2019

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M329/19

List . 2/6

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Typ vzorku	Datum m ení
51205/19	13 3.NP, Místnost .315 - A	stavební materiál	4.8.2019
51206/19	14 3.NP, Místnost .315 - B	stavební materiál	4.8.2019
51207/19	15 3.NP, Místnost .333 - A	stavební materiál	4.8.2019
51208/19	16 3.NP, Místnost .333 - B	stavební materiál	4.8.2019
51209/19	17 3.NP, Místnost .335 - A	stavební materiál	4.8.2019
51210/19	18 3.NP, Místnost .335 - B	stavební materiál	4.8.2019
51211/19	19 3.NP, Místnost .334 - A	stavební materiál	4.8.2019
51212/19	20 3.NP, Místnost .334 - B	stavební materiál	4.8.2019
51213/19	21 3.NP, Místnost .336 - A	stavební materiál	4.8.2019
51214/19	22 3.NP, Místnost .336 - B	stavební materiál	4.8.2019
51215/19	23 3.NP, Místnost .337 - A	stavební materiál	4.8.2019
51216/19	24 3.NP, Místnost .337 - B	stavební materiál	4.8.2019
51217/19	25 3.NP, Místnost .338 - A	stavební materiál	4.8.2019
51218/19	26 3.NP, Místnost .338 - B	stavební materiál	4.8.2019
51219/19	27 3.NP, Místnost .339 - A	stavební materiál	4.8.2019
51220/19	28 3.NP, Místnost .339 - B	stavební materiál	4.8.2019
51221/19	29 2.NP, Místnost .210 - A	stavební materiál	4.8.2019
51222/19	30 2.NP, Místnost .210 - B	stavební materiál	4.8.2019
51223/19	31 2.NP, Místnost .209 - A	stavební materiál	4.8.2019
51224/19	32 2.NP, Místnost .209 - B	stavební materiál	4.8.2019
51225/19	33 2.NP, Místnost .211 - A	stavební materiál	4.8.2019
51226/19	34 2.NP, Místnost .211 - B	stavební materiál	4.8.2019
51227/19	35 2.NP, Místnost .212 - A	stavební materiál	4.8.2019
51228/19	36 2.NP, Místnost .212 - B	stavební materiál	4.8.2019

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M329/19

List . 3/6

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Typ vzorku	Datum m ení
51229/19	37 2.NP, Místnost .213 - A	stavební materiál	4.8.2019
51230/19	38 2.NP, Místnost .213 - B	stavební materiál	4.8.2019
51231/19	39 2.NP, Místnost .214 - A	stavební materiál	4.8.2019
51232/19	40 2.NP, Místnost .214 - B	stavební materiál	4.8.2019
51233/19	41 2.NP, Místnost .215 - A	stavební materiál	4.8.2019
51234/19	42 2.NP, Místnost .215 - B	stavební materiál	4.8.2019
51235/19	43 2.NP, Místnost .231 - A	stavební materiál	4.8.2019
51236/19	44 2.NP, Místnost .231 - B	stavební materiál	4.8.2019
51237/19	45 2.NP, Místnost .233 - A	stavební materiál	4.8.2019
51238/19	46 2.NP, Místnost .233 - B	stavební materiál	4.8.2019
51239/19	47 2.NP, Místnost .232 - A	stavební materiál	4.8.2019
51240/19	48 2.NP, Místnost .232 - B	stavební materiál	4.8.2019
51241/19	49 2.NP, Místnost .234 - A	stavební materiál	4.8.2019
51242/19	50 2.NP, Místnost .234 - B	stavební materiál	4.8.2019
51243/19	51 2.NP, Místnost .235 - A	stavební materiál	4.8.2019
51244/19	52 2.NP, Místnost .235 - B	stavební materiál	4.8.2019
51245/19	53 2.NP, Místnost .236 - A	stavební materiál	4.8.2019
51246/19	54 2.NP, Místnost .236 - B	stavební materiál	4.8.2019
51247/19	55 2.NP, Místnost .237 - A	stavební materiál	4.8.2019
51248/19	56 2.NP, Místnost .237 - B	stavební materiál	4.8.2019

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M329/19

List . 4/6

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Výskyt azbestu
51193/19	1 3.NP, Místnost .310 - A	NE
51194/19	2 3.NP, Místnost .310 - B	NE
51195/19	3 3.NP, Místnost .309 - A	NE
51196/19	4 3.NP, Místnost .309 - B	NE
51197/19	5 3.NP, Místnost .311 - A	NE
51198/19	6 3.NP, Místnost .311 - B	NE
51199/19	7 3.NP, Místnost .312 - A	NE
51200/19	8 3.NP, Místnost .312 - B	NE
51201/19	9 3.NP, Místnost .313 - A	NE
51202/19	10 3.NP, Místnost .313 - B	NE
51203/19	11 3.NP, Místnost .314 - A	NE
51204/19	12 3.NP, Místnost .314 - B	NE
51205/19	13 3.NP, Místnost .315 - A	NE
51206/19	14 3.NP, Místnost .315 - B	NE
51207/19	15 3.NP, Místnost .333 - A	NE
51208/19	16 3.NP, Místnost .333 - B	NE
51209/19	17 3.NP, Místnost .335 - A	NE
51210/19	18 3.NP, Místnost .335 - B	NE
51211/19	19 3.NP, Místnost .334 - A	NE
51212/19	20 3.NP, Místnost .334 - B	NE
51213/19	21 3.NP, Místnost .336 - A	NE
51214/19	22 3.NP, Místnost .336 - B	NE
51215/19	23 3.NP, Místnost .337 - A	NE

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M329/19

List . 5/6

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Výskyt azbestu
51216/19	24 3.NP, Místnost .337 - B	NE
51217/19	25 3.NP, Místnost .338 - A	NE
51218/19	26 3.NP, Místnost .338 - B	NE
51219/19	27 3.NP, Místnost .339 - A	NE
51220/19	28 3.NP, Místnost .339 - B	NE
51221/19	29 2.NP, Místnost .210 - A	NE
51222/19	30 2.NP, Místnost .210 - B	NE
51223/19	31 2.NP, Místnost .209 - A	NE
51224/19	32 2.NP, Místnost .209 - B	NE
51225/19	33 2.NP, Místnost .211 - A	NE
51226/19	34 2.NP, Místnost .211 - B	NE
51227/19	35 2.NP, Místnost .212 - A	NE
51228/19	36 2.NP, Místnost .212 - B	NE
51229/19	37 2.NP, Místnost .213 - A	NE
51230/19	38 2.NP, Místnost .213 - B	NE
51231/19	39 2.NP, Místnost .214 - A	NE
51232/19	40 2.NP, Místnost .214 - B	NE
51233/19	41 2.NP, Místnost .215 - A	NE
51234/19	42 2.NP, Místnost .215 - B	NE
51235/19	43 2.NP, Místnost .231 - A	NE
51236/19	44 2.NP, Místnost .231 - B	NE
51237/19	45 2.NP, Místnost .233 - A	NE
51238/19	46 2.NP, Místnost .233 - B	NE
51239/19	47 2.NP, Místnost .232 - A	NE

# PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . M329/19

List . 6/6

ís. vzorku	Ozna ení vzorku Místo stanovení	Výskyt azbestu
51240/19	48 2.NP, Místnost .232 - B	NE
51241/19	49 2.NP, Místnost .234 - A	NE
51242/19	50 2.NP, Místnost .234 - B	NE
51243/19	51 2.NP, Místnost .235 - A	NE
51244/19	52 2.NP, Místnost .235 - B	NE
51245/19	53 2.NP, Místnost .236 - A	NE
51246/19	54 2.NP, Místnost .236 - B	NE
51247/19	55 2.NP, Místnost .237 - A	NE
51248/19	56 2.NP, Místnost .237 - B	NE

## Použití metody:

SOP	Norma	Metoda	A/N
SOP 21.11.3 terénní stanovení	Návod k p ístroji firmy Thermo Scientific	Orienta ní terénní stanovení p ítomnosti azbestu metodou blízké infra ervené spektrometrie (NIR).	A

A - akreditovaná metoda


## Informace, které mají vztah k ur ité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:

51248 / 56 Výsledek orienta ního terénního stanovení byl potvrzen na elektronovém mikroskopu (SEM-EDX analýza).

Za laborato e schválil :

XXX

pracovník odpov dný  
za výstup výsledk laborato e



V Mníšku pod Brdy dne : 07.08.2019



-----KONEC VÝSLEDKOVÉ ÁSTI PROTOKOLU-----