

Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě na pořízení klimatizačních jednotek s příslušenstvím včetně montáže (VZ - 6615/2020)

Specifikace VZ - 6615/2020 s názvem "Klimatizace do maturitních učeben"

	Název Title	Parametry Parameters	Jednotka	Množství Quantity	Jednotková cena price		Unit	Cena		Price
			Unit		Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
2			3		6	7	8	9		
<b>Příloha č.1: Specifikace klimatizace_výkaz výměr_VZ-6615/2020</b>										
1	Venkovní a vnitřní jednotka s tepelným čerpadlem GWH24ACE GREE	<b>Parametry:</b> min výkon - chlazení: 7,1 kW; výkon - vytápění: 7,62 kW; účinnost chlazení - SEER: 6,1; účinnost vytápění SCOP: 4; energetická třída chlazení: A ++; energetická třída vytápění: A +; maximální průtok vzduchu: 1010 m3 / hod; max hlučnost - vnitřní jednotka: 42 dB; max hlučnost - venkovní jednotka: 57 dB; min pracovní rozsah - chlazení: od -15 do +50 C; min pracovní rozsah - vytápění: od -15 do +30 C; napájecí napětí: 220 - 240 V; připojení - kapalina: 9,52 mm; připojení - plyn: 15,9 mm; max hmotnost - vnitřní jednotka: 13 kg; max rozměry - venkovní jednotka (Š x V x H): 850 x 710 x 370 mm; max hmotnost - venkovní jednotka: 50 kg	ks	2	24 368	5 000	48 736	10 000		
2	Konzole pro uchycení na stěnu		ks	2	1 000		2 000			
3	Čerpadlo kondenzátu		ks	2	2 500		5 000			
4	Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva a montážního materiálu		bm	40	400		16 000			
5	Prostupy zdívem (cca 35cm)		ks	4	400		1 600			
6	Vakuování, kontrola těsnosti a zprovoznění systému		kpl	1		1 000		1 000		
7	Plošina pro montáž venkovní jednotky		kpl	1			2 500			
<b>CENA</b>								<b>75 836</b>	<b>11 000</b>	
<b>CELKEM CENA</b>									<b>86 836</b>	

Prodávající  
Michal Píkrýl  
Prokurista  
MK POWER s.r.o.

Kupující  
Mgr. Jaroslav Zahradka  
Ředitel školy  
Gymnázium, Chomutov,  
Mostecká 3000,  
Příspěvková organizace