

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dodávce tepelné energie**  
**NŘP/Ko/300/2015**

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2, 403 39 Chlumec**

**IČO: 00007536**

**DIČ: CZ00007536**

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, č. ú.: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDACTED] vedoucím oddělení energetiky  
a provozní údržby

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433

(dále jen dodavatel)

**a**

**Terri, s. r. o.**

**Netovická 350**

**274 01 Slaný**

**IČO: 25000829**

**DIČ: CZ25000829**

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, č. účtu: [REDACTED]

Zastoupená: panem Václavem Šebkem, jednatelem společnosti

Zapsána v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 108839

(dále jen odběratel)

mění a doplňují v souladu s ustanovením článku VII., odst. 5 smlouvy o dodávce tepelné energie NŘP/Ko/300/2015 (dále jen smlouva) tuto smlouvu následujícím způsobem a uzavírají tento dodatek č. 1:

**I.**  
**Změna smlouvy**

Přílohy č. 2 a č. 3 smlouvy se nahrazují těmito přílohami č. 2 a č. 3:

a) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. NŘP/Ko/300/2015

**Technické parametry odběrového místa**

**1. Údaje o odběrném místě**

Stanice technické kontroly – majetek odběratele

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Místo předání dodávky tepla: pata objektu  
Místo předání dodávky TUV:  
Účel dodávky tepla a TUV: nebytové prostory

## 2. Technické podmínky dodávky tepla

Dodávka tepla – parametry v předávacím místě  
Teplonosné medium horká voda - 105/70 °C  
Ekvitermní regulace dle venkovní teploty na zdroji  
Průtočné množství max. 9 000 l/hod.  
Pracovní tlak – jmen. 4 Bary (400 kPa)  
Diferenční tlak min. 15 kPa, max. 50 kPa  
Noční útlum centrálně na zdroji  
Celkový přípojný příkon 150 kW  
Předpoklad spotřeby tepla za rok 400 GJ – tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na odběrový diagram

Další doplňující údaje

### Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu

Venkovní teplota vzduchu °C	13	6	0	-6	-12
Teplota topné vody – teplovod °C	30	38	50	58	68
Teplota topné vody – horkovod °C	75	80	90	98	105

### Noční útlum

Teplovod – provádí se noční útlum topné vody snížením otopové křivky nepřetržitě

Horkovod – provádí se noční útlum topné vody snížením otopové křivky

### Přerušeni vytápění

Teplovod – při teplotě venkovního vzduchu 13 °C se vytápění přeruší

Horkovod – při teplotě venkovního vzduchu 13 °C se vytápění přeruší

## 3. Dodávka TUV – přípojné parametry z technické dokumentace odběrového místa

Pro přípravu TUV použit elektrický ohřívač vody

## 4. Měření odběrů

Měření tepla:

Měřidlo na vstupu do odběrového místa – umístění : strojovna objektu

ENBRA SUPERCAL, v. č. 93111209 DN 25 počáteční stav: **stav k 1.1.2017**

Poslední metrologické ověření rok 2015

Měření TUV - není

b) Příloha č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. NŘP/Ko/300/2015

## Odběrový diagram a cenové ujednání

Dodavatel a odběratel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Odběrový diagram a cenové ujednání pro odběrové místo Stanice technické kontroly – Terri, s.r.o., 403 39 Chlumec, Hrbovická 2

## **I. Odběrový diagram**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Smluvený tepelný výkon                   | <b>45 kW</b>                             |
| 2. Smluvené množství dodávky a odběru tepla | <b>400 GJ</b>                            |
| 3. Časový průběh dodávky tepla              | <b>odběr tepla dle potřeb odběratele</b> |

## **II. Cenové ujednání, cenová doložka**

1. Jednosložková cena tepelné energie je 544 Kč/GJ (bez DPH), jedná se o cenu předběžnou. V předběžné ceně jsou zahrnuty náklady dodavatele na palivo v cenách platných k 1. 1. 2017, tj. 110,44 Kč/GJ (cena za dodávku plynu, bez distribuce a bez DPH). V případě změny cen paliva v průběhu roku bude předběžná cena úměrně tomu změněna v souladu s cenovými předpisy a promítnuta do platby za dodávku tepelné energie za příslušný měsíc a měsíce následující. Vyrovnání předběžné ceny na cenu výslednou, vypočtenou podle výše uvedeného, bude provedeno do 25. 2. následujícího roku.
  2. K ceně za dodávku tepla bude připočtena DPH v příslušné zákonné výši.
  3. Lhůta splatnosti faktur byla smluvena 14 dní ode dne doručení odběrateli.
- c) Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce tepelné energie č. NŘP/Ko/300/2015 nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.

## **II. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a je účinný dnem 1. ledna 2017.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou provedeních o čtyřech stranách, každé s právem originálu, po jednom každé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto dodatku, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto dodatkem budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních zástupců. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

V Chlumci dne: 7. 12. 2016  
Dodavatel

V Slaném dne: 22. 12. 2016  
Odběratel

.....

Ing. Petr Lenc  
**ředitel**  
Palivový kombinát Ústí, s. p.

.....

pan Václav Šebek  
**jednatel**  
Terri, s.r.o.