

Dodatek č. 1
Smlouvy o dodávce tepelné energie
NŘP/Ko/299/2015

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, č. ú.: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím oddělení energetiky
a provozní údržby

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433

(dále jen dodavatel)

a

J+V FRESH FOOD s. r. o.

Dlážděná 44

403 01 Dolní Zálezly

IČO: 25425315

DIČ: CZ25425315

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu:
[REDACTED]

Zastoupená: paní Janou Vojtíškovou, jednatelkou společnosti

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17435

(dále jen odběratel)

mění a doplňují v souladu s ustanovením článku VII., odst. 5 smlouvy o dodávce tepelné energie NŘP/Ko/299/2015 (dále jen smlouva) tuto smlouvu následujícím způsobem a uzavírají tento dodatek č. 1:

I.
Změna smlouvy

Přílohy č. 2 a č. 3 smlouvy se nahrazují těmito přílohami č. 2 a č. 3:

a) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. NŘP/Ko/299/2015

Technické parametry odběrového místa

1. Údaje o odběrném místě

Závodní kuchyně – SO 239

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Místo předání dodávky tepla: pata objektu

Místo předání dodávky TUV: pata objektu
Účel dodávky tepla a TUV: nebytové prostory

2. Technické podmínky dodávky tepla

Dodávka tepla – parametry v předávacím místě
Teplonosné medium horká voda - 105/70 °C
Ekvitermní regulace dle venkovní teploty na zdroji
Průtočné množství max. 9 000 l/hod.
Pracovní tlak – jmen. 4 Bary (400 kPa)
Diferenční tlak min. 15 kPa, max. 50 kPa
Noční útlum centrálně na zdroji
Celkový přípojný příkon 197 kW
Předpoklad spotřeby tepla za rok 250 GJ – tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na odběrový diagram

Další doplňující údaje

Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu

Venkovní teplota vzduchu °C	13	6	0	-6	-12
Teplota topné vody – teplovod °C	30	38	50	58	68
Teplota topné vody – horkovod °C	75	80	90	98	105

Noční útlum

Teplovod – provádí se noční útlum topné vody snížením otopové křivky nepřetržitě

Horkovod – provádí se noční útlum topné vody snížením otopové křivky

Přerušení vytápění

Teplovod – při teplotě venkovního vzduchu 13 °C se vytápění přeruší

Horkovod – při teplotě venkovního vzduchu 13 °C se vytápění přeruší

3. Dodávka TUV – přípojné parametry z technické dokumentace odběrového místa

Centrální dodávka TUV do objektu

Minimální teplota v místě předání 45 °C

Maximální teplota v místě předání 60 °C

Minimální diferenční tlak TUV v místě předání 50 kPa

4. Měření odběrů

Měření tepla:

Měřidlo na vstupu do odběrového místa – umístění : pata objektu

T25 SENSONIC v. č. 141005025 DN 40 počáteční stav: **stav k 1.1.2017**

Poslední metrologické ověření rok 2015

Měření TUV

Vodoměr TUV náběh: v. č. D11DB005507 počáteční stav: **stav k 1.1.2017**

Vodoměr TUV cirkul.: v. č. D13DA039886 počáteční stav: **stav k 1.1.2017**

b) Příloha č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. NŘP/Ko/299/2015

Odběrový diagram a cenové ujednání

Dodavatel a odběratel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Odběrový diagram a cenové ujednání pro odběrové místo objekt SO 239 – závodní jídelna

I. Odběrový diagram

- | | |
|---|--|
| 1. Smluvený tepelný výkon | 17 kW |
| 2. Smluvené množství dodávky a odběru tepla | 250 GJ |
| 3. Časový průběh dodávky tepla | odběr tepla dle potřeb odběratele |

II. Cenové ujednání, cenová doložka

1. Jednosložková cena tepelné energie je 544 Kč/GJ (bez DPH), jedná se o cenu předběžnou. V předběžné ceně jsou zahrnuty náklady dodavatele na palivo v cenách platných k 1. 1. 2017, tj. 110,44 Kč/GJ (cena za dodávku plynu, bez distribuce a bez DPH). V případě změny cen paliva v průběhu roku bude předběžná cena úměrně tomu změněna v souladu s cenovými předpisy a promítnuta do platby za dodávku tepelné energie za příslušný měsíc a měsíce následující. Vyrovnání předběžné ceny na cenu výslednou, vypočtenou podle výše uvedeného, bude provedeno do 25. 2. následujícího roku.
 2. K ceně za dodávku tepla bude připočtena DPH v příslušné zákonné výši.
 3. Lhůta splatnosti faktur byla smluvena 14 dní ode dne doručení odběrateli.
- c) Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce tepelné energie č. NŘP/Ko/299/2015 nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a je účinný dnem 1. ledna 2017.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou provedeních o čtyřech stranách, každé s právem originálu, po jednom každé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto dodatku, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jí nepodepisují

za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto dodatkem budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních zástupců. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

V Chlumci dne: 7. 12. 2016
Dodavatel

V Dolních Zálezlech dne: 28. 12. 2016
Odběratel

.....

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, s. p.

.....

paní Jana Vojtíšková
jednatelka
J + V FRESH FOOD s.r.o.