

RJ-KLIMA, s. r. o.

Šlikova 287/20
169 00 Praha 6 - Břevnov

DIČ: CZ25686879
IČ: 25686879

Tel., fax: 233310469
Mobil: 602216659
Email: rjklima@email.cz

MŠMT
p. ing. Tomáš Beňa

V Praze dne 28.2.2020
Věc: Cenová nabídka na zprovoznění jednotek Uniflair v Serverovně

=====
Po detailní prohlídce byly sepsány veškeré závady na klima zařízení Uniflair.

I. Uniflair (nefunkční)

Zjištěná závada nedostatek chladiva, zadřené kompresor			
	2 x 4 hod / 550,-- Kč	Kč	4.400,--
Prohlídka chladicího systému a určení místa úniku chladiva, pro kontrolu zjištěného místa úniku je nutno okruh natlakovat dusíkem 30 ATM		Kč	6.800,--
demontáž zadřené kompresoru, dodávka a montáž nového kompresoru		Kč	47.000,--
chladivo	13 kg / 940 Kč	Kč	12.200,--
demontáž zaneseného dehydrátoru, nutná dodávka a montáž nového dehydrátoru		Kč	4.200,--
vedení do provozu, seřízení, zjištění pracovního kódu 7 hod / 550,-- Kč		Kč	3.850,-
Cena celkem bez DPH			Kč 78.450,--

II. Uniflair (nefunkční)

Zjištěná závada nedostatek chladiva			
	2 x 4 hod / 550,-- Kč	Kč	4.400,--
Prohlídka chladicího systému a určení místa úniku chladiva, pro kontrolu zjištěného místa úniku je nutno okruh natlakovat dusíkem 30 ATM		Kč	6.800,--
chladivo	5 kg / 940 Kč	Kč	4.700,--
vedení do provozu, seřízení, zjištění pracovního kódu 7 hod / 550,-- Kč		Kč	3.850,--
Cena celkem bez DPH			Kč 19.750,--

RJ-KLIMA, s. r. o.

Šlikova 287/20
169 00 Praha 6 - Břevnov

DIČ: CZ25686879
IČ: 25686879

Tel., fax: 233310469
Mobil: 602216659
Email: rjklima@email.cz

III. Uniflair (funkční)		
uvedení do provozu, seřízení, zjištění pracovního kódu 7 hod / 550,-- Kč	Kč	3.850,--
<hr/>		
Cena celkem bez DPH	Kč	3.850,--
Cena celkem bez DPH 21 %	Kč	102.050,--
DPH 21 %	Kč	21.430,50
Cena celkem s DPH 21 %	Kč	123.480,50

S pozdravem
Za firmu RJ-KLIMA s.r.o.
Rokos Jaroslav
Jednatel společnosti