

Příloha č. 1

Provozní řád OPS u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí

Odborná a zdravotní způsobilost a povinnosti pracovníků obsluhy a údržby zařízení

Pracovník obsluhy a údržby potrubí a výměňkové stanice musí být:

- osoba starší 18 let
- zdravotně způsobilý
- prokazatelně seznámen s normami ČSN a další platnou legislativou
- prokazatelně seznámen s obsluhou zabezpečovacího zařízení otopných soustav a zařízení kompaktní stanice a návodu na obsluhu systému měření a regulace
- zaškolen, zacvičen a přezkoušen pro obsluhu tlakových nádob stabilních dle platné legislativy

Povinnosti pracovníka údržby:

- dodržovat zásady bezpečnosti práce podle požadavků platné legislativy
- provádět odstraňování zjištěných závad na potrubí
- provádět běžnou a preventivní údržbu, např. doplňování, seřizování nebo výměna ucpávek armatur, mazání vřeten armatur, výměnu měřících přístrojů apod.
- zúčastňovat se školení a přezkoušení ze znalosti předpisů pro údržbu potrubí, místních provozních předpisů, atd. nejméně 1x za dva roky
- provádět zápis o provedené údržbě

Údržba armatur:

Všechny armatury musí být řádně udržovány a zkoušeny v souladu s návodem pro obsluhu a údržbu od výrobce jednotlivých armatur.

Obsluha výměňkové stanice

Za provozu obsluha sleduje zejména:

- tlak a teplotu v přívodním i výstupním teplovodním potrubí
- chod oběhových čerpadel
- těsnost potrubí, armatur a zařízení
- funkci zařízení pro měření a regulaci
- funkci zabezpečovacího a doplňovacího zařízení (pojistných ventilů, manometrů, čerpadel, apod.)

Základní povinnosti obsluhy výměňkové stanice:

- seznámit se se zařízením
- sledovat provoz v rámci občasné obsluhy a kontrolovat parametry na příslušných měřících přístrojích
- provádět včas potřebné regulační zásahy ručně ovládanými armaturami při selhání automatické regulace
- uzavírací armatury otevírat a uzavírat zvolna, aby nedocházelo k nepřijatelným náhlým změnám tlaku a teploty
- sledovat tlak a teploty páry a otopné vody
- vést provozní deník
- závady a neobvyklé jevy neprodleně odstranit. V případě nebezpečí z prodlení vadné

zařízení odstavit

- podrobit se přezkoušení v souladu s platnou legislativou
- dbát o to, aby do prostoru stanice nevstupovaly nepovolané osoby a tento prostor nebyl využíván k jiným účelům

Pravidelně provádět:

- přezkoušení pojistných ventilů nadlehčením – 1 x za měsíc
- přezkoušení tlakoměrů nulováním – 1x za 3 měsíce
- porovnání tlakoměru s kontrolním – 1x za 2 roky
- vyzkoušení veškerých uzavíracích armatur jejich protáčení – 1x za 3 měsíce
- přezkoušení teploměrů porovnáním s kontrolním - 1x za rok
- přezkoušení funkce termostatů - 1x za půl roku
- kontrola tlaku vzduchu v tlakových expanzních nádobách – 1x za rok
- z výsledku kontrol provádět zápis
- vizuálně kontrolovat těsnost teplovodního potrubí - 1 x za měsíc
- kontrolovat stav osvětlení - 1 x za měsíc
- kontrolovat stav tepelné izolace a nátěrů - 1 x za měsíc
- kontrolovat přístupové cesty a pořádek - 1 x za měsíc

Povinnosti obsluhy tlakových nádob stabilních:

- znát, ovládat a obsluhovat všechna zařízení sloužící k zajištění bezpečného a hospodárneho provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností, aby bezpečnost byla zajištěna
- každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev odstranit, případně ihned odstavit nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení
- v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet bezpečnostní výstroj nádoby a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam
- provádět provozní záznamy podle provozních pokynů

Provoz a obsluha tlakových nádob stabilních:

TSN smějí být uvedeny do provozu jestliže:

- jejich stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí
- mají předepsanou dokumentaci, zejména pasport a záznamy o revizních a zkouškách
- jejich výstroj a příslušenství je podle dokumentace a předpisů úplně a funkční
- jsou u nich provedeny všechny revize a zkoušky ve stanovených lhůtách
- jejich obsluhou je pověřen odborně a zdravotně způsobilý pracovník

Nádoba nebo její tlaková část po opravě může být uvedena opět do provozu jen po provedené výchozí a provozní revizi. Opravu smí provádět pouze firma s příslušným oprávněním.