

Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástím ve správě SŽDC, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)
Ev. č. INT/19-SEE/540

„Oprava mostních objektů v km 1,123; 2,573; 5,702 (TÚ 2161)“ (sítě).

Trať SŽDC Frýdlant n. O. – Ostravice v km 0,950 – 1,200; km 2,500 – 2,650 a km 5,600 – 5,900.

| Komu | | Od koho | Ivan Čabala |
|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| úsek, org. jednotka: | Oblastní ředitelství Ostrava | úsek, org. jednotka: | Oblastní ředitelství Ostrava |
| odbor: | SMT | odbor: | SEE |
| | | telefon: | +420 972 762 202 |
| | | e-mail: | cabala@szdc.cz |
| Datum | 26. 7. 2019 | Počet stran | 2 |
| | | Počet příloh | 1 |

 ke dni: **červenec 2019**

Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních prací **dojde** ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Jedná se o:

- podzemní vedení: **nn**, **nn DOÚO**, **ON**, **vn 3kV DC**, **vn 6kV**, **vn 22kV**, **vvn 110kV**, **uzemnění**
- nadzemní vedení kabelové: **nn**, **vn 6kV**, **vn 22kV**
- nadzemní vedení (bez izolace): **vn 3kV DC**, **vvn 110kV**
- nadzemní vedení (se zákl. izolací): **vn 22kV**
- elektrické stanice: **venkovní**, **stožárové**, **kompaktní a zděné**

Všeobecné podmínky:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení elektrizační soustavy a jejich součástí se povoluje za podmínky, že žadatel:

- bude respektovat ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
- zajistí před zahájením zemních prací vytýčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení) a upozorní je na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytýčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů

- zajistí zachování snadného přístupu ke kabelovým trasám a zařízením ve správě SEE OŘ Ostrava z provozních důvodů (oprava, údržba, příp. výměna) s potřebnou technikou
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení na elektrodispečink SŽDC v Ostravě: elektrodispečer I. tel. 972 762 581
elektrodispečer II. tel. 972 762 683

Doplňující připomínky:

- **Ochranné pásmo kabelového vedení nn ve správě SEE, OŘ Ostrava, musí být respektováno dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a uložení kabelů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.**
- **Vytyčování kabelů v naší správě zajišťuje na základě písemné objednávky p. Šustek, č. tel.: 606 728 869 (e-mail: Sustek@szdc.cz).**

Nedodržení výše uvedeného je hrubým porušením právních povinností dle zákonů č. 458/2000 Sb. energetický zákon a č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách v jejich platných zněních.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **červenec 2021**



Ing. Jaromír Hubáč

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava

Přílohy

Příloha 1 – situace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 731335

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f769a33-3369-48bc-b221-57402e63ec35

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2020 13:00:00



72399abe-71c7-43b7-8660-752b1fcd9cbf