



- Legenda:**
- nové kabelové vedení NN 0,4kV
 - nové kabelové vedení NN 0,4kV
 - uložení v kabel, chrániče koruflex 110
 - nové kabelové vedení HDV 0,4kV
 - nové kabelové vedení HDV 0,4kV
 - uložení v kabel, chrániče koruflex 63
 - nové zemní optické vedení - trubka HDPE
 - nové zemní optické vedení - trubka HDPE
 - uložení v kabel, chrániče koruflex 110
 - stávající kabelové vedení NN 0,4kV
 - stávající kabelové vedení NN 22kV
 - stávající nadzemní vedení VN 22kV
 - stávající kabelové vedení HDV 0,4kV

Délka trasy nového kabelového vedení NN 634 metrů
 Délka trasy nového kabelového vedení HDV 324,2 metrů
 Číslo evidenčního celku: NN 301921-0009 [29379]
 k.ú. Rakovník (okres Rakovník);739081

UNISERVIS HAŠEK S.R.O.		umServis	
Na Pískách 19, 273 01, Kamenné Žehrovice		HAŠEK	
Projekt: Elektro - Manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno			
KRESLIL: xxx	KONTROLOVAL: Petr Ton	DATUM:	05/2019
VYPRACOVAL: xxx		STUPEN:	DSP
NÁZEV STAVBY:	Rakovník - obnova kNN ul. Zd. Štěpánka	MĚŘÍTKO:	1:500
NÁZEV VÝKRESU:	Situace vedení NN a ZOK - montáž	ČÍSLO STAVBY:	IE-12-6009380
INVESTOR:	ČEZ Distribuce, a.s.	ČÍSLO VÝKRESU:	9380.2