



Poptávající: Vážený pan Ing. Jaromír Pešek

28.4.2020

ZŠ Partyzánská 1053
Partyzánská 1053
470 01 Česká Lípa
IČ: 48 283 029
telefon:
e-mail:

Předmět: **Oprava vzduchotechniky ve stravovně ZŠ Partyzánská, Česká Lípa**
„Naceno dle seznamu budoucích opatření,“

Akce: **„Oprava vzduchotechniky ve stravovně ZŠ Partyzánská, Česká Lípa“**

Nabízející: **AW COOL, s.r.o.**
Jabloňová 11/2136
106 00 Praha 10

Tel:
GSM:

www.awcool.cz

Vypracoval: Ing. Zbyněk Dokoupil

1



Vážený pane Ing. Pešku,

dovolujeme si vám nabídnout opravu a repasi VZT jednotek ATREA ZŠ Česká Lípa
ul. Partyzánská

Cenový přehled:

název	
1. oprava prasklého vodního výměníku (snižoval se vám tlak vody a byl špatně nastavený havarijní termostat)	
a) demontáž přívodního potrubí DN 28	
b) demontáž výměníku	
c) pájení na tvrdo dle zjištěného stavu po rozebrání,	
d) zpětná montáž,	
e) pájení Cu potrubí DN28 a připojovacích šroubení 2x	
f) tlaková zkouška	
g) uvedení do provozu	
2. Instalace a Izolace sensoru teploty na přívodu tepé vody a správné umístění na vodní potrubí	
3. Dodávka a montáž - automatické odvzdušňovací ventily a ovládání VZT jídelny-	
vypnuto, ručně zapnuto, časově zapnuto (časový spínač - spínací hodiny)	
4. oprava těsnosti VZT potrubí na střeše - dnes kape voda do prostoru pro výdej jídla	
5. výměna filtrů třídy G4 ve vzduchotechnických jednotkách	
6. výměna a dodání oběhového čerpadla pro kotel Thermona pro vzduchotechniku	
Celková cena v Kč bez DPH	61 206 Kč,-

Pozn.:

Oprava výměníku se předpokládá za jeden pracovní den. Předpokládáme, že únik je ve spoji v dolní části. Bezpečně ale budeme definovat únik až po demontáži výměníku a tlakové zkoušce. V případě, že nebude únik pouze ve spodní části, tak včas upozorníme investora na případné vícepráce.



Doprava:

- v ceně zakázky, předpokládaný čas realizace jsou 2 celé pracovní dny

Platební podmínky:

- Splatnost 30 dní

Termín dodání:

- Do 5.6.2020

Závěr:

Děkujeme Vám za poptávku a těšíme se na spolupráci!

S přátelským pozdravem

Ing. Zbyněk Dokoupil

