













### LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ :




-  NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD
-  NAVRHOVANÁ STL PŘÍPOJKA
-  NAVRHOVANÁ TRASA OPZ
-  NAVRHOVANÁ STL PŘÍPOJKA / OPZ - VE STÁVAJÍCÍ TRASE (NENÍ PŘEDMĚTEM ÚŘ)
-  PŘETLAKOVÁNÍ
-  RUŠENÝ NTL PLYNOVOD/PŘÍPOJKA (VYTĚŽENÍ/ZALITÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SUSPENZÍ)
-  OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU

### LEGENDA DOTČENÝCH POZEMKŮ:

POZEMEK VE VLASTNICTVÍ

-  MĚSTO NAPAJEDLA
-  SOUKROMÍ VLASTNÍCI
-  Zlínský kraj, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

### LEGENDA KATASTRU NEMOVITOSTÍ:

-  HRANICE PARCEL
-  VNITŘNÍ ČLENĚNÍ PARCEL - SLUČKY
-  Č. PARCELY

### KOORDINAČNÍ STAVBY:

NÁZEV STAVBY: REKO MS NAPAJEDLA - CHMELNICE + 2  
REKO MS NAPAJEDLA - HUSOVA+2

STAVEBNÍK: GasNet, s.r.o.

 NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD




### POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

Při uložení plynovodů v blízkosti šachet, vpustí a při křížení kanalizace a kanalizačních přípojek ve vzdálenosti menší než 0,5 m je nutno na tyto plynovody osadit CHRÁNIČKY (s přesahem 1 m na obě strany od povrchu chráněného zařízení) patřičných dimenzí s číčačkou do poklopu.

V úseku, kde bude nový plynovod veden v nové trase, bude stávající potrubí zafoukáno cementovou suspenzí a zadýnkováno. Plynovodní potrubí bude vytěženo v místech, kde bude probíhat pokládka nového potrubí do stávající trasy v otevřeném výkopu nebo pokud dojde k odkrytí v montážní šachtě.

<b>Hlavní inženýr projektu:</b>		 <b>PROVO</b> spol. s r.o. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB HUDCOVA 76, 612 00 BRNO tel.: 541 613 325-8, provo@provo.cz
<b>Zodpovědný projektant:</b>		
<b>Vypracoval:</b>		
<b>Stavebník:</b>	GasNet, s.r.o.	
<b>Stavba:</b>	<b>REKO MS NAPAJEDLA - BARTOŠOVA</b> <b>REKONSTRUKCE PLYNOVODU A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK</b>	
<b>Formát:</b>	4 A4	
<b>Měřítko:</b>	1:500	
<b>Datum:</b>	02/2020	
<b>Účel:</b>	DŮR + DPS	
<b>Číslo zakázky:</b>	5050/17	
<b>Příloha:</b>	<b>Paré:</b>	<b>Číslo přílohy:</b>
		<b>E.1</b>

# REKO MS NAPAJEDLA - BARTOŠOVA

STL PLYNOVOD - PE 100 - dn 63 - délky 253,0 m

