

Projekt:	23463 - Nové stanoviště Cobus	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	002

Komu:SKANSKA, a.s.

Od' Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: \$0001: Příprava území, ZS a DIO vč. oplocení staveniště
SO 101: Úprava komunikací
\$0401: Přeložky silnoproudu

Předmět změny:

Žádost o změnu vznesl: zhotovitel

Odkazy na výkresy: ANO

Důvod změny:
Úprava pláně
V PD nebylo uvažováno o výměně zemní pláně, pouze je zde popsáno, že se musí provést příslušné zkoušky k ověření hodnoty modulu přetvárnosti. Nebylo tedy ani součástí VV.
Na základě toho byly provedeny tyto zkoušky a bylo zjištěno, že požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 60 Mpa není splněna. Na základě toho bylo rozhodnuto, že je potřeba provést úpravu pláně. Jako metoda pro úpravu byla vzhledem k nemožnosti použití zemní frézy, zvolena varianta nahrazení nevhodné zeminy betonovým recyklatem. Bylo odtěženo 500mm nevhodné zeminy a navezen betonový recyklát. Recyklát byl zhuťněn. Byly provedeny nové zkoušky, které byly již s kladným výsledkem. Výše uvedená práce není možné považovat za škodní událost. PD byla zhotovena na základě poskytnuté archivní PD a technických rad. PD byla odsouhlasena příslušnými OJ. Pokud by se o těchto věcech vědělo již při zhotovení PD, byly by samozřejmě do PD zahrnuty a práce by byly zahrnuty do výkazu výměr.
Přeložky silnoproudu
Při pracích na přeložkách kabelů, bylo zjištěno, že vedou v jiných trasách, než bylo původně myšleno a vytyčeno a jednalo se i o jiné typy kabelů. Při realizaci tedy došlo k úpravě a narovnání stavu dle požadavků ENE.

Časové ohodnocení: s dopadem do času Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně I neprovedené práce):

Úprava pláně, přeložky silnoproudu

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

SO 001: Příprava území, ZS a Dao vč. oplocení staveniště	-184 945,60 CZK
SO 101: Úprava komunikací	659918,25 CZK
\$0401: Přeložky silnoproudu	2309,66 CZK
Celkem bez DPH	477 282,32 CZK

[Redacted]	
[Redacted]	Objednatel
[Redacted]	L [Redacted]
[Redacted]	D [Redacted]
[Redacted]	I [Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k projedání prací