

ZMĚNOVÝ LIST – SPECIFIKACE ROZSAHU ZMĚN		číslo ZL: 1
Číslo smlouvy:	34-2019-11142	
Název stavby:	Realizace výtahu a bezbariérového vstupu v budově MZe ve Strakonících	
Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství	
Zhotovitel:	SALVETE spol. s r.o.	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Aktualizace soupisu prací a změna celkové ceny díla v důsledku nových objektivně nepředvídatelných okolností, jež byly zjištěny při realizaci díla, a dále prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce s ohledem na nutnost zajistit vyjádření dotčených orgánů státní správy ke změnám stavby před dokončením.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Během realizace díla byla zjištěna potřeba níže uvedených změn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Při provádění byl zjištěn havarijný stav podhledů v části nad schodištěm, který neumožňuje zpětné zaklopení stávajícím materiálem. Z tohoto důvodu je nutná jejich výměna. 2) Po kompletní demontáži byla zjištěna nedostatečná únosnost stropní (střešní) konstrukce, která neumožňuje navržené osazení výtahové kabiny, z tohoto důvodu musí být konstrukce staticky vhodně upravena. 3) S ohledem na aktuální požadavky požárních norem je nutné provedení požárně odolného podhledu a s tím je spojená i výměna svítidel ve schodišťovém prostoru a posledním podlaží. 4) S ohledem na zjištěný havarijný stav podhledů je třeba z důvodu zajištění bezpečnosti na požární únikové cestě vyměnit i podhledy ve vstupní hale a to včetně svítidel. 		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
24 111,- Kč	395 603,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
371 492,- Kč	9 měsíců od předání staveniště a PD zhotoviteli	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	XXXXXXXXXXXX	

Podpis zmocněnce zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXX
Podpis Technického dozoru investora:	XXXXXXXXXXXXX
Podpis projektanta stavby:	XXXXXXXXXXXXX