



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V PLZNI**

Skrétova 15, 303 22 Plzeň

Muzeum Šumavy Sušice
Nám. Svobody 40
342 01 Sušice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
7267/24/2012 z 11.4.2012

VYŘIZUJE / LINKA
Vondrášková/376370614

KLATOVY
20. dubna 2012

Věc: závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „Muzeum Kašperské Hory - III. ETAPA , stavební úpravy“

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) posoudila žádost o vydání závazného stanoviska a předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci : „Muzeum Kašperské Hory - III. ETAPA, stavební úpravy“, kterou dne 11.4.2012 v zastoupení Muzea Šumavy Sušice, Nám. Svobody 40, Sušice podal zmocněnec Šumavaplán, spol. s r.o., Sušice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na akci: „**Muzeum Kašperské Hory - III. ETAPA, stavební úpravy**“, se souhlasí.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a stavební úpravy stávajícího objektu muzea č.p.140 v centru města. Jedná se již o třetí etapu rekonstrukce budov muzea. Architektonický návrh objektu vychází z původního řešení. Tvar objektu bude zachován, pouze směrem do náměstí budou ve střeše vytvořeny nové vikýře. Kolem objektu bude provedeno zateplení a veškeré architektonické prvky budou vytvořeny nově na zateplení podle historického návrhu. Okna a dveře budou vyměněna. Hlavní vstup do objektu č.p. 140 je zrušen, nově je hlavní vstup přes vedlejší objekt č.p. 141, který byl v druhé etapě rekonstruován. Nově je do objektu instalován výtah.

Dispoziční řešení:

Sklepní prostory budou nevyužívané.

1.NP - 3x historická expozice, depozitář, sanitární zařízení (záchod invalidé, úklidová komora, 2x záchodová kabina s předsíní a umyvadlem pro ženy, záchodová kabina, 2x pisoár s předsíní a umyvadlem pro muže), chodba, schodiště

2. NP - 6x historická expozice, expozice sklářství, chodba, schodiště

3. NP - 6x expozice zoologie, chodba, schodiště

Podkroví – konferenční sál, kancelář, kuchyňka, sklad, sanitární zařízení (úklidová komora, 2x záchodová kabina s předsíní a umyvadlem pro ženy, záchodová kabina, 2x pisoár s předsíní a umyvadlem pro muže), chodba, schodiště

Adresa
Plzeňská 165/II
339 01 Klatovy

Telefon
(+420) 376 370 611

Telefax
(+420) 376 370 612

E-mail: up.klatovy@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920-311/0710

IČO
71009299

Pitná voda z veřejného vodovodu.

Větrání přirozené okny. Bezokenní prostory budou větrány vzduchotechnickým zařízením Vytápění je ústřední teplovodní napojené na teplovod v Kašperských Horách.

Osvětlení je v souladu s normami ČSN EN 12464-1 – Osvětlení pracovních prostorů.

Souhlasné stanovisko opírá Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni o zjištění, že zpracování PD není v rozporu s předpisy platnými pro oblast ochrany veřejného zdraví.

Příloha : 1x PD paré č.1

**Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště KLATOVY**
Ⓜ



Ing. Zuzana Vondrášková
vedoucí oddělení hygieny práce územního pracoviště Klatovy
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni