

NIPI

ČR Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností  
pohybu a orientace České republiky, o.p.s.  
o.p.s.

Konzultační středisko Plzeňského kraje  
307 03 Plzeň, Kolerovská 134

Šumavaplan spol.s.r.o.  
Krátká 98/III.  
342 01 S U Š I C E

Vaše zn./ze dne:                      Naše zn.:                      Vyřizuje:                      V Klatovech dne:  
Česal/10.4.2012                      N-42/015                      V. Novák                      29.4.2012

VEC: " MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY-III. ETAPA, stavební úpravy "

Stanovisko k projektové dokumentaci - pro SP

Na Vaše vyřádnání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska  
Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jeho prováděcích vyhlášek a vyhl.  
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících  
bezbariérové užívání staveb

Místo stavby:    Areál Muzea Šumavy, Kašperské Hory, obj. č. 141 a 140.  
Stavebník:        Muzeum Šumavy Sušice, Nám Svobody 40, 340 01 Sušice  
Projektant:       Šumavaplan spol.s.r.o., Krátká 98/III 342 01 Sušice

Č. zakázky:        14/11/DSP    Datum:    Prosinec 2011

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávající  
stavby MUZEA. Úpravy převážně budovy čp. 140, drobné úpravy čp. 141.  
Do PD byly zapracovány změny týkající se zajištění bezbariérového  
přístupu (1x výtah a WC pro ZTP). Tím bude umožněn přístup pro ZTP  
od 1. NP až 3. NP

Z hlediska plnění požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. se uvedená stavba  
posuzuje podle §2, odst. (1)b), (2) a (3) - Stavby občanského vybavení  
v částech určených pro užívání veřejností.

V projektové dokumentaci máme následující připomínky:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v  
souladu s vyhl. 398/2009 Sb. zejména s §1, §2, §4(1-6), §5(1-2),  
§6(1)g)(2, 3, 4), §7(1), §8(1, 2), §9(1, 2), §13 jmenované vyhlášky.
2. Dořešit v PD dle přílohy č. 1 k vyhl. č. 398/2009 Sb. :  
- odst. 1 Základní prvky bezbariérového užívání staveb

Dokázat v PD dle přílohy č. 2:  
- odst. 1 Komunikace pro chodce

Dokázat v PD dle přílohy č. 3:  
- odst. 1 Vstupy do budov  
- odst. 3 Dveře

3. Důrazně dbát na dodržení předepsaného součinitele smykového tření (v niveletě min. 0,5, ve sklonu 0,5 + tg úhlu sklonu.).  
Osadí v niveletě podlah max 20mm Prosklené stěny opatřit předepsanými značkami dle vyhlášky Min. jedny vstupní dveře do síle musí mít křídlo 900mm. U hlavního vstupu osadit orientační tabuli pro ZTP s vyznačením pro vstup vozíčkářů.

### ZÁVĚR:

Poří vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že vše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude ověřena v prováděcí PD a prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**EEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ŘÍDÍ SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

042

Odloučené pracoviště:  
Václav Novák, Šlorchova 497/II  
339 01 K L A T O V Y

Centrála: 276 210 270  
732 959 555