

SOUHLASÍM S NAVRHOVANÝM ZÁMĚREM A S UMÍSTĚNÍM A PROVEDENÍM
STAVBY "H. JASENKA, P.Č. 134, NNK" DLE TÉTO SITUACE:

Město Vsetín

Vsetín, 755 01, dat.nar.:

Vsetín, 755 01, dat.nar.:

Vsetín, 755 01, dat.nar.:

Vsetín, 755 01, dat.nar.:

ODBOR SPRÁVY
A STRAN

SOUHLASÍME SE STAVBOU





LEGENDA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN ~50Hz 3x400V/TN-C
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM NEŽ. ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN-C

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3:
VENKOVNÍ PROSTORY: ABB, AD4

SS100 - POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SS100/NKE2P V PILÍŘI
SV101 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SV101/NSW1W NA SLOUP
SV201 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SV201/NSD1W NA SLOUP

--- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
--- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
--- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN - AYKY 4x70
--- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

| | | | |
|-------------------|---|--|---------------|
| Vypracoval: | | ERMONTA s.r.o. Břest 79 768 23 Břest tel.  e-mail.  | |
| Zodp. projektant: | | | |
| Stupeň: | projekt pro územní souhlas | | |
| Místo stavby: | k.ú. Jasenka | | Kraj: Zlínský |
| Stavebník: | ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín | | |
| Název stavby: | H. Jasenka, p.č. 134, NNK | | |
| Obsah výkresu: | Katastrální situace | | |
| | Číslo stavby: | IV-12-8018041 | |
| | Arch.č. | 2636/19 | |
| | Datum: | 11/2019 | |
| | Formát: | A3 | |
| | Měřítko: | Čís. výkresu: | |
| | 1:500 | C | |