

Projekt:	Nová retenční nádrž na ČOV+ KV-sever, Letiště Praha	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	25

**Komu:** Skanska a.s.

**Od:** Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: SO 305 Retenční nádrž a sorpční filtr, SO 305 6 Vzduchotechnika

Předmět změny: Dodávka a montáž tlakového čidla vzduchotechniky, vč. elektroinstalace.

Žádost o změnu vnesl: Letiště Praha, a.s.

Odkaz na výkresy :

Důvod změny: V původní projektové dokumentaci se počítalo s vizuální kontrolou chodu ventilátoru. Na základě zkušeností provozu je nutné použít signalizaci provozního stavu do MaR. Toto řešení umožňuje odhalit i pouhé snížení výkonu ventilátoru a ověřit funkci ventilátoru bez vizuální kontroly, která je vzhledem k umístění ventilátorů náročná.

Časové ohodnocení: Odní od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: 0 dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné i neprovedené práce):

Instalace tlakového čidla včetně elektroinstalace

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:  
Viz. příloha č.1

Cena

Celkové předpokládané náklady bez DPH

7 199,68 CZK

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

Tento Pokyn k provedení změny oprava je zhotovitele k provedení prací.