

	Projekt:	Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV sever. Letiště Praha	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	28

Komu : Skanska a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: SO 316 Venkovní osvětlení

Předmět změny: Dodávka LED SVITIDEL na místo původně navržených sodíkových výbojek.

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : Výpočet osvětlení, situace VO, zpráva 369

Důvod změny: Původní návrh zadávací dokumentace z roku 2014 v současné době nevyhovuje současným požadavkům Letiště Praha na osvětlení. Nově navržené LED svítidla jsou v souladu se standardy SET a zároveň zajišťují aby na celé komunikaci bylo minimální osvětlení 10 lx.

Časové ohodnocení: 0 **Dopad do celkových termínů:** Odní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné i neprovedené práce):


Záměna druhu kabelu, změna délky kabelů.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

Rozdílový soupis prací v příloze č.1


Celkem 49 447,45 Kč

Zhotovitel:



Objednatel:

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.