

	Projekt:	Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV-sever, Letiště Praha	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	č. 38

Komu : Skanska a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: SO 308-stávající retenční nádrž

Předmět změny: Výměna poškozených odvodňovacích žlabů a jejich vústění do drenážní šachty

Žádost vznesl: Skanska a.s.

Odkazy na výkresy : Situační výkres

Důvod změny: Původní žlaby nebyly uloženy podle technologických listů dodavatele-nedostatečné betonové lože a došlo k jejich poškození. Žlaby byly zaústěny do nárokového kanálu do UN, kde vlivem hydraulicky nevhodného napojení 2 stok dochází ke značnému vzduťi hladiny, které má negativní vliv na odtok vody ze žlabů. Vlivem nízkého hydraulického spádu docházelo k zanášení žlabů a v zimním období k zamrzání které přispělo k poškození žlabů

Časové ohodnocení: 0

Dopad do celkových termínů: 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné l neprovedené práce):

Nahrazení části poškozených žlabů (neponičené žlaby se znovu uloží do komunikace), nová trasa vyústění odvodnění.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Celkem

95 421,66 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.