



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		ZL 26
ÚSEK: SO 02		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26		
KOMU: OI MMB OD: INERSTAV s.r.o. DATUM: ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: kročejová izolace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 02 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Položka č. 189 soutěžního výkazu výměr uvádí součinitel tepelné vodivosti kročejové izolace 0,040 W/mK tl. 35 mm. V požadované tloušťce je v současnosti na trhu izolace se součinitelem 0,044 W/mK.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM : 18.5.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED] a [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		ZL 26	
ÚSEK: SO 02			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26	
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: kročejová izolace DOTČENÉ MÍSTO: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	6 839,99	1 436,40	8 276,39
Méněpráce:	-7 087,22	-1 488,32	-8 575,54
Rozdíl:	-247,23	-51,92	-299,15
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	18.5.2020
VYJÁDRĚNÍ:	[REDACTED]	[REDACTED]	SOUVISLÁ
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:	21/5 2020
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70
Objekt: 03 Vícepráce
Rozpočet: 20-05-13d Vícepráce ZL 26 - kročejová izolace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	6 839,99
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 839,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 839,99 CZK
Základní DPH	21 %	1 436,40 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 8 276,39 CZK

v _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			6 839,99	100
Cena celkem					6 839,99	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-05-13d	Vícepráce ZL 26 - kročejová izolace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				6 839,99
1	R283756121	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 35,0 mm; tl. po zatížení 32,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,880 m ² K/W; obj. hmotnost 20,00	m ²	80,37600	83,00	6 671,21
...kročejová izolace tl. 35 mm : ...blok F : P04 : 78,80*1,02 80,37600						
202	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	66,71210	2,53	168,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70
Objekt: 02 Měněpráce
Rozpočet: 20-05-13d TZL 26 - kročejová izolace

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-7 087,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-7 087,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 087,22 CZK
Základní DPH	21 %	-1 488,32 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -8 575,54 CZK

v _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-7 087,22	100
Cena celkem					-7 087,22	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-13d	TZL 26 - kročejová izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-7 087,22
189	283756121R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 35,0 mm; tl. po zatížení 32,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 0,880 m ² K/W; obj. hmotnost 20,00	m ²	-80,37600	86,00	-6 912,34
		...kročejová izolace tl. 35 mm :				
		...blok F :				
		P04 : -78,80*1,02		-80,37600		
202	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-69,12340	2,53	-174,88

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-247,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-247,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-247,23 CZK
Základní DPH	21 %	-51,92 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -299,15 CZK

v _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Méněpráce	0,00	-7 087,22	-1 488,32	-8 575,54	2 867
20-05-13d	TZL 26 - kročejová izolace	0,00	-7 087,22	-1 488,32	-8 575,54	2 867
03	Vícepráce	0,00	6 839,99	1 436,40	8 276,39	-2 767
20-05-13d	Vícepráce ZL 26 - kročejová izolace	0,00	6 839,99	1 436,40	8 276,39	-2 767
Celkem za stavbu		0,00	-247,23	-51,92	-299,15	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-247,23	100
Cena celkem					-247,23	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-05-13d	TZL 26 - kročejová izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713						-7 087,22
		Izolace tepelné				
189	283756121R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 35,0 mm; tl. po zatížení 32,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 0,880 m ² K/W; obj. hmotnost 20,00	m ²	-80,37600	86,00	-6 912,34
...kročejová izolace tl. 35 mm : ...blok F : P04 : -78,80*1,02 -80,37600						
202	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-69,12340	2,53	-174,88

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-05-13d	Vícepráce ZL 26 - kročejová izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				6 839,99
1	R283756121	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 35,0 mm; tl. po zatížení 32,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,880 m ² K/W; obj. hmotnost 20,00	m ²	80,37600	83,00	6 671,21
...kročejová izolace tl. 35 mm : ...blok F : P04 : 78,80*1,02 80,37600						
202	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	66,71210	2,53	168,78