

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:****Č: 2020/00539****Dodavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 78-9025640267/0100


Novotný Petr
Staré Jesenčany 38
53002 Pardubice
IČ: 05847214 DIČ: CZ8504083434

Připraveno v Pardubicích, dne: 08.06.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		klimatizační jednotky dle nabídky z 21.4.2020	872 458,40

Podepsáno dne: 09-06-2020
Jana Haniková PhDr.
vedoucí kanceláře ředitele

**vyřizuje:**

Andrlíková Ivana Bc.

referent oddělení hospodářské správy KŘÚ

Potvrzuji objednávku



Petr Novotný

IČ: 05847214




Pro:	Krajský úřad pardubického kraje	Od:	KLIMANOKO Petr Novotný
		Dne:	21.04.2020
K rukám:		Listů:	2 (včetně)
Věc: Cenná nabídka na dodávku a montáž klimatizace Mitsubishi Electric			

Na základě obdržené poptávky a místní prohlídky jsme pro Vás připravili cenovou nabídku na dodávku a montáž klimatizačního zařízení Mitsubishi Electric do kanceláří budovy Komenského náměstí č. p. 125, sekce A.

Dům - chladicí výkon 28 kW , topný výkon 31,5 kW

Označení	Cena za kus (Kč)	Množství	Cena (Kč)
Venkovní kondenz. jednotka PUHY-RP250 YJM-A Replce technologie Chladicí / Topný výkon 28 kW / 31,5 kW Celková délka vedení 300 m / max. výškový rozdíl 50 m Rozsah teplot chlazení / topení -5 až +46° / -20 až +15°C Hladina akustického tlaku 57 dB(A) Objemový průtok vzduchu (m ³ /h) 11 100 Účinnost chlazení EER 3.67 Účinnost topení COP 4.36 Rozměry (š x h x v), hmotnost 920 x 760 x 1710 mm; 250 kg Chladivo / průměr připojení chladiva R410 / 12/28 mm Napájení 3x 400V, 50Hz, doporučené jištění 30 A Příkon chlazení/topení 7.62 / 7.22 kW Provozní proud chlazení / topení 12.2 / 11.5 A			
Vnitřní nástěnná jednotka PKFY-P25 VLM-E Chladicí / Topný výkon 2.8 kW / 3.2 kW Objemový průtok vzduchu (m ³ /h) 240 / 276 / 324 / 402 Hladina akustického tlaku 22 / 27 / 31 / 35 dB(A) Rozměry (š x h x v) mm 773 x 237 x 299; Hmot. 11 kg			
Vnitřní nástěnná jednotka PKFY-P20 VLM-E Chladicí / Topný výkon 2.2 kW / 2.5 kW Objemový průtok vzduchu (m ³ /h) 240 / 264 / 294 / 324 Hladina akustického tlaku 22 / 26 / 29 / 31 dB(A) Rozměry (š x h x v) mm 773 x 237 x 299; Hmot. 11 kg			
Vnitřní potrubní jednotka PEFY-P80 VMA-E Chladicí / Topný výkon 9,0 kW / 10,0 kW Objemový průtok vzduchu 870 / 1080 / 1260 (m ³ /h) Statický tlak 35 / 50 / 70 / 100 / 150 Pa Hladina akustického tlaku 26 / 34 dB(A)			
Kabelový dálkový ovladač PAR-40 MAA Podsvícený displej, skupinové ovládání, české menu			

KLIMANOKO – Petr Novotný
 Staré Jesenčany 38
 53002 Pardubice
 IČO: 05847214

Demontáž stávajícího zařízení	
Montáž nového zařízení	
Úprava potrubí pro odvětrání venkovní klimatizační jednotky	
Úprava potrubí na VZT u potrubní KJ	
Spuštění nového systému	
Cena celkem za dodávku zařízení bez DPH	721 040

Platnost a rozsah nabídky:

Platnost naší nabídky je 30 dnů.

Cenová nabídka neobsahuje: přívod el. energie

Záruční lhůta:

Naše společnost poskytuje záruku na dodávku a montáž zařízení 36 měsíců od předání díla.

Děkujeme za Váš projevovaný zájem a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Petr Novotný
KLIMANOKO

Koutecká Jolana Ing.

Od: Bouchner Radim
Odesláno: 10. června 2020 10:57
Komu: Koutecká Jolana Ing.
Předmět: FW: potvrzení objednávky
Přílohy: Potvrzení objednávky.pdf

From: Klimanoko Petr Novotný [REDACTED]
Sent: Wednesday, June 10, 2020 10:39 AM
To: Bouchner Radim [REDACTED]
Subject: potvrzení objednávky

--
S pozdravem

Petr Novotný

[REDACTED]
em [REDACTED]
tel [REDACTED]
IČO : 05847214