



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor kultury a památkové péče

Oddělení památkové péče

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00VZ6H5

Naše č. j.: KUJCK 51010/2020  
Sp. zn.: OKPP 46148/2020/javi SS

Vyřizuje: [redacted]  
Telefon: 386 720 890  
E-mail: [redacted]@kraj-jihocesky.cz

Muzeum středního Pootaví  
PhDr. Ivana Říhová  
ředitelka muzea  
Zámek 1  
386 01 Strakonice

Datum: 14. 4. 2020

## Rozhodnutí

### Závazné stanovisko ve věci „Strakonice, koncepce zajištění jižní vyboulené stěny hradu, objektu SO 02, součásti národní kulturní památky Hrad Strakonice“

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 10 a 11, odst. 1, písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodující dle ustanovení § 67, správního řádu, ve smyslu ustanovení § 28, odst. 2, písm. a), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, v přenesené působnosti, ve smyslu ustanovení § 42a, téhož zákona, na žádost Muzea středního Pootaví Strakonice, IČ 00072150, zastoupeného Ph.Dr. Ivanou Říhovou, ředitelkou muzea, pověřenou správou objektu vlastníkem nemovitosti, Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650, na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště České Budějovice, č.j. NPÚ-331/25497/2020, ze dne 31. března 2020, dle ustanovení § 14, odst. 1, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

#### rozhodnutí:

Zajištění jižní vyboulené stěny hradu, objektu SO 02, součásti národní kulturní památky Hrad Strakonice, který je prohlášen nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995, o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění, ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska k návrhu zajištění jižní vyboulené stěny hradu, dle projektové dokumentace „Návrh koncepce zajištění jižní vyboulené stěny“ zpracované Ateliérem Heritas, s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice, zpracovatel Ing. Martin Kačer, v únoru 2020, bez čísla zakázky, dle ustanovení § 14, odst. 3, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za

#### přípustné

za splnění následujících podmínek:

- V průběhu prací budou investorem svolávány kontrolní dny, na něž budou přizváni realizující firma, projektant a pracovníci státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu. Potřebné konzultace budou prováděny průběžně, dle aktuální situace v postupu prací. Veškeré výsledky konzultací budou uvedeny v samostatném zápise.**
- V případě, že v rámci prováděných prací dojde ke změně navrženého postupu prací nebo navrhovaného rozsahu prací bude svolán kontrolní den, v jehož rámci bude projednán další postup prací, následně bude správnímu orgánu předložen nový návrh a o novém postupu bude rozhodnuto v rámci správního řízení.**

## Odůvodnění

Krajský úřad ve svém rozhodování vycházel ze žádosti vlastníka nemovitosti, z projektové dokumentace a z písemného odborného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Krajský úřad dle ustanovení § 36, odst. 3, zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámil účastníka řízení s písemným vyjádřením Národního památkového ústavu a umožnil mu ve stanovené lhůtě se k tomuto podkladu rozhodnutí vyjádřit. Vlastník nemovitosti se k podkladům řízení ve stanoveném termínu nevyjádřil.

Hrad Strakonice byl prohlášen národní kulturní památkou nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995, o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění.

K památkovým hodnotám areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice patří především hmotové uspořádání budov, výzdoba včetně freskové výmalby, původní materiálová skladba objektů, historické konstrukce a prostory, historicko-umělecké prvky a začlenění areálu v urbanistické struktuře sídla a jednotlivých objektů v areálu hradu.

Obvodové zdivo jižní stěny SO 02 je viditelně vybouleno a na omítkách lze pozorovat výrazné vodorovné trhliny. Zdivo je vyboulené patrně v souvislosti s rozvolněním vnějšího líce zdiva a dlouhodobým podmáčením odvodnění ambitu. Z tohoto důvodu bylo navrženo provedení jádrového vrtu z vnější strany v místě vyboulení, ale mimo odvodňovací otvor. Průzkumem bylo zjištěno, že v blízkosti poruchy je masivní zdivo tvořené z obou stran lícovaným kamenným zdivem tl. min. 500 mm a vnitřním prostorem tvořeným směsí kameniva a suti. Vnější líc (jižní) je zdivo dle vrtu téměř bez pojiva vyskládané na sucho nebo na nesoudržnou maltu. Vnitřní líc je již s vápenným poměrně pevným pojivem. Celková tloušťka zdi je v této části okolo 2 m.

V interiéru (na vnitřním líci zdi) nebyly dosud pozorovány výraznější statické poruchy. Drobné poruchy se nacházejí v navazujících klenbách, ve vrcholu, ale vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o výraznější trhliny, nesouvisí přímo s touto poruchou.

Na základě provedeného průzkumu je navrženo provedení zajištění zdiva formou příčného stažení zdiva a doplnění pojiva. Provedení bude pomocí příčných vrtů se zainjektovanou výztuží. Vrtů budou provedeny na téměř celou šířku zdi, dále bude osazena výztuž, kořen výztuže bude zainjektován a na lícové straně budou osazeny kotevní desky zapuštěné pod omítku. Předběžně je navrženo provedení tří řad vrtů v místě poruchy, v každé řadě cca 10 vrtů. Následně bude provedeno zainjektování zdiva okolo táhel.

V místě zajištění se předpokládá odstranění omítky a hloubkové zaspárování líce. Pro pevnostní kotvení táhel budou použity vysokopevnostní materiály na bázi cementu. Pro výplňovou injektáž bude použita minerální hmota s pevností okolo 3Mpa. Stav bude průběžně monitorován a v případě výraznějšího rozvoje trhlin budou navržena další potřebná opatření.

Požadavek správního orgánu, aby v průběhu prací byly investorem svolávány kontrolní dny, na něž budou přizváni realizující firma, projektant a pracovníci státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu a potřebné konzultace byly prováděny průběžně, dle aktuální situace v postupu prací s uvedením veškerých výsledků konzultací v samostatném zápise, vyplývá ze snahy o maximální kontrolu probíhající akce s možností konzultovat její průběh i postup, případně jí usměrňovat v zájmu ochrany veškerých památkových hodnot.

V rámci statického zajištění historických zdí, kdy je jejich stav a složení známo pouze na základě provedených vrtů, a pouze na základě těchto kusých informací a předpokladů je navržen postup statického zajištění, nelze vyloučit v průběhu prováděných prací nutnost změny postupu prací zajištění. Z uvedeného důvodu stanovil správní orgán podmínku č. 2 rozhodnutí, aby v případě, že dojde k novým zjištěním, která povedou ke změně stanoveného postupu prací, bude zpracován nový návrh postupu statického zajištění a tento bude správním orgánem náležitě posouzen v rámci správního řízení.

Při dodržení výše stanovených podmínek a postupu uvedeného v předložené dokumentaci budou plně respektovány a zachovány památkové hodnoty hradu.

Správní orgán zhodnotil podklady řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

## Poučení

Dle ustanovení § 81, odst. 1 a § 83, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se proti tomuto rozhodnutí **lze do patnácti dnů od jeho oznámení odvolat** k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal (Krajský úřad Jihočeského kraje). Podané odvolání musí splňovat náležitosti dle ustanovení §§ 81 a 82, správního řádu, bude podáno v jednom stejnopise.



„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru kultury a památkové péče

### Rozdělovník

#### Účastníci řízení

- viz adresát

#### Na vědomí

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, , Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice - (k č.j. NPÚ-331/25497/2020)