

Příloha č. 1 „Specifikace odběrného místa a technické parametry odběru“ smlouvy o dodávkách tepelné energie ze dne 1. 7. 2019

Dodavatel

SATT a.s.

Sídlo: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

Zastoupení: Ing. Petr Scheib, MBA, prokura

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592

IČ 60749105, DIČ CZ60749105

Bankovní spojení

Zmocněnec pro

Odběratel

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 1653

IČ 72053682, DIČ CZ72053682

Zmocněnec pro jednání: Ing. Marcela Lorencová

Zastoupení v OM:

Adresa odběrného místa pro dodávky tepelné energie

Ulice: Brodská 2

Město: Žďár nad Sázavou

PSČ: 591 01

Typ objektu: Podnikatel

Úroveň odběru tepelné energie a specifikace odběru

- Sekundární strana horkovodní soustavy
 - Dodávka tepelné energie celkem (TC)
- Specifikace odběru
 - Výkon odběru (výměníku)
 - Předpokládané odebírané množství tepelné energie
 - Časový průběh odběru tepelné energie
 - Místo předání
 - Místo měření
 - Způsob měření

dle projektové dokumentace

327 GJ

neomezený

výstupní ventily z OPS

hlavní přívodní a zpětné potrubí do výměníku

samostatné měření TC



SATT

Smlouva:	
Příkazce operace:	Podpis: [redacted]
	Datum: 19.5.2020
Správce rozpočtu, hlavní účetní:	Podpis: [redacted]
	Datum: 19.5.2020

- Náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie
 - viz článek V. bod 3. smlouvy o dodávkách tepelné energie

Základní technické podmínky pro dodávky tepelné energie

A. Primární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak na vstupu do objektové předávací stanice (OPS) je celoročně 20–40 kPa (tj. před měřičem tepla).
- Teplota přívodu – horké vody na primární straně horkovodu dle „Topného diagramu č. 1“ (+/- 5°C).

Topný diagram č. 1 – Primární strana

Venkovní teplota (°C)	Teplota přívodu (°C)	Teplota zpátečky (°C)
-20	100	55
-19	99	55
-18	98	54
-17	97	54
-16	96	53
-15	95	53
-14	94	52
-13	93	52
-12	92	51
-11	91	51
-10	90	50
-9	89	50
-8	88	49
-7	87	49
-6	86	48
-5	85	48
-4	84	47
-3	83	47
-2	82	46
-1	81	46
0	80	45
1	79	44
2	78	44
3	77	43
4	76	43
5	75	42
6	74	41
7	73	40
8	72	39
9	71	38
11	70	37
12	68	36
13 a vyšší	65	35

Topný diagram č. 2 – Sekundární strana

Venkovní teplota (°C)	Teplota přívodu ÚT (°C)	Teplota zpátečky ÚT (°C)
-20	70	50
-18	68	50
-16	66	50
-14	64	48
-12	62	48
-10	60	48
-8	58	44
-6	56	44
-4	54	44
-2	52	40
0	50	38
2	48	36
4	45	36
6	43	35
8	40	34
10	40	34
12	40	34
13 a vyšší	40	34

B. Sekundární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak pro ÚT a TUV (celoročně) dle projektu.
- Teplota přívodu ÚT – teplota otopné vody pro ÚT na sekundární straně horkovodu dle „Topného diagramu č. 2“ (+1°C/- 5°C) pokud se dodavatel a odběratel nedohodne jinak (formulář „Žádost o nastavení parametrů ohřevu ÚT a TUV“).
- Dle technických možností OPS, umožní dodavatel zmocněnci pro jednání odběratele, individuální přizpůsobení parametrů otopné vody a TUV, dle aktuálních požadavků odběratele. Mimo režim individuálního přizpůsobení zajišťuje řádné plnění sjednaných parametrů otopné vody a TUV dodavatel.
- Výstupní teplota TUV na sekundární straně horkovodu 45°C – 65°C. Krátkodobě, jako prevence proti bakterii Legionella, může teplota vzrůst až na 75°C, ale po předchozím oznámení dodavatele alespoň týden před plánovaným navýšením teploty, prostřednictvím emailu, městského rozhlasu nebo internetových stránek dodavatele (www.satt.cz).

C. Kombinace dodávek tepla z primární a sekundární strany horkovodní soustavy


- Kombinace výše uvedených technických parametrů podle úrovně a specifikace odběru tepelné energie.

Tato příloha č. 1 ze dne 1. 6. 2020 nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 1 ze dne 1. 7. 2019.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 6. 2020

OKRUSKA
TRÁVAŘSKÁ SÁZAVOU
Příloha č. 1
Žďár nad Sázavou
IČ: 2703682 www.dkzdar.cz

1



SATT

SATT a.s., Okružní
591 01 Žďár nad
IČ: 60749105 DIČ



SATT

SATI

Příloha č. 2 „Cenové ujednání“ smlouvy o dodávkách tepelné energie ze dne 1. 7. 2019

Dodavatel

SATT a.s.

Sídlo: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

Zastoupení: Ing. Petr Scheib, MBA, prokura

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592

IČ 60749105, DIČ CZ60749105

Bankovní spojení

Zmocněnec pro

Odběratel

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupení: Ing. Marcela Lorencová

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 1653

IČ 72053682, DIČ CZ72053682

Bankovní spojení

Zmocněnec pro jednání: Ing. Marcela Lorencová

Faktury elektronicky zasílat: dkzdar@dkzdar.cz

Místo odběru: Brodská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou


Dodavatel a odběratel (společně též jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následujícím:

1. Smluvní strany uzavírají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cenové ujednání dodávané a odebírané tepelné energie se uzavírá jako součást uzavřené smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie a je její nedílnou součástí.
3. Cena tepelné energie se sjednává formou jednosložkové ceny ve výši:
490 Kč/GJ.
4. K uvedené ceně bude při vyúčtování připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené zákonem.

Tato příloha č. 2 ze dne 1. 6. 2020 nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 2 ze dne 1. 7. 2019.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 6. 2020


DKZDAR
Z Č. A. S. Ž. D. NAD SÁZAVOU
Dolní 19, 588 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 720 3682, IČ: 720 53682, www.dkzdar.cz




SATT
591 0
IČ: 60



SATT

Příloha č. 1 „Specifikace odběrného místa a technické parametry odběru“ smlouvy o dodávkách tepelné energie ze dne 1. 7. 2019

Dodavatel

SATT a.s.

Sídlo: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

Zastoupení: Ing. Petr Scheib, MBA, prokura

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592

IČ 60749105, DIČ CZ60749105

Bankovní spojení:

Zmocněnec pro je

Odběratel

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 1653

IČ 72053682, DIČ CZ72053682

Zmocněnec pro jednání: Ing. Marcela Lorencová

Zastoupení v O

Adresa odběrného místa pro dodávky tepelné energie

Ulice: Doležalovo náměstí 2

Město: Žďár nad Sázavou

PSČ: 591 01

Typ objektu: Podnikatel

Úroveň odběru tepelné energie a specifikace odběru

- Sekundární strana horkovodní soustavy
 - Dodávka tepelné energie celkem (TC)

- Specifikace odběru

- Výkon odběru (výměníku)
- Předpokládané odebírané množství tepelné energie
- Časový průběh odběru tepelné energie
- Místo předání
- Místo měření
- Způsob měření

dle projektové dokumentace

435 GJ

neomezený

výstupní ventily z OPS

hlavní přívodní a zpětné potrubí do výměníku

samostatné měření TC

- Náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie
 - viz článek V. bod 3. smlouvy o dodávkách tepelné energie

Základní technické podmínky pro dodávky teplené energie

A. Primární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak na vstupu do objektové předávací stanice (OPS) je celoročně 20–40 kPa (tj. před měřičem tepla).
- Teplota přívodu – horké vody na primární straně horkovodu dle „Topného diagramu č. 1“ (+/- 5°C).

Topný diagram č. 1 – Primární strana

Venkovní teplota (°C)	Teplota přívodu (°C)	Teplota zpátečky (°C)
-20	100	55
-19	99	55
-18	98	54
-17	97	54
-16	96	53
-15	95	53
-14	94	52
-13	93	52
-12	92	51
-11	91	51
-10	90	50
-9	89	50
-8	88	49
-7	87	49
-6	86	48
-5	85	48
-4	84	47
-3	83	47
-2	82	46
-1	81	46
0	80	45
1	79	44
2	78	44
3	77	43
4	76	43
5	75	42
6	74	41
7	73	40
8	72	39
9	71	38
11	70	37
12	68	36
13 a vyšší	65	35

Topný diagram č. 2 – Sekundární strana

Venkovní teplota (°C)	Teplota přívodu ÚT (°C)	Teplota zpátečky ÚT (°C)
-20	70	50
-18	68	50
-16	66	50
-14	64	48
-12	62	48
-10	60	48
-8	58	44
-6	56	44
-4	54	44
-2	52	40
0	50	38
2	48	36
4	45	36
6	43	35
8	40	34
10	40	34
12	40	34
13 a vyšší	40	34

B. Sekundární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak pro ÚT a TUV (celoročně) dle projektu.
- Teplota přívodu ÚT – teplota otopné vody pro ÚT na sekundární straně horkovodu dle „Topného diagramu č. 2“ (+1°C/- 5°C) pokud se dodavatel a odběratel nedohodne jinak (formulář „Žádost o nastavení parametrů ohřevu ÚT a TUV“).
- Dle technických možností OPS, umožní dodavatel zmocněnci pro jednání odběratele, individuální přizpůsobení parametrů otopné vody a TUV, dle aktuálních požadavků odběratele. Mimo režim individuálního přizpůsobení zajišťuje řádné plnění sjednaných parametrů otopné vody a TUV dodavatel.
- Výstupní teplota TUV na sekundární straně horkovodu 45°C – 65°C. Krátkodobě, jako prevence proti bakterii Legionella, může teplota vzrůst až na 75°C, ale po předchozím oznámení dodavatele alespoň týden před plánovaným navýšením teploty, prostřednictvím emailu, městského rozhlasu nebo internetových stránek dodavatele (www.satt.cz).

C. Kombinace dodávek tepla z primární a sekundární strany horkovodní soustavy

- Kombinace výše uvedených technických parametrů podle úrovně a specifikace odběru tepelné energie.

Tato příloha č. 1 ze dne 1. 6. 2020 nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 1 ze dne 1. 7. 2019.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 6. 2020

Kultura
ŽDĀR NAD SĀZAVOU
Příspěvková organizace
Dolní 183/10, 591 01 ŽDĀR NAD SĀZAVOU
IČ: 72018402, DIČ: CZ72053682; www.dkzd.cz

SATT

SATT

Příloha č. 2 „Cenové ujednání“ smlouvy o dodávkách tepelné energie ze dne 1. 7. 2019

Dodavatel

SATT a.s.

Sídlo: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

Zastoupení: Ing. Petr Scheib, MBA, prokura

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592

IČ 60749105, DIČ CZ60749105

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zmocněnec pro j [REDAKCE]

Odběratel

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupení: Ing. Marcela Lorencová

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 1653

IČ 72053682, DIČ CZ72053682

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zmocněnec pro jednání: Ing. Marcela Lorencová

Faktury elektronicky zasílat: dkzdar@dkzdar.cz

Místo odběru: Doležalovo náměstí 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Dodavatel a odběratel (společně též jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následujícím:

1. Smluvní strany uzavírají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cenové ujednání dodávané a odebírané tepelné energie se uzavírá jako součást uzavřené smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie a je její nedílnou součástí.
3. Cena tepelné energie se sjednává formou jednosložkové ceny ve výši:
490 Kč/GJ.
4. K uvedené ceně bude při vyúčtování připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené zákonem.

Tato příloha č. 2 ze dne 1. 6. 2020 nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 2 ze dne 1. 7. 2019.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 6. 2020

DKZDAR
DOKUMENTY
DOLNÍ ŽDÁREK NAD SÁZAVOU
IČ: 170914250 | www.dkzdar.cz

1



SATT
SATT a.s., Okružní 1889/11



SATT

Příloha č. 1 „Specifikace odběrného místa a technické parametry odběru“ smlouvy o dodávkách tepelné energie ze dne 1. 7. 2019

Dodavatel

SATT a.s.

Sídlo: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

Zastoupení: Ing. Petr Scheib, MBA, prokura

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592

IČ 60749105, DIČ CZ60749105

Bankovní spojení

Zmocněnec pro j

Odběratel

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 1653

IČ 72053682, DIČ CZ72053682

Zmocněnec pro jednání: Ing. Marcela Lorencová

Zastoupení v OM:

Adresa odběrného místa pro dodávky tepelné energie

Ulice: Dolní 183/30

Město: Žďár nad Sázavou

PSČ: 591 01

Typ objektu: Podnikatel

Úroveň odběru tepelné energie a specifikace odběru

- Sekundární strana horkovodní soustavy
 - Dodávka tepelné energie celkem (TC)

- Specifikace odběru

- Výkon odběru (výměníku)
- Předpokládané odebírané množství tepelné energie
- Časový průběh odběru tepelné energie
- Místo předání
- Místo měření

dle projektové dokumentace

1209 GJ

neomezený

výstupní ventily z OPS

hlavní přívodní a zpětné potrubí do výměníku

- Způsob měření
- Náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie
 - viz článek V. bod 3. smlouvy o dodávkách tepelné energie

samostatné měření TC

Základní technické podmínky pro dodávky teplené energie

A. Primární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak na vstupu do objektové předávací stanice (OPS) je celoročně 20–40 kPa (tj. před měříčem tepla).
- Teplota přívodu – horké vody na primární straně horkovodu dle „Topného diagramu č. 1“ (+/- 5°C).

Topný diagram č. 1 – Primární strana

Venkovní teplota (°C)	Teplota přívodu (°C)	Teplota zpátečky (°C)
-20	100	55
-19	99	55
-18	98	54
-17	97	54
-16	96	53
-15	95	53
-14	94	52
-13	93	52
-12	92	51
-11	91	51
-10	90	50
-9	89	50
-8	88	49
-7	87	49
-6	86	48
-5	85	48
-4	84	47
-3	83	47
-2	82	46
-1	81	46
0	80	45
1	79	44
2	78	44
3	77	43
4	76	43
5	75	42
6	74	41
7	73	40
8	72	39
9	71	38
11	70	37
12	68	36
13 a vyšší	65	35

Topný diagram č. 2 – Sekundární strana

Venkovní teplota (°C)	Teplota přívodu ÚT (°C)	Teplota zpátečky ÚT (°C)
-20	70	50
-18	68	50
-16	66	50
-14	64	48
-12	62	48
-10	60	48
-8	58	44
-6	56	44
-4	54	44
-2	52	40
0	50	38
2	48	36
4	45	36
6	43	35
8	40	34
10	40	34
12	40	34
13 a vyšší	40	34

B. Sekundární strana horkovodní soustavy

- Diferenční tlak pro ÚT a TUV (celoročně) dle projektu.
- Teplota přívodu ÚT – teplota otopné vody pro ÚT na sekundární straně horkovodu dle „Topného diagramu č. 2“ (+1°C/- 5°C) pokud se dodavatel a odběratel nedohodne jinak (formulář „Žádost o nastavení parametrů ohřevu ÚT a TUV“).
- Dle technických možností DPS, umožní dodavatel zmocněnci pro jednání odběratele, individuální přizpůsobení parametrů otopné vody a TUV, dle aktuálních požadavků odběratele. Mimo režim individuálního přizpůsobení zajišťuje řádné plnění sjednaných parametrů otopné vody a TUV dodavatel.
- Výstupní teplota TUV na sekundární straně horkovodu 45°C – 65°C. Krátkodobě, jako prevence proti bakterii Legionella, může teplota vzrůst až na 75°C, ale po předchozím oznámení dodavatele alespoň týden před plánovaným navýšením teploty, prostřednictvím emailu, městského rozhlasu nebo internetových stránek dodavatele (www.satt.cz).


C. Kombinace dodávek tepla z primární a sekundární strany horkovodní soustavy

- Kombinace výše uvedených technických parametrů podle úrovně a specifikace odběru tepelné energie.

Tato příloha č. 1 ze dne 1. 6. 2020 nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 1 ze dne 1. 7. 2019.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 6. 2020


KONTAKTNI OSOBY:




VEŠTE SE SVOU HLAVICE S JINÝ PŘEDLÍ NA
VYŠENÝ KONTAKT. PŘOSBA DOPLNIT VŠE
KONTAKTNI OSOBY.

DKRDAR
10 A SÁZAVOU
Příspěvková organizace
Dolní 12, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 230969119, IČ: 122003682, www.dkrdar.cz

1



SA
SATT a.s.,
591 01 Ž
IČ: 60749



SATT



Příloha č. 2 „Cenové ujednání“ smlouvy o dodávkách tepelné energie ze dne 1. 7. 2019

Dodavatel

SATT a.s.

Sídlo: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

Zastoupení: Ing. Petr Scheib, MBA, prokura

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592

IČ 60749105, DIČ CZ60749105

Bankovní spojení

Zmocněnec pro j

Odběratel

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupení: Ing. Marcela Lorencová

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vl. 1653

IČ 72053682, DIČ CZ72053682

Bankovní spojení

Zmocněnec pro jednání: Ing. Marcela Lorencová

Faktury elektronicky zasílat: dkzdar@dkzdar.cz

Místo odběru: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Dodavatel a odběratel (společně též jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následujícím:

1. Smluvní strany uzavírají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cenové ujednání dodávané a odebírané tepelné energie se uzavírá jako součást uzavřené smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie a je její nedílnou součástí.
3. Cena tepelné energie se sjednává formou jednosložkové ceny ve výši:
490 Kč/GJ.
4. K uvedené ceně bude při vyúčtování připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené zákonem.

Tato příloha č. 2 ze dne 1. 6. 2020 nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 2 ze dne 1. 7. 2019.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 6. 2020


DKZDA
Žďár nad Sázavou
Dobrá 10 581 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 230 024 016 / IČ: 230 018 721 www.dkzdar.cz

1



SATT

SATT
591 0
IČ: 60



SATT