

## Příloha č. 3 - Specifikace servisních prací

### OSOBNÍ A NÁKLADNÍ VÝTAHY

#### Prohlídky, kontroly a zkoušky dle ČSN

**Provozní prohlídka [PP]:** v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4002  
(kromě objektů Vinohradská 12 a Římská 13 a15)

**Odborná prohlídka [OP]:** v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4002  
vždy s odbornou prohlídkou se bude provádět i **pravidelná servisní prohlídka**

**Odborná zkouška [OZ]:** v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4007

**Inspekční prohlídka [IP]:** v rozsahu a frekvenci dle ČSN 27 4007

Přesná specifikace zdvihacích zařízení bude poskytovateli zaslána v elektronické podobě do 15 dnů od podpisu smlouvy.

#### Požadovaný rozsah pravidelné servisní prohlídky:

#### Strojovna a prostor pro kladky

##### **provést kontrolu**

- vybavení, tabulek, návodů
- pohonu výtahu (výtahový stroj, hydraulický agregát)
- omezení doby chodu motoru
- hlavního vypínače a pojistek
- brzdy
- koncového vypínače
- výtahového rozvaděče
- omezovače rychlosti
- převáděcích kladek
- nosných prostředků
- lana omezovače rychlosti
- dorozumivacího zařízení
- elektrické instalace
- výtahového rozvaděče
- příslušenství
- elektrických / hydraulických rozvodů
- systému zabraňující klesání klece
- bezpečnostního ventilu
- ručního čerpadla
- hadic, potrubí
- oleje, v případě potřeby doplnění
- ukazatele polohy klece
- přístupu do strojovny, osvětlení

##### **provést čištění**

- vyčištění strojovny výtahu (1x ročně)
- kladek nosných lan (1x za 6 měsíců)

##### **provést mazání**

- vodící kladky omezovače rychlosti (1x za 6 měsíců)
- kladek nosných lan (1x za 6 měsíců)
- pohonu osy protizávaží, kromě plastového typu RC (1x za 6 měsíců)

## **Šachetní prostor**

### **provést kontrolu**

- ohrazení
- vodítek, kotev
- nosných prostředků
- vyvažovacích prostředků
- prohlubně, v případě potřeby provést vyčištění
- nárazníku
- koncového vypínače
- kladek (lanové a řetězové)
- ovladačů
- závěsných kabelů
- zařízení pro zastavování klece ve stanicích
- signalizace
- osvětlení
- napínacího zařízení omezovače rychlosti
- lana omezovače rychlosti
- bezpečnostních a ovládacích spínačů

### **provést čištění**

- vodící kladky lana omezovače rychlosti (1x za 6 měsíců)
- kladek nosných lan (1x za 6 měsíců)
- dno prohlubně (1x za 6 měsíců)

## **Klec výtahu**

### **provést kontrolu**

- podlahy klece výtahu
- stěn a stropu výtahu
- klecových dveří
- závěsu
- zachycovače
- vodících čelistí
- odkláněcí křivky
- ovládací kombinace
- nouzového signálu
- osvětlení
- elektrické instalace
- tabulek, návodů
- vážícího zařízení
- dorozumivacího zařízení
- clony
- revizní jízdy
- odkláněcích a převáděcích kladek
- upevnění závěsných kabelů
- zastavování ve stanicích

### **provést čištění**

- čištění střechy kabiny (1x za 6 měsíců)
- osvětlení (v případě potřeby)
- fotobuňky dveří (1x za 6 měsíců)

### **provést mazání**

- čepů vážícího zařízení (1x ročně)

## **Šachetní dveře**

### **provést kontrolu**

- funkce zajišťovacích prvků
- funkce dveřních mechanismů
- dveřních zavíračů, dovíračů
- nouzového otevírání

### **provést čištění**

- spodní a horní vodící lišty dveří
- celého mechanismu otevírání dveří

### **provést mazání**

- celého mechanismu otevírání dveří (dle potřeby)

**Práce bude provedena včetně zápisů do knihy výtahu. V ceně pravidelné servisní prohlídky budou započteny všechny související práce a doprava.**