

**OBJEDNÁVKA č.: 0180/2020****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchdol  
Odbor hospodářské správy  
Suchdolské náměstí 734/3  
16500 Praha

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6

č. ú. 27-2000699359/0800

E: e-podatelna@praha-suchdol.cz

IČO: 00231231 DIČ: CZ00231231

**DODAVATEL:**

Limak TZB s.r.o.

Kouřimská 2407/7

13000 Praha

Tel:

E:

IČO: 29151341 DIČ: CZ29151341

Příjemce dodávky: Odbor hospodářské správy

Kontaktní osoba: Navrátilová Jitka Mgr.

Spojení: 222361425

j.navratilova@praha-  
suchdol.cz

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednááme:

dodávku a montáž VZT a chlazení do 1.NP radnice MČ Praha-Suchdol, dle usnesení RMČ Praha-Suchdol č. 76.4 ze dne 10.6.2020, na základě přiložené CN ze 4.6.2020.

VZT m.č. 1.05-1.09 138 170,- Kč bez DPH

Chlazení m.č. 1.05-1.09 105 780,- Kč bez DPH

Celkem m.č. 1.05-1.09 243 950,- Kč bez DPH

Chlazení m.č. 1.12 38 350,- Kč bez DPH

Celková předpokládaná cena je 282 300,- Kč bez DPH, tj. 341 583,- Kč s DPH 21%.

Termín realizace 4 týdny od objednání, tj. 14.7.2020.

Fakturuje se po odevzdání hotového díla se splatností 14 dnů od doručení bezchybné faktury.

Termín plnění: 14. 07. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: **341 583,00** Kč s DPH

**Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.**

**Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 16.06.2020

Kosař Milan Ing.

OHSOM Vedoucí odboru

Vystavil: Navrátilová Jitka Mgr., OHSOM\_REF\_3

## Radnice Suchdol - větrání a chlazení 1NP radnice MČ Praha-Suchdol

## Výkaz výměr VZT

Limak TZB s.r.o.  
zakázkové číslo: N20/033/TM

Poř. Kód	Popis	Parametry	Výrobce a Typ - například	MJ	Výměra celkem	Jedh. cena	Cena bez DPH
<b>Zařízení 1</b>							
1.1	<b>Větrání m. č. 1.05 – 1.09</b> VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, přívod: -klapka se servopohonem -filtr F5 deskový -deskový výměník, suchá účinnost dle EN 13053 74%, účinnost rekuperace 89%, ZZT třída H1, by-pass -ventilátor 750m3/h, ext. 200Pa 230V s regulací otáček -ohříváč elektro Odvod: -filtr M5 deskový -ventilátor 750m3/h, ext. 200Pa 230V s regulací otáček -deskový výměník -klapka se servopohonem -sifon	Vnitřní provedení. Dodávka jednotky je včetně osazení, napojení a oživení veškeré potřebné regulace, napojení rozvodnice, ovladače a jeho osazení ve strojovně VZT. Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-naizení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLTO1/01.2016 A+	Multivac Venus komfort	ks	1	67 500	138 170
1.1a	potrubí pozink sk.l, v č. tvarovek		do obvodu 900mm	bm	25	380	9 500
1.1b	koncové prvky výustky		komfortní v Al provedení	kpl	1	3 450	3 450
1.2	pružné tlumiče hluku		Sonoflex 250	bm	20	214	4 280
1.3	protipožární klapka		D250 s lavnou pojistkou	ks	2	3 970	7 940
	montážní a závěsný materiál			kpl	1	4 000	4 000
	montáž			kpl	1	35 500	35 500
	zaregulování soustavy, protokoly			kpl	1	3 000	3 000
	doprava			kpl	1	3 000	3 000
<b>Zařízení 2</b>							
<b>Klimatizace m. č. 1.05 – 1.09</b>							
2.1	venkovní kondenzační jednotka		výkon 8kW / 230V	ks	1	39 900	105 780
2.1a	vnitřní nástěnná jednotka s RC ovladačem		výkon 3,5kW	ks	1	7 540	7 540
2.1b	vnitřní nástěnná jednotka s RC ovladačem		výkon 5,3kW	ks	1	10 040	10 040
2.2	Cu potrubí vč. kabeláže			bm	32	750	24 000
2.3	konzole pro venkovní jednotku			ks	1	1 800	1 800

